

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 331719

Обратка: ПРЭМ SN 334106

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 37134г

КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2024 | 20.04 | 19.68 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2024 | 20.53 | 20.13 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2024 | 21.12 | 20.62 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2024 | 20.95 | 20.27 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2024 | 20.94 | 20.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2024 | 20.86 | 20.66 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2024 | 21.34 | 21.20 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2024 | 21.35 | 21.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2024 | 21.54 | 21.34 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2024 | 21.64 | 21.44 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2024 | 21.65 | 21.47 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2024 | 21.73 | 21.55 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2024 | 21.60 | 21.38 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2024 | 21.75 | 21.57 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2024 | 21.64 | 21.45 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2024 | 21.71 | 21.53 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2024 | 21.69 | 21.52 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2024 | 21.85 | 21.70 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2024 | 21.75 | 21.58 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2024 | 21.28 | 20.97 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2024 | 21.02 | 20.68 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.09.2024 | 20.46 | 20.06 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.09.2024 | 19.59 | 19.25 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.09.2024 | 19.29 | 19.02 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.09.2024 | 38.85 | 33.68 | 5.17 | 92.66 | 90.76 | 2.07 | 92.00 | 90.28 | 1.89 | 1.72 | 6.00 | 4.50 | 0.491 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.09.2024 | 39.08 | 34.61 | 4.47 | 245.62 | 244.74 | 0.36 | 243.89 | 243.36 | 0.22 | 0.53 | 6.00 | 4.50 | 1.095 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.09.2024 | 34.79 | 31.71 | 3.08 | 244.16 | 243.62 | 0.22 | 242.79 | 242.53 | 0.11 | 0.26 | 6.00 | 4.50 | 0.756 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.09.2024 | 34.03 | 31.15 | 2.88 | 243.99 | 243.51 | 0.20 | 242.69 | 242.37 | 0.13 | 0.32 | 6.00 | 4.50 | 0.704 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.09.2024 | 34.16 | 31.39 | 2.77 | 243.28 | 242.78 | 0.21 | 241.96 | 241.63 | 0.14 | 0.33 | 6.00 | 4.50 | 0.676 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.09.2024 | 34.12 | 31.38 | 2.74 | 244.24 | 243.04 | 0.49 | 242.92 | 241.89 | 0.42 | 1.03 | 6.00 | 4.50 | 0.672 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 24.08 | 23.15 | 0.92 | --- | --- | 0.12 | --- | --- | 0.10 | --- | 6.00 | 4.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1313.95 | 1308.45 | --- | 1306.25 | 1302.06 | --- | 4.19 | --- | --- | 4.394 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2024 | 105375.74 | 107595.77 | 103826.04 | 106561.86 | -2735.82 | 1113.705 | 17087.0 | 496.0 |
| 30.09.2024 | 106689.69 | 108904.22 | 105132.29 | 107863.92 | -2731.63 | 1118.099 | 17807.0 | 496.0 |
| Итого: | 1313.95 | 1308.45 | 1306.25 | 1302.06 | 4.19 | 4.394 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2024 | 59.21 | 5.49 | 5.43 | 7.50 | 0.295 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2024 | 58.33 | 4.97 | 4.93 | 7.50 | 0.262 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2024 | 58.62 | 5.12 | 5.06 | 7.50 | 0.273 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2024 | 58.33 | 5.03 | 4.97 | 7.50 | 0.262 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2024 | 58.35 | 4.61 | 4.58 | 7.50 | 0.244 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2024 | 58.47 | 5.26 | 5.22 | 7.50 | 0.279 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2024 | 58.47 | 4.58 | 4.55 | 7.50 | 0.243 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2024 | 59.04 | 5.83 | 5.75 | 7.50 | 0.310 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2024 | 58.40 | 4.47 | 4.44 | 7.50 | 0.238 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2024 | 58.47 | 4.56 | 4.51 | 7.50 | 0.242 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2024 | 58.61 | 4.95 | 4.91 | 7.50 | 0.264 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2024 | 58.65 | 5.56 | 5.50 | 7.50 | 0.295 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2024 | 58.15 | 4.52 | 4.48 | 7.50 | 0.238 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2024 | 58.38 | 4.44 | 4.40 | 7.50 | 0.233 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2024 | 58.77 | 4.82 | 4.78 | 7.50 | 0.258 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2024 | 58.50 | 5.33 | 5.27 | 7.50 | 0.281 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2024 | 58.65 | 5.28 | 5.22 | 7.50 | 0.281 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2024 | 58.55 | 5.63 | 5.56 | 7.50 | 0.297 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2024 | 58.44 | 5.05 | 5.02 | 7.50 | 0.268 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2024 | 58.23 | 4.72 | 4.69 | 7.50 | 0.251 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2024 | 58.58 | 4.37 | 4.34 | 7.50 | 0.231 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.09.2024 | 58.79 | 5.85 | 5.78 | 7.50 | 0.308 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.09.2024 | 51.15 | 5.99 | 5.93 | 7.50 | 0.272 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.09.2024 | 58.50 | 4.86 | 4.80 | 7.50 | 0.257 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.09.2024 | 57.80 | 6.04 | 5.98 | 7.50 | 0.317 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.09.2024 | 57.63 | 5.49 | 5.42 | 7.50 | 0.286 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.09.2024 | 58.14 | 5.71 | 5.64 | 7.50 | 0.298 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.09.2024 | 57.73 | 4.40 | 4.38 | 7.50 | 0.231 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.09.2024 | 58.35 | 5.36 | 5.31 | 7.50 | 0.281 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.09.2024 | 39.75 | 1.16 | 1.16 | 7.50 | 0.040 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 57.57 | --- | --- | 7.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 149.45 | 148.01 | --- | 7.835 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2024 | 4162.57 | 4112.69 | 216.000 | 17093.0 | 7.0 |
| 30.09.2024 | 4312.02 | 4260.70 | 223.835 | 17813.0 | 7.0 |
| Итого: | 149.45 | 148.01 | 7.835 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
