Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	67.88	52.04	15.84	162.88	154.42	0.00	5.33	159.52	152.50	4.50	7.02	8.00	6.00	2.531	24.0	0.0	
02.01.2025	67.61	51.57	16.04	160.23	151.85	0.00	5.37	156.92	149.93	4.56	6.99	8.00	6.00	2.518	24.0	0.0	
03.01.2025	67.53	52.37	15.16	168.51	159.92	0.00	5.23	165.05	157.86	4.45	7.19	8.00	6.00	2.506	24.0	0.0	
04.01.2025	67.26	51.78	15.48	164.11	155.70	0.00	5.26	160.75	153.78	4.43	6.97	8.00	6.00	2.494	24.0	0.0	
05.01.2025	67.35	52.08	15.27	165.73	157.25	0.00	5.25	162.34	155.24	4.47	7.10	8.00	6.00	2.483	24.0	0.0	
06.01.2025	67.68	51.41	16.27	157.82	149.56	0.00	5.37	154.56	147.67	4.56	6.89	8.00	6.00	2.519	24.0	0.0	
07.01.2025	70.20	52.41	17.79	156.61	148.28	0.00	5.46	153.14	146.37	4.52	6.77	8.00	6.00	2.727	24.0	0.0	
08.01.2025	68.96	51.81	17.15	156.74	148.47	0.00	5.42	153.39	146.64	4.50	6.75	8.00	6.00	2.633	24.0	0.0	
09.01.2025	67.73	52.10	15.63	165.30	156.84	0.00	5.25	161.90	154.88	4.43	7.02	8.00	6.00	2.534	24.0	0.0	
10.01.2025	67.50	52.13	15.37	165.75	157.32	0.00	5.22	162.38	155.36	4.42	7.02	8.00	6.00	2.499	24.0	0.0	
11.01.2025	68.09	52.63	15.46	167.41	158.89	0.00	5.22	163.93	156.86	4.41	7.07	8.00	6.00	2.540	24.0	0.0	
12.01.2025	67.40	52.35	15.05	167.57	159.09	0.00	5.19	164.14	157.06	4.41	7.08	8.00	6.00	2.471	24.0	0.0	
13.01.2025	68.54	52.88	15.66	168.90	160.31	0.00	5.22	165.33	158.25	4.38	7.08	8.00	6.00	2.591	24.0	0.0	
14.01.2025	68.78	53.55	15.23	175.54	166.73	0.00	5.15	171.81	164.50	4.35	7.31	8.00	6.00	2.620	24.0	0.0	
15.01.2025	68.71	53.45	15.26	176.03	167.20	0.00	5.15	172.29	164.98	4.33	7.31	8.00	6.00	2.636	24.0	0.0	
16.01.2025	69.36	53.30	16.06	170.99	162.27	0.00	5.23	167.29	160.10	4.39	7.19	8.00	6.00	2.690	24.0	0.0	
17.01.2025	73.09	55.46	17.63	171.29	162.40	0.00	5.33	167.25	160.09	4.37	7.16	8.00	6.00	2.953	24.0	0.0	
18.01.2025	71.27	54.54	16.73	171.70	162.83	0.00	5.30	167.80	160.57	4.40	7.23	8.00	6.00	2.810	24.0	0.0	
19.01.2025	68.75	53.16	15.59	172.42	163.63	0.00	5.23	168.76	161.48	4.41	7.28	8.00	6.00	2.635	24.0	0.0	
20.01.2025	67.82	50.15	17.67	132.46	125.09	0.00	5.72	129.74	123.60	4.85	6.14	8.00	6.00	2.299	24.0	0.0	
21.01.2025	71.80	46.55	25.25	102.34	96.09	0.00	6.30	99.99	95.12	4.99	4.87	8.00	6.00	2.524	24.0	0.0	
22.01.2025	75.93	49.72	26.21	115.54	108.22	0.00	6.54	112.59	106.95	5.14	5.64	8.00	6.00	2.948	24.0	0.0	
23.01.2025	73.53	47.90	25.63	117.00	109.43	0.00	6.69	114.20	108.29	5.31	5.91	8.00	6.00	2.928	24.0	0.0	*
24.01.2025	71.19	44.97	26.22	91.65	85.28	0.00	7.20	89.56	84.48	5.84	5.08	8.00	6.00	2.358	24.0	0.0	
25.01.2025	73.00	53.92	19.08	165.96	156.57	0.00	5.82	162.01	154.44	4.78	7.57	8.00	6.00	3.096	24.0	0.0	
26.01.2025	74.47	55.68	18.79	173.02	163.28	0.00	5.79	168.78	160.94	4.76	7.84	8.00	6.00	3.177	24.0	0.0	
27.01.2025	71.25	52.22	19.03	146.85	138.08	0.00	6.16	143.54	136.36	5.13	7.18	8.00	6.00	2.739	24.0	0.0	*
28.01.2025	68.40	48.46	19.94	125.28	117.58	0.00	6.34	122.64	116.31	5.30	6.33	8.00	6.00	2.447	24.0	0.0	
29.01.2025	68.27	48.90	19.37	128.42	120.64	0.00	6.25	125.77	119.30	5.28	6.47	8.00	6.00	2.436	24.0	0.0	
30.01.2025	67.40	48.39	19.01	125.70	118.09	0.00	6.24	123.14	116.76	5.32	6.38	8.00	6.00	2.343	24.0	0.0	
31.01.2025	67.37	48.14	19.23	123.75	116.23	0.00	6.27	121.20	114.94	5.30	6.26	8.00	6.00	2.332	24.0	0.0	
Средние:	69.49	51.48	18.00	---	---	---	5.66	---	---	4.72	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4713.50	4457.54	0.00	---	4611.71	4401.61	---	210.10	---	---	81.017	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	87063.84	85261.84	0.00	85032.56	84016.25	1016.31	1421.770	21369.0	0.0
31.01.2025	91777.34	89719.38	0.00	89644.27	88417.86	1226.41	1502.787	22113.0	0.0
Итого:	4713.50	4457.54	0.00	4611.71	4401.61	210.10	81.017	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	67.88	52.04	15.84	162.88	154.42	0.00	159.52	152.50	7.02	8.00	6.00	2.531	24.0	0.0	
02.01.2025	67.61	51.57	16.04	160.23	151.85	0.00	156.92	149.93	6.99	8.00	6.00	2.518	24.0	0.0	
03.01.2025	67.53	52.37	15.16	168.51	159.92	0.00	165.05	157.86	7.19	8.00	6.00	2.506	24.0	0.0	
04.01.2025	67.26	51.78	15.48	164.11	155.70	0.00	160.75	153.78	6.97	8.00	6.00	2.494	24.0	0.0	
05.01.2025	67.35	52.08	15.27	165.73	157.25	0.00	162.34	155.24	7.10	8.00	6.00	2.483	24.0	0.0	
06.01.2025	67.68	51.41	16.27	157.82	149.56	0.00	154.56	147.67	6.89	8.00	6.00	2.519	24.0	0.0	
07.01.2025	70.20	52.41	17.79	156.61	148.28	0.00	153.14	146.37	6.77	8.00	6.00	2.727	24.0	0.0	
08.01.2025	68.96	51.81	17.15	156.74	148.47	0.00	153.39	146.64	6.75	8.00	6.00	2.633	24.0	0.0	
09.01.2025	67.73	52.10	15.63	165.30	156.84	0.00	161.90	154.88	7.02	8.00	6.00	2.534	24.0	0.0	
10.01.2025	67.50	52.13	15.37	165.75	157.32	0.00	162.38	155.36	7.02	8.00	6.00	2.499	24.0	0.0	
11.01.2025	68.09	52.63	15.46	167.41	158.89	0.00	163.93	156.86	7.07	8.00	6.00	2.540	24.0	0.0	
12.01.2025	67.40	52.35	15.05	167.57	159.09	0.00	164.14	157.06	7.08	8.00	6.00	2.471	24.0	0.0	
13.01.2025	68.54	52.88	15.66	168.90	160.31	0.00	165.33	158.25	7.08	8.00	6.00	2.591	24.0	0.0	
14.01.2025	68.78	53.55	15.23	175.54	166.73	0.00	171.81	164.50	7.31	8.00	6.00	2.620	24.0	0.0	
15.01.2025	68.71	53.45	15.26	176.03	167.20	0.00	172.29	164.98	7.31	8.00	6.00	2.636	24.0	0.0	
16.01.2025	69.36	53.30	16.06	170.99	162.27	0.00	167.29	160.10	7.19	8.00	6.00	2.690	24.0	0.0	
17.01.2025	73.09	55.46	17.63	171.29	162.40	0.00	167.25	160.09	7.16	8.00	6.00	2.953	24.0	0.0	
18.01.2025	71.27	54.54	16.73	171.70	162.83	0.00	167.80	160.57	7.23	8.00	6.00	2.810	24.0	0.0	
19.01.2025	68.75	53.16	15.59	172.42	163.63	0.00	168.76	161.48	7.28	8.00	6.00	2.635	24.0	0.0	
20.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	68.62	52.69	15.93	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3165.53	3002.96	0.00	3098.55	2964.12	134.43	---	---	49.390	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	87063.84	85261.84	0.00	85032.56	84016.25	1016.31	1421.770	21369.0	0.0
19.01.2025	90229.37	88264.80	0.00	88131.11	86980.37	1150.74	1471.160	21825.0	0.0
Итого:	3165.53	3002.96	0.00	3098.55	2964.12	134.43	49.390	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____