Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 11 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 22186841
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.01.2025	70.49	59.50	10.98	233.12	241.35	227.94	237.42	-4.07	-9.47	6.12	4.22	2.513	0.00	24.0	0.0	*
02.01.2025	70.18	58.64	11.54	242.74	251.30	237.39	247.32	-4.10	-9.93	6.09	4.26	2.749	0.00	24.0	0.0	*
03.01.2025	69.96	59.33	10.63	222.37	230.16	217.49	226.42	-4.02	-8.93	6.17	4.17	2.321	0.00	24.0	0.0	*
04.01.2025	70.21	58.87	11.34	233.20	241.31	228.05	237.46	-4.04	-9.41	6.13	4.23	2.596	0.00	24.0	0.0	*
05.01.2025	70.24	59.28	10.96	225.82	233.74	220.84	229.95	-4.04	-9.11	6.16	4.18	2.431	0.00	24.0	0.0	*
06.01.2025	70.80	58.91	11.89	243.57	252.16	238.12	248.12	-4.11	-10.00	6.09	4.27	2.841	0.00	24.0	0.0	*
07.01.2025	73.41	60.96	12.45	264.19	273.56	257.86	268.89	-4.19	-11.02	6.05	4.30	3.221	0.00	24.0	0.0	*
08.01.2025	72.12	59.79	12.33	251.29	260.20	245.47	255.92	-4.17	-10.45	6.08	4.29	3.037	0.00	24.0	0.0	*
09.01.2025	70.23	59.53	10.70	220.63	228.38	215.76	224.66	-4.04	-8.90	6.18	4.17	2.319	0.00	24.0	0.0	*
10.01.2025	69.89	59.34	10.55	221.84	229.66	216.98	225.94	-4.04	-8.95	6.18	4.17	2.300	0.00	24.0	0.0	*
11.01.2025	70.73	59.70	11.03	222.14	229.86	217.16	226.10	-4.04	-8.95	6.19	4.16	2.405	0.00	24.0	0.0	*
12.01.2025	70.26	59.15	11.11	223.41	231.05	218.48	227.32	-3.97	-8.84	6.19	4.15	2.437	0.00	24.0	0.0	*
13.01.2025	70.84	59.40	11.44	239.63	247.88	234.26	243.85	-4.01	-9.59	6.12	4.23	2.689	0.00	24.0	0.0	*
14.01.2025	70.21	59.02	11.19	236.55	244.81	231.33	240.86	-4.04	-9.54	6.14	4.22	2.599	0.00	24.0	0.0	*
15.01.2025	70.03	58.87	11.16	232.23	240.21	227.12	236.37	-3.99	-9.25	6.15	4.22	2.545	0.00	24.0	0.0	*
16.01.2025	71.24	59.37	11.87	249.66	258.14	244.01	253.94	-3.99	-9.93	6.08	4.28	2.906	0.00	24.0	0.0	*
17.01.2025	75.14	62.68	12.45	262.53	271.85	255.98	266.96	-4.20	-10.98	6.06	4.30	3.199	0.00	24.0	0.0	*
18.01.2025	73.27	60.77	12.50	252.40	261.48	246.37	257.03	-4.24	-10.67	6.09	4.29	3.089	0.00	24.0	0.0	*
19.01.2025	70.35	58.68	11.66	232.48	240.78	227.34	236.96	-4.14	-9.62	6.14	4.23	2.661	0.00	24.0	0.0	*
20.01.2025	70.13	59.49	10.63	227.47	235.53	222.46	231.68	-4.06	-9.23	6.17	4.17	2.376	0.00	24.0	0.0	*
21.01.2025	76.66	63.97	12.69	280.17	288.26	272.92	282.87	-3.58	-9.95	5.97	4.09	3.476	0.00	24.0	0.0	*
22.01.2025	77.11	64.03	13.09	263.78	269.02	256.75	263.89	-2.74	-7.14	6.00	4.24	3.373	0.00	24.0	0.0	*
23.01.2025	75.46	62.43	13.04	295.62	300.88	288.17	295.50	-2.51	-7.33	6.14	4.42	3.770	0.00	24.0	0.0	*
24.01.2025	73.78	61.66	12.12	282.91	287.76	276.09	282.74	-2.38	-6.65	6.24	4.39	3.359	0.00	24.0	0.0	*
25.01.2025	74.27	61.77	12.50	281.08	285.72	274.22	280.72	-2.35	-6.51	6.22	4.38	3.440	0.00	24.0	0.0	*
26.01.2025	75.61	62.55	13.06	281.72	286.39	274.60	281.25	-2.39	-6.65	6.21	4.38	3.599	0.00	24.0	0.0	*
27.01.2025	72.68	61.07	11.62	264.08	268.53	257.87	263.94	-2.32	-6.07	6.28	4.34	3.008	0.00	24.0	0.0	*
28.01.2025	70.90	60.08	10.82	247.43	251.61	241.87	247.44	-2.28	-5.57	6.30	4.23	2.629	0.00	24.0	0.0	*
29.01.2025	70.98	60.34	10.64	235.90	240.30	230.60	236.28	-2.43	-5.68	6.28	4.20	2.464	0.00	24.0	0.0	*
30.01.2025	70.28	59.30	10.98	239.43	244.06	234.15	240.11	-2.51	-5.95	6.25	4.24	2.581	0.00	24.0	0.0	*
31.01.2025	70.41	60.25	10.16	232.92	237.63	227.76	233.64	-2.55	-5.88	6.30	4.17	2.324	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	71.87	60.28	11.59	---	---	---	---	-3.53	---	6.15	4.24	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7642.30	7863.57	7465.42	7731.58	---	-266.16	---	---	87.262	0.00	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	78046.52	79166.38	76069.24	77690.27	-1621.03	936.958	0.000	0.000	11494.0	304.0
31.01.2025	85688.81	87029.95	83534.66	85421.85	-1887.18	1024.220	0.000	0.000	12238.0	304.0
Итого:	7642.30	7863.57	7465.42	7731.58	-266.16	87.262	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____