Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2025	71.61	53.39	18.22	378.63	384.21	369.95	379.13	-2.45	-9.18	4.70	4.15	6.748	24.0	0.0	0.00	
02.01.2025	71.61	52.88	18.73	373.51	378.97	364.95	374.05	-2.46	-9.09	4.72	4.18	6.842	24.0	0.0	0.00	
03.01.2025	71.24	53.33	17.91	389.53	395.32	380.66	390.11	-2.45	-9.45	4.68	4.10	6.825	24.0	0.0	0.00	
04.01.2025	71.43	52.99	18.44	380.31	385.84	371.62	380.80	-2.44	-9.18	4.70	4.14	6.862	24.0	0.0	0.00	
05.01.2025	71.77	53.56	18.21	384.48	390.08	375.63	384.87	-2.43	-9.24	4.69	4.12	6.848	24.0	0.0	0.00	
06.01.2025	72.02	53.11	18.91	372.05	377.41	363.44	372.48	-2.46	-9.05	4.71	4.18	6.881	24.0	0.0	0.00	
07.01.2025	74.92	54.48	20.44	368.75	373.70	359.58	368.53	-2.46	-8.95	4.73	4.21	7.359	24.0	0.0	0.00	
08.01.2025	72.93	53.03	19.90	370.79	376.12	361.99	371.21	-2.52	-9.23	4.73	4.19	7.210	24.0	0.0	0.00	
09.01.2025	71.70	53.51	18.19	390.26	396.17	381.27	390.92	-2.50	-9.65	4.68	4.10	6.942	24.0	0.0	0.00	
10.01.2025	71.38	53.58	17.79	389.80	395.76	380.92	390.48	-2.48	-9.57	4.68	4.10	6.785	24.0	0.0	0.00	
11.01.2025	72.19	53.95	18.24	393.24	398.96	384.09	393.56	-2.44	-9.47	4.67	4.08	7.015	24.0	0.0	0.00	
12.01.2025	71.60	52.93	18.67	391.00	396.47	382.04	391.33	-2.40	-9.28	4.68	4.09	7.140	24.0	0.0	0.00	
13.01.2025	72.03	53.03	19.00	379.38	384.62	370.58	379.58	-2.40	-9.01	4.70	4.15	7.050	24.0	0.0	0.00	
14.01.2025	71.48	53.11	18.37	381.85	387.36	373.12	382.30	-2.43	-9.18	4.70	4.14	6.862	24.0	0.0	0.00	
15.01.2025	71.56	53.30	18.27	382.64	388.10	373.85	382.98	-2.41	-9.13	4.70	4.14	6.837	24.0	0.0	0.00	
16.01.2025	72.62	53.27	19.35	369.43	374.39	360.72	369.47	-2.40	-8.75	4.72	4.20	6.987	24.0	0.0	0.00	
17.01.2025	76.42	55.62	20.80	370.16	374.93	360.62	369.55	-2.45	-8.93	4.73	4.20	7.509	24.0	0.0	0.00	
18.01.2025	74.11	54.19	19.93	371.55	376.84	362.47	371.70	-2.52	-9.23	4.73	4.19	7.231	24.0	0.0	0.00	
19.01.2025	71.79	52.73	19.06	380.83	386.51	372.06	381.50	-2.50	-9.44	4.70	4.14	7.100	24.0	0.0	0.00	
20.01.2025	71.41	52.98	18.43	386.76	392.50	377.92	387.39	-2.47	-9.46	4.68	4.10	6.973	24.0	0.0	0.00	
21.01.2025	79.20	57.85	21.36	387.10	391.64	376.45	385.56	-2.39	-9.12	4.59	3.99	8.052	24.0	0.0	0.00	
22.01.2025	78.28	56.29	22.00	347.45	351.12	337.94	345.87	-2.32	-7.93	4.70	4.18	7.444	24.0	0.0	0.00	
23.01.2025	77.80	55.51	22.29	374.36	378.20	364.42	372.80	-2.27	-8.38	4.84	4.30	8.134	24.0	0.0	0.00	
24.01.2025	75.09	54.69	20.40	383.58	387.68	374.00	382.30	-2.20	-8.31	4.85	4.29	7.639	24.0	0.0	0.00	
25.01.2025	75.39	54.80	20.59	381.39	385.27	371.78	379.91	-2.16	-8.13	4.84	4.28	7.665	24.0	0.0	0.00	
26.01.2025	76.60	54.88	21.72	380.98	384.69	371.13	379.33	-2.18	-8.20	4.84	4.28	8.069	24.0	0.0	0.00	
27.01.2025	73.12	53.92	19.20	390.45	394.90	381.15	389.55	-2.18	-8.41	4.82	4.24	7.326	24.0	0.0	0.00	
28.01.2025	71.38	52.80	18.58	400.15	404.86	391.02	399.61	-2.17	-8.59	4.76	4.14	7.273	24.0	0.0	0.00	
29.01.2025	71.74	53.54	18.20	397.00	402.15	387.86	396.80	-2.28	-8.94	4.73	4.13	7.068	24.0	0.0	0.00	
30.01.2025	71.22	52.90	18.32	391.08	396.41	382.19	391.27	-2.35	-9.08	4.74	4.16	7.008	24.0	0.0	0.00	
31.01.2025	71.58	54.01	17.57	405.20	411.02	395.91	405.45	-2.38	-9.54	4.72	4.09	6.966	24.0	0.0	0.00	
Средние:	73.14	53.88	19.26	---	---	---	---	-2.39	---	4.72	4.16	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	11843.66	12002.18	11561.32	11840.41	---	-279.09	---	---	222.650	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	90319.43	91348.88	88168.29	90090.29	-1922.01	1643.448	0.000	0.000	10286.0	2591.0
31.01.2025	102163.09	103351.07	99729.61	101930.70	-2201.09	1866.098	0.000	0.000	11030.0	2591.0
Итого:	11843.66	12002.18	11561.32	11840.41	-279.09	222.650	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____