Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2025 | 67.81 | 51.50 | 16.31 | 202.49 | 204.80 | -1.13 | 198.27 | 202.24 | -1.98 | -3.97 | 7.00 | 6.00 | 3.235 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.01.2025 | 67.71 | 51.13 | 16.58 | 197.44 | 199.70 | -1.14 | 193.36 | 197.27 | -2.00 | -3.91 | 7.00 | 6.00 | 3.207 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.01.2025 | 67.14 | 51.83 | 15.31 | 211.64 | 214.23 | -1.22 | 207.33 | 211.56 | -2.02 | -4.23 | 7.00 | 6.00 | 3.174 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.01.2025 | 67.50 | 51.45 | 16.05 | 202.72 | 205.15 | -1.19 | 198.56 | 202.59 | -2.01 | -4.03 | 7.00 | 6.00 | 3.187 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.01.2025 | 67.58 | 51.91 | 15.67 | 207.16 | 209.69 | -1.21 | 202.90 | 207.08 | -2.04 | -4.18 | 7.00 | 6.00 | 3.182 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.01.2025 | 68.19 | 51.40 | 16.79 | 195.21 | 197.48 | -1.16 | 191.16 | 195.05 | -2.01 | -3.89 | 7.00 | 6.00 | 3.211 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.01.2025 | 70.86 | 52.00 | 18.86 | 186.80 | 188.71 | -1.02 | 182.60 | 186.33 | -2.02 | -3.73 | 7.00 | 6.00 | 3.443 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.01.2025 | 69.50 | 51.43 | 18.07 | 191.26 | 193.38 | -1.10 | 187.15 | 190.99 | -2.03 | -3.84 | 7.00 | 6.00 | 3.382 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.01.2025 | 67.60 | 51.76 | 15.84 | 211.25 | 213.91 | -1.25 | 206.91 | 211.25 | -2.08 | -4.34 | 7.00 | 6.00 | 3.276 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.01.2025 | 67.46 | 51.80 | 15.66 | 210.44 | 213.10 | -1.26 | 206.13 | 210.45 | -2.07 | -4.32 | 7.00 | 6.00 | 3.226 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.01.2025 | 68.13 | 52.27 | 15.86 | 210.21 | 212.83 | -1.24 | 205.82 | 210.10 | -2.06 | -4.28 | 7.00 | 6.00 | 3.266 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.01.2025 | 67.29 | 52.18 | 15.11 | 215.14 | 217.92 | -1.28 | 210.74 | 215.16 | -2.08 | -4.42 | 7.00 | 6.00 | 3.185 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.01.2025 | 68.44 | 51.89 | 16.55 | 200.54 | 202.96 | -1.20 | 196.31 | 200.41 | -2.07 | -4.10 | 7.00 | 6.00 | 3.245 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.01.2025 | 67.61 | 51.48 | 16.13 | 201.76 | 204.27 | -1.24 | 197.57 | 201.72 | -2.08 | -4.15 | 7.00 | 6.00 | 3.189 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.01.2025 | 67.58 | 51.56 | 16.02 | 203.11 | 205.64 | -1.24 | 198.95 | 203.06 | -2.04 | -4.11 | 7.00 | 6.00 | 3.187 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.01.2025 | 68.66 | 51.18 | 17.48 | 189.23 | 191.40 | -1.14 | 185.21 | 189.05 | -2.05 | -3.84 | 7.00 | 6.00 | 3.237 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.01.2025 | 72.60 | 53.08 | 19.52 | 188.09 | 189.98 | -1.00 | 183.67 | 187.45 | -2.04 | -3.78 | 7.00 | 6.00 | 3.588 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.01.2025 | 70.50 | 52.13 | 18.37 | 191.73 | 193.85 | -1.10 | 187.45 | 191.36 | -2.06 | -3.91 | 7.00 | 6.00 | 3.444 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.01.2025 | 67.55 | 51.23 | 16.32 | 202.01 | 204.52 | -1.23 | 197.87 | 202.02 | -2.08 | -4.15 | 7.00 | 6.00 | 3.230 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.01.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 68.41 | 51.75 | 16.66 | --- | --- | -1.18 | --- | --- | -2.04 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 3818.23 | 3863.52 | --- | 3737.96 | 3815.14 | --- | -77.18 | --- | --- | 62.094 | 456.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 36626.87 | 34236.49 | 35848.89 | 33843.88 | 2005.01 | 689.748 | 9363.0 | 3274.0 |
| 19.01.2025 | 40445.10 | 38100.01 | 39586.85 | 37659.02 | 1927.83 | 751.842 | 9819.0 | 3274.0 |
| Итого: | 3818.23 | 3863.52 | 3737.96 | 3815.14 | -77.18 | 62.094 | 456.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____