Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	68.30	46.00	22.30	127.42	126.32	0.00	0.87	124.74	125.06	-0.26	-0.32	5.50	3.50	2.784	24.0	0.0	
02.01.2025	68.51	49.08	19.43	170.68	169.48	0.00	0.71	167.09	167.57	-0.29	-0.48	5.50	3.50	3.252	24.0	0.0	
03.01.2025	67.43	44.87	22.56	115.46	114.51	0.00	0.83	113.08	113.42	-0.30	-0.34	5.50	3.50	2.551	24.0	0.0	
04.01.2025	67.88	47.37	20.51	146.61	145.50	0.00	0.76	143.54	143.94	-0.28	-0.40	5.50	3.50	2.945	24.0	0.0	
05.01.2025	67.98	46.45	21.53	133.11	132.12	0.00	0.75	130.32	130.77	-0.34	-0.45	5.50	3.50	2.807	24.0	0.0	
06.01.2025	69.04	49.80	19.24	179.00	177.82	0.00	0.66	175.16	175.74	-0.33	-0.58	5.50	3.50	3.372	24.0	0.0	
07.01.2025	71.64	51.03	20.61	180.01	178.74	0.00	0.71	175.87	176.55	-0.39	-0.68	5.50	3.50	3.629	24.0	0.0	
08.01.2025	70.16	49.33	20.83	161.58	160.42	0.00	0.72	158.02	158.58	-0.35	-0.56	5.50	3.50	3.292	24.0	0.0	
09.01.2025	67.65	44.61	23.04	111.48	110.61	0.00	0.78	109.20	109.53	-0.30	-0.33	5.50	3.50	2.516	24.0	0.0	
10.01.2025	67.40	44.82	22.58	117.80	116.94	0.00	0.73	115.38	115.84	-0.40	-0.46	5.50	3.50	2.608	24.0	0.0	
11.01.2025	67.92	44.87	23.05	116.21	115.32	0.00	0.77	113.79	114.22	-0.38	-0.43	5.50	3.50	2.623	24.0	0.0	
12.01.2025	67.37	45.02	22.35	117.38	116.49	0.00	0.76	114.96	115.35	-0.34	-0.39	5.50	3.50	2.568	24.0	0.0	
13.01.2025	68.87	48.96	19.91	161.86	160.78	0.00	0.67	158.38	158.96	-0.37	-0.58	5.50	3.50	3.156	24.0	0.0	
14.01.2025	68.13	47.50	20.63	142.43	141.41	0.00	0.72	139.46	139.91	-0.32	-0.45	5.50	3.50	2.880	24.0	0.0	
15.01.2025	67.86	45.12	22.74	121.23	120.27	0.00	0.80	118.70	119.10	-0.34	-0.40	5.50	3.50	2.701	24.0	0.0	
16.01.2025	69.36	49.58	19.78	175.33	174.17	0.00	0.66	171.54	172.15	-0.35	-0.61	5.50	3.50	3.396	24.0	0.0	
17.01.2025	73.16	52.23	20.93	184.78	183.46	0.00	0.72	180.38	181.11	-0.40	-0.73	5.50	3.50	3.778	24.0	0.0	
18.01.2025	71.23	51.53	19.70	188.44	187.20	0.00	0.66	184.15	184.85	-0.38	-0.70	5.50	3.50	3.632	24.0	0.0	
19.01.2025	68.19	47.38	20.81	144.90	143.83	0.00	0.74	141.85	142.29	-0.31	-0.44	5.50	3.50	2.952	24.0	0.0	
20.01.2025	67.76	46.24	21.52	130.82	129.85	0.00	0.74	128.12	128.52	-0.31	-0.40	5.50	3.50	2.760	24.0	0.0	
21.01.2025	74.97	52.83	22.14	185.01	183.43	0.00	0.86	180.41	181.04	-0.35	-0.63	5.50	3.50	3.999	24.0	0.0	
22.01.2025	75.20	51.80	23.40	171.73	169.35	0.00	1.40	167.37	167.18	0.11	0.19	5.50	3.50	3.914	24.0	0.0	
23.01.2025	74.29	51.49	22.80	184.48	181.24	0.00	1.77	179.97	178.96	0.56	1.01	5.50	3.50	4.110	24.0	0.0	
24.01.2025	72.38	51.45	20.93	191.53	187.46	0.00	2.15	187.06	185.11	1.05	1.95	5.50	3.50	3.921	24.0	0.0	
25.01.2025	72.80	52.42	20.38	200.14	195.22	0.00	2.49	195.41	192.71	1.39	2.70	5.50	3.50	3.987	24.0	0.0	
26.01.2025	73.95	52.82	21.13	193.35	188.08	0.00	2.76	188.67	185.62	1.63	3.05	5.50	3.50	3.994	24.0	0.0	
27.01.2025	71.28	50.87	20.41	180.29	175.22	0.00	2.85	176.21	173.08	1.79	3.13	5.50	3.50	3.601	24.0	0.0	
28.01.2025	69.16	47.11	22.05	136.14	132.25	0.00	2.90	133.22	130.86	1.79	2.36	5.50	3.50	2.939	24.0	0.0	
29.01.2025	68.10	44.33	23.77	110.47	107.72	0.00	2.52	108.17	106.72	1.35	1.45	5.50	3.50	2.573	24.0	0.0	
30.01.2025	67.22	46.33	20.89	137.51	134.94	0.00	1.89	134.70	133.55	0.86	1.15	5.50	3.50	2.815	24.0	0.0	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	69.84	48.44	21.40	---	---	---	1.21	---	---	0.11	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4617.18	4560.15	0.00	---	4514.92	4508.29	---	6.63	---	---	96.055	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	39429.96	40457.75	0.00	38530.75	40008.41	-1477.66	885.464	10612.0	8.0
30.01.2025	44047.14	45017.90	0.00	43045.67	44516.70	-1471.03	981.519	11332.0	8.0
Итого:	4617.18	4560.15	0.00	4514.92	4508.29	6.63	96.055	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____