Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	68.02	54.00	14.02	239.05	231.30	0.00	234.09	228.21	5.88	8.00	6.00	3.288	24.0	0.0	
02.01.2025	67.92	55.26	12.66	276.00	266.26	0.00	270.28	262.47	7.81	8.00	6.00	3.430	24.0	0.0	
03.01.2025	67.29	51.57	15.72	188.04	183.07	0.00	184.23	180.78	3.45	8.00	6.00	2.897	24.0	0.0	
04.01.2025	67.70	53.52	14.18	229.46	222.23	0.00	224.73	219.29	5.44	8.00	6.00	3.194	24.0	0.0	
05.01.2025	67.71	52.32	15.39	202.15	196.40	0.00	197.98	193.91	4.07	8.00	6.00	3.052	24.0	0.0	
06.01.2025	68.39	55.73	12.66	281.17	271.12	0.00	275.25	267.21	8.04	8.00	6.00	3.494	24.0	0.0	
07.01.2025	71.07	57.42	13.65	284.29	273.84	0.00	277.90	269.65	8.25	8.00	6.00	3.802	24.0	0.0	
08.01.2025	69.73	56.70	13.03	285.68	275.27	0.00	279.46	271.18	8.28	8.00	6.00	3.650	24.0	0.0	
09.01.2025	67.70	51.58	16.12	187.02	182.03	0.00	183.19	179.80	3.39	8.00	6.00	2.955	24.0	0.0	
10.01.2025	67.56	51.05	16.51	181.91	177.22	0.00	178.20	175.06	3.14	8.00	6.00	2.945	24.0	0.0	
11.01.2025	68.20	51.98	16.22	190.54	185.35	0.00	186.56	183.00	3.56	8.00	6.00	3.027	24.0	0.0	
12.01.2025	67.34	51.30	16.04	184.87	180.09	0.00	181.13	177.88	3.25	8.00	6.00	2.911	24.0	0.0	
13.01.2025	68.55	55.10	13.45	255.87	247.17	0.00	250.48	243.68	6.80	8.00	6.00	3.377	24.0	0.0	
14.01.2025	67.84	54.84	13.00	258.10	249.41	0.00	252.79	245.92	6.87	8.00	6.00	3.291	24.0	0.0	
15.01.2025	67.76	53.61	14.15	230.88	223.57	0.00	226.11	220.58	5.53	8.00	6.00	3.207	24.0	0.0	
16.01.2025	68.92	55.80	13.12	270.52	261.04	0.00	264.77	257.27	7.50	8.00	6.00	3.484	24.0	0.0	
17.01.2025	72.81	58.82	13.99	285.48	274.84	0.00	278.75	270.45	8.30	8.00	6.00	3.913	24.0	0.0	
18.01.2025	70.73	57.59	13.14	286.63	276.15	0.00	280.23	271.93	8.30	8.00	6.00	3.690	24.0	0.0	
19.01.2025	67.79	54.65	13.14	255.44	246.82	0.00	250.17	243.39	6.78	8.00	6.00	3.295	24.0	0.0	
20.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	68.58	54.36	14.22	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4573.10	4423.18	0.00	4476.30	4361.66	114.64	---	---	62.902	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	12789.15	12379.35	0.00	12525.28	12212.89	312.39	176.280	1330.0	785.0
19.01.2025	17362.25	16802.53	0.00	17001.58	16574.55	427.03	239.182	1786.0	785.0
Итого:	4573.10	4423.18	0.00	4476.30	4361.66	114.64	62.902	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____