Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	69.61	47.66	21.95	72.08	71.97	0.00	70.51	71.19	-0.68	7.00	5.50	1.547	24.0	0.0	
02.01.2025	69.62	49.31	20.31	85.26	85.14	0.00	83.40	84.17	-0.77	7.00	5.50	1.693	24.0	0.0	
03.01.2025	69.18	45.50	23.68	59.08	58.95	0.00	57.82	58.35	-0.53	7.00	5.50	1.366	24.0	0.0	
04.01.2025	69.31	46.94	22.37	68.16	68.05	0.00	66.69	67.33	-0.64	7.00	5.50	1.491	24.0	0.0	
05.01.2025	69.60	46.39	23.21	65.18	65.03	0.00	63.75	64.39	-0.64	7.00	5.50	1.482	24.0	0.0	
06.01.2025	70.06	49.46	20.60	83.40	83.29	0.00	81.59	82.32	-0.73	7.00	5.50	1.681	24.0	0.0	
07.01.2025	72.75	51.83	20.92	92.80	92.67	0.00	90.62	91.50	-0.88	7.00	5.50	1.896	24.0	0.0	
08.01.2025	71.14	50.86	20.28	91.52	91.40	0.00	89.45	90.28	-0.83	7.00	5.50	1.814	24.0	0.0	
09.01.2025	69.63	17.57	52.06	63.66	63.48	0.00	62.30	63.34	-1.04	7.00	5.50	3.240	24.0	0.0	
10.01.2025	69.34	9.33	60.01	59.09	58.96	0.00	57.82	58.96	-1.14	7.00	5.50	3.465	24.0	0.0	
11.01.2025	69.83	9.36	60.47	57.60	57.45	0.00	56.34	57.45	-1.11	7.00	5.50	3.405	24.0	0.0	
12.01.2025	69.13	10.87	58.26	56.55	56.43	0.00	55.36	56.43	-1.07	7.00	5.50	3.221	24.0	0.0	
13.01.2025	70.00	13.85	56.15	71.33	71.21	0.00	69.78	71.21	-1.43	7.00	5.50	3.915	24.0	0.0	
14.01.2025	69.36	11.82	57.54	74.77	74.65	0.00	73.16	74.65	-1.49	7.00	5.50	4.204	24.0	0.0	
15.01.2025	69.48	9.76	59.72	74.21	74.09	0.00	72.60	74.09	-1.49	7.00	5.50	4.333	24.0	0.0	
16.01.2025	70.38	10.51	59.87	81.48	81.39	0.00	79.69	81.39	-1.70	7.00	5.50	4.766	24.0	0.0	
17.01.2025	74.26	15.10	59.16	89.94	89.75	0.00	87.73	89.75	-2.02	7.00	5.50	5.186	24.0	0.0	
18.01.2025	72.27	12.05	60.22	90.28	90.18	0.00	88.20	90.18	-1.98	7.00	5.50	5.307	24.0	0.0	
19.01.2025	69.48	9.83	59.65	77.08	76.98	0.00	75.42	76.98	-1.56	7.00	5.50	4.494	24.0	0.0	
20.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	70.23	27.26	42.97	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1413.47	1411.07	0.00	1382.23	1403.96	-21.73	---	---	58.506	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	6756.43	6747.77	0.00	6152.21	6227.76	-75.55	177.555	2200.0	115.0
19.01.2025	8169.90	8158.84	0.00	7534.44	7631.72	-97.28	236.061	2656.0	115.0
Итого:	1413.47	1411.07	0.00	1382.23	1403.96	-21.73	58.506	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____