Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2025	71.09	48.20	22.89	115.55	120.20	112.94	118.90	-5.15	-5.97	6.12	4.51	2.590	24.0	0.0	0.00	
02.01.2025	70.90	47.66	23.24	113.70	118.31	111.14	117.06	-5.19	-5.92	6.12	4.51	2.587	24.0	0.0	0.00	
03.01.2025	70.82	47.61	23.21	107.08	111.43	104.67	110.25	-5.19	-5.58	6.12	4.51	2.433	24.0	0.0	0.00	
04.01.2025	70.79	47.97	22.82	114.86	119.51	112.28	118.23	-5.17	-5.96	6.12	4.51	2.566	24.0	0.0	0.00	
05.01.2025	71.06	47.10	23.96	104.98	109.20	102.61	108.09	-5.20	-5.48	6.12	4.51	2.462	24.0	0.0	0.00	
06.01.2025	71.44	47.82	23.62	113.73	118.32	111.14	117.06	-5.19	-5.93	6.12	4.51	2.629	24.0	0.0	0.00	
07.01.2025	73.97	48.57	25.40	112.75	117.20	110.01	115.92	-5.23	-5.91	6.12	4.51	2.799	24.0	0.0	0.00	
08.01.2025	72.60	47.71	24.89	112.96	117.52	110.30	116.27	-5.27	-5.97	6.12	4.51	2.750	24.0	0.0	0.00	
09.01.2025	71.15	47.31	23.85	106.45	110.81	104.05	109.65	-5.25	-5.61	6.12	4.51	2.485	24.0	0.0	0.00	
10.01.2025	70.77	47.47	23.31	108.30	112.78	105.87	111.59	-5.26	-5.72	6.12	4.51	2.471	24.0	0.0	0.00	
11.01.2025	71.48	47.62	23.86	105.77	110.04	103.36	108.88	-5.20	-5.52	6.12	4.51	2.470	24.0	0.0	0.00	
12.01.2025	70.99	46.89	24.10	101.30	105.38	99.01	104.30	-5.20	-5.29	6.12	4.51	2.390	24.0	0.0	0.00	
13.01.2025	71.44	47.96	23.48	115.65	120.29	113.01	119.01	-5.17	-6.00	6.12	4.51	2.658	24.0	0.0	0.00	
14.01.2025	70.95	47.87	23.08	116.46	121.23	113.83	119.94	-5.23	-6.11	6.12	4.51	2.632	24.0	0.0	0.00	
15.01.2025	71.02	48.04	22.98	116.78	121.52	114.14	120.22	-5.19	-6.08	6.12	4.51	2.627	24.0	0.0	0.00	
16.01.2025	71.75	47.67	24.08	113.52	118.01	110.91	116.77	-5.15	-5.86	6.12	4.51	2.675	24.0	0.0	0.00	
17.01.2025	75.64	49.18	26.46	113.07	117.46	110.22	116.14	-5.23	-5.92	6.12	4.51	2.921	24.0	0.0	0.00	
18.01.2025	73.73	48.53	25.20	113.48	118.07	110.74	116.78	-5.31	-6.04	6.12	4.51	2.795	24.0	0.0	0.00	
19.01.2025	71.19	47.48	23.71	115.97	120.77	113.34	119.50	-5.29	-6.16	6.12	4.51	2.691	24.0	0.0	0.00	
20.01.2025	70.93	47.81	23.12	111.66	116.27	109.15	115.03	-5.25	-5.88	6.12	4.51	2.528	24.0	0.0	0.00	
21.01.2025	77.33	50.38	26.95	117.08	121.57	114.00	120.13	-5.24	-6.13	6.12	4.51	3.078	24.0	0.0	0.00	
22.01.2025	78.68	49.88	28.80	111.27	115.38	108.21	114.03	-5.24	-5.82	6.12	4.51	3.122	24.0	0.0	0.00	
23.01.2025	76.32	48.05	28.28	113.85	118.06	110.92	116.79	-5.16	-5.87	6.12	4.51	3.141	24.0	0.0	0.00	
24.01.2025	74.45	48.60	25.85	117.77	122.09	114.88	120.75	-4.99	-5.88	6.12	4.51	2.974	24.0	0.0	0.00	
25.01.2025	74.67	48.54	26.13	117.23	121.45	114.33	120.12	-4.94	-5.79	6.12	4.51	2.992	24.0	0.0	0.00	
26.01.2025	75.98	48.77	27.21	116.75	120.93	113.77	119.58	-4.98	-5.81	6.12	4.51	3.101	24.0	0.0	0.00	
27.01.2025	73.14	48.47	24.66	119.64	124.12	116.79	122.77	-4.99	-5.98	6.12	4.51	2.885	24.0	0.0	0.00	
28.01.2025	71.51	48.10	23.41	115.06	119.44	112.43	118.16	-4.97	-5.73	6.12	4.51	2.636	24.0	0.0	0.00	
29.01.2025	71.51	47.69	23.82	111.46	115.88	108.91	114.65	-5.14	-5.75	6.12	4.51	2.598	24.0	0.0	0.00	
30.01.2025	70.91	48.13	22.78	116.75	121.52	114.12	120.22	-5.20	-6.09	6.12	4.51	2.604	24.0	0.0	0.00	
31.01.2025	71.09	47.55	23.54	104.82	109.12	102.45	107.98	-5.25	-5.53	6.12	4.51	2.415	24.0	0.0	0.00	
Средние:	72.56	48.08	24.47	---	---	---	---	-5.18	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3495.68	3633.89	3413.50	3594.79	---	-181.29	---	---	83.707	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	36602.26	37178.03	35735.09	36751.96	-1016.87	830.559	0.000	0.000	10545.0	318.0
31.01.2025	40097.94	40811.92	39148.59	40346.75	-1198.16	914.266	0.000	0.000	11289.0	318.0
Итого:	3495.68	3633.89	3413.50	3594.79	-181.29	83.707	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____