Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.01.2025	57.70	44.61	13.09	379.96	373.49	374.09	370.05	1.08	4.04	3.56	3.38	4.895	0.00	24.0	0.0	*
02.01.2025	57.75	44.49	13.26	379.83	373.41	373.96	370.00	1.07	3.96	3.56	3.38	4.959	0.00	24.0	0.0	*
03.01.2025	53.16	42.04	11.12	379.61	372.69	374.60	369.64	1.33	4.96	3.14	2.96	4.165	0.00	24.0	0.0	*
04.01.2025	57.99	44.66	13.33	380.08	373.57	374.17	370.12	1.09	4.06	3.94	3.76	4.987	0.00	24.0	0.0	*
05.01.2025	54.45	42.78	11.67	379.77	372.98	374.51	369.84	1.25	4.66	3.32	3.14	4.370	0.00	24.0	0.0	*
06.01.2025	60.50	46.81	13.69	409.76	402.90	402.88	398.80	1.02	4.08	4.03	3.80	5.517	0.00	24.0	0.0	*
07.01.2025	64.21	50.26	13.95	462.55	455.12	453.83	449.77	0.90	4.06	4.65	4.33	6.335	0.00	24.0	0.0	*
08.01.2025	61.77	48.79	12.98	462.54	454.86	454.43	449.83	1.02	4.60	4.38	4.07	5.900	0.00	24.0	0.0	*
09.01.2025	53.80	43.90	9.90	462.08	453.55	455.89	449.53	1.40	6.36	4.48	4.16	4.512	0.00	24.0	0.0	*
10.01.2025	53.42	42.96	10.46	424.74	416.94	419.13	413.42	1.37	5.70	5.05	4.80	4.384	0.00	24.0	0.0	*
11.01.2025	53.37	42.17	11.20	379.52	372.66	374.52	369.64	1.31	4.87	4.28	4.10	4.193	0.00	24.0	0.0	*
12.01.2025	51.83	41.17	10.65	379.69	372.60	374.96	369.73	1.40	5.22	4.59	4.41	3.992	0.00	24.0	0.0	*
13.01.2025	58.02	44.56	13.46	380.18	373.67	374.27	370.27	1.07	4.00	5.02	4.84	5.036	0.00	24.0	0.0	*
14.01.2025	57.83	44.74	13.09	379.98	373.50	374.10	370.09	1.08	4.01	4.76	4.58	4.898	0.00	24.0	0.0	*
15.01.2025	56.43	43.83	12.60	379.51	372.99	373.94	369.72	1.13	4.21	5.08	4.90	4.710	0.00	24.0	0.0	*
16.01.2025	61.91	46.86	15.05	380.14	374.10	373.44	370.31	0.84	3.13	5.15	4.96	5.620	0.00	24.0	0.0	*
17.01.2025	66.54	49.41	17.13	379.54	374.27	371.94	370.04	0.51	1.90	5.16	4.97	6.374	0.00	24.0	0.0	*
18.01.2025	63.39	47.86	15.54	379.59	374.24	372.63	370.27	0.64	2.37	4.96	4.77	5.790	0.00	24.0	0.0	*
19.01.2025	55.47	43.18	12.29	378.86	372.81	373.48	369.66	1.03	3.82	5.46	5.28	4.588	0.00	24.0	0.0	*
20.01.2025	52.95	41.13	11.82	377.16	370.50	326.07	322.24	1.18	3.83	5.37	5.19	3.853	0.00	21.0	3.0	*
21.01.2025	64.23	47.70	16.53	378.93	373.48	371.80	369.55	0.61	2.25	5.09	4.91	6.147	0.00	24.0	0.0	*
22.01.2025	72.20	52.00	20.20	380.88	376.39	371.99	371.66	0.09	0.33	4.78	4.58	7.520	0.00	24.0	0.0	*
23.01.2025	72.17	52.19	19.98	379.50	375.16	370.66	370.40	0.07	0.26	4.95	4.76	7.411	0.00	24.0	0.0	*
24.01.2025	65.56	48.56	17.00	378.79	373.80	371.40	369.73	0.45	1.67	5.23	5.05	6.316	0.00	24.0	0.0	*
25.01.2025	65.71	48.67	17.05	379.88	374.75	372.41	370.65	0.47	1.76	4.03	3.84	6.350	0.00	24.0	0.0	*
26.01.2025	66.61	49.27	17.33	380.07	375.03	372.44	370.80	0.44	1.63	3.96	3.78	6.458	0.00	24.0	0.0	*
27.01.2025	59.43	45.35	14.08	379.13	373.38	372.95	369.84	0.84	3.12	4.70	4.52	5.253	0.00	24.0	0.0	*
28.01.2025	54.54	42.42	12.12	378.56	372.35	373.36	369.32	1.09	4.04	5.35	5.17	4.524	0.00	24.0	0.0	*
29.01.2025	54.17	42.35	11.82	378.52	372.26	373.38	369.21	1.12	4.18	5.07	4.90	4.411	0.00	24.0	0.0	*
30.01.2025	54.97	42.81	12.16	378.58	372.33	373.28	369.22	1.10	4.07	5.01	4.83	4.538	0.00	24.0	0.0	*
31.01.2025	52.46	41.41	11.04	378.42	371.97	373.62	369.10	1.22	4.51	5.33	5.15	4.125	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	59.18	45.45	13.73	---	---	---	---	0.94	---	4.63	4.43	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12086.34	11891.71	11844.14	11732.47	---	111.67	---	---	162.132	0.00	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	304025.18	297893.97	273200.22	269257.29	3942.93	3111.969	0.000	0.000	26204.0	1670.0
31.01.2025	316111.52	309785.68	285044.36	280989.76	4054.60	3274.101	0.000	0.000	26945.0	1673.0
Итого:	12086.34	11891.72	11844.14	11732.47	111.67	162.132	0.000	0.000	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	63.67	58.18	5.49	58.03	48.39	56.98	47.63	9.35	6.00	4.00	0.882	0.609	24.0	0.0	*
02.01.2025	62.65	57.09	5.56	57.12	47.98	56.11	47.24	8.87	6.00	4.00	0.844	0.579	24.0	0.0	*
03.01.2025	61.09	55.99	5.10	57.89	47.76	56.91	47.04	9.87	6.00	4.00	0.879	0.626	24.0	0.0	*
04.01.2025	64.60	58.70	5.90	58.14	47.74	57.08	46.98	10.10	6.00	4.00	0.960	0.688	24.0	0.0	*
05.01.2025	60.96	55.93	5.03	59.97	48.05	59.09	47.18	11.91	6.00	4.00	0.967	0.717	24.0	0.0	*
06.01.2025	65.08	59.55	5.53	61.63	48.30	60.56	47.38	13.18	6.00	4.00	1.124	0.845	24.0	0.0	*
07.01.2025	63.01	57.43	5.58	59.49	48.35	58.43	47.59	10.84	6.00	4.00	0.974	0.710	24.0	0.0	*
08.01.2025	61.78	56.43	5.35	60.75	48.19	59.78	47.37	12.41	6.00	4.00	1.040	0.782	24.0	0.0	*
09.01.2025	60.18	55.16	5.02	60.49	48.28	59.62	47.44	12.18	6.00	4.00	0.989	0.734	24.0	0.0	*
10.01.2025	62.82	57.17	5.65	58.64	48.08	57.67	47.27	10.40	6.00	4.00	0.935	0.666	24.0	0.0	*
11.01.2025	63.69	57.36	6.33	44.72	32.56	43.96	32.04	11.92	6.00	4.00	0.995	0.788	24.0	0.0	*
12.01.2025	59.78	44.57	15.21	22.00	5.24	21.64	5.24	16.40	6.00	4.00	1.008	0.933	24.0	0.0	
13.01.2025	61.92	39.10	22.82	21.63	3.05	21.26	3.05	18.21	6.00	4.00	1.141	1.075	24.0	0.0	
14.01.2025	60.59	34.76	25.83	22.14	2.77	21.76	2.77	18.99	6.00	4.00	1.166	1.094	24.0	0.0	
15.01.2025	60.67	34.24	26.43	21.42	2.49	21.08	2.49	18.59	6.00	4.00	1.137	1.072	24.0	0.0	
16.01.2025	61.61	35.32	26.29	22.07	2.73	21.70	2.73	18.97	6.00	4.00	1.185	1.111	24.0	0.0	
17.01.2025	62.96	35.06	27.90	21.00	3.00	20.61	3.00	17.61	6.00	4.00	1.137	1.058	24.0	0.0	
18.01.2025	62.64	29.94	32.70	19.42	2.98	19.08	2.97	16.11	6.00	4.00	1.056	0.978	24.0	0.0	*
19.01.2025	52.56	28.18	24.38	24.51	2.73	24.21	2.73	21.48	6.00	4.00	1.132	1.061	24.0	0.0	
20.01.2025	59.11	26.24	32.87	18.01	1.85	17.73	1.85	15.88	6.00	4.00	0.948	0.894	24.0	0.0	*
21.01.2025	63.28	56.02	7.26	38.55	20.93	37.84	20.61	17.23	6.00	4.00	1.187	1.064	24.0	0.0	
22.01.2025	63.00	58.06	4.94	55.30	42.04	54.36	41.25	13.11	6.00	4.00	1.026	0.824	24.0	0.0	*
23.01.2025	62.60	57.80	4.80	55.86	41.33	54.92	40.55	14.37	6.00	4.00	1.094	0.903	24.0	0.0	*
24.01.2025	62.30	57.47	4.83	53.24	40.89	52.29	40.17	12.12	6.00	4.00	0.958	0.763	24.0	0.0	*
25.01.2025	62.93	57.94	4.99	53.61	40.38	52.65	39.65	13.00	6.00	4.00	1.019	0.819	24.0	0.0	*
26.01.2025	62.79	56.96	5.83	59.57	45.94	58.64	45.08	13.56	6.00	4.00	1.133	0.868	24.0	0.0	*
27.01.2025	61.24	55.79	5.45	57.48	45.93	56.53	45.17	11.36	6.00	4.00	0.955	0.702	24.0	0.0	*
28.01.2025	61.15	55.45	5.70	58.33	45.45	57.37	44.71	12.66	6.00	4.00	1.053	0.794	24.0	0.0	*
29.01.2025	63.72	57.67	6.05	57.62	45.32	56.63	44.52	12.11	6.00	4.00	1.049	0.781	24.0	0.0	*
30.01.2025	62.24	56.76	5.48	56.25	45.20	55.24	44.48	10.76	6.00	4.00	0.929	0.667	24.0	0.0	*
31.01.2025	59.91	54.57	5.34	58.17	44.82	57.22	44.08	13.14	6.00	4.00	1.032	0.789	24.0	0.0	*
Средние:	61.82	50.35	11.47	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1433.05	998.75	1408.95	982.26	426.69	---	---	31.934	25.994	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2024	13557.82	11089.42	13346.33	10917.90	2428.43	206.431	149.489	6036.0	0.0
31.01.2025	14990.87	12088.17	14755.28	11900.16	2855.12	238.365	175.483	6780.0	0.0
Итого:	1433.05	998.75	1408.95	982.26	426.69	31.934	25.994	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации