Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2025	56.27	44.71	11.56	413.91	413.91	407.88	410.10	-0.54	5.19	4.79	4.715	24.0	0.0	
02.01.2025	56.31	44.79	11.52	413.86	413.86	407.76	410.04	-0.56	5.02	4.61	4.699	24.0	0.0	
03.01.2025	56.47	44.76	11.71	413.54	413.54	407.46	409.75	-0.56	5.07	4.67	4.774	24.0	0.0	
04.01.2025	51.69	42.00	9.69	413.67	413.67	408.54	410.33	-0.44	4.62	4.21	3.961	24.0	0.0	
05.01.2025	57.01	45.10	11.91	413.31	413.31	407.12	409.45	-0.57	5.42	5.02	4.848	24.0	0.0	
06.01.2025	53.14	42.91	10.24	413.24	413.24	407.83	409.77	-0.47	4.85	4.44	4.175	24.0	0.0	
07.01.2025	59.37	46.81	12.56	424.49	424.49	417.64	420.21	-0.61	5.53	5.11	5.247	24.0	0.0	
08.01.2025	62.97	49.34	13.63	438.31	438.31	430.43	433.39	-0.69	6.08	5.64	5.871	24.0	0.0	
09.01.2025	59.89	47.49	12.40	437.29	437.29	430.09	432.75	-0.62	5.79	5.35	5.334	24.0	0.0	
10.01.2025	52.37	42.83	9.54	436.80	436.80	431.26	433.17	-0.44	5.93	5.46	4.117	24.0	0.0	
11.01.2025	52.66	42.62	10.04	422.08	422.08	416.67	418.60	-0.46	6.48	6.05	4.184	24.0	0.0	
12.01.2025	51.97	42.07	9.90	409.01	409.01	403.90	405.72	-0.45	5.77	5.37	4.000	24.0	0.0	
13.01.2025	50.79	41.25	9.54	408.86	408.86	403.99	405.72	-0.43	6.10	5.70	3.854	24.0	0.0	
14.01.2025	57.16	44.97	12.19	407.79	407.79	401.67	404.04	-0.59	6.46	6.07	4.898	24.0	0.0	
15.01.2025	56.19	44.68	11.52	407.82	407.82	401.91	404.12	-0.55	6.28	5.89	4.630	24.0	0.0	
16.01.2025	55.15	43.95	11.20	407.08	407.08	401.38	403.50	-0.53	6.59	6.20	4.495	24.0	0.0	
17.01.2025	60.60	47.14	13.46	406.40	406.40	399.58	402.26	-0.67	6.57	6.19	5.380	24.0	0.0	
18.01.2025	65.02	49.70	15.32	405.77	405.77	397.99	401.16	-0.79	6.61	6.24	6.099	24.0	0.0	
19.01.2025	61.29	47.64	13.65	405.15	405.15	398.19	400.92	-0.68	6.40	6.02	5.437	24.0	0.0	
20.01.2025	54.11	43.17	10.94	405.72	405.72	400.26	402.27	-0.50	7.05	6.65	4.379	24.0	0.0	
21.01.2025	52.18	41.57	10.62	405.13	405.13	350.10	351.80	-0.48	6.76	6.36	3.718	21.0	3.0	*
22.01.2025	62.89	48.04	14.85	404.26	404.26	396.97	399.98	-0.75	6.53	6.16	5.896	24.0	0.0	
23.01.2025	70.29	52.25	18.04	397.20	397.20	388.42	392.22	-0.97	6.20	5.82	7.012	24.0	0.0	
24.01.2025	69.58	52.35	17.23	401.47	401.47	392.74	396.40	-0.93	6.43	6.07	6.770	24.0	0.0	
25.01.2025	63.53	48.50	15.03	402.87	402.87	395.50	398.50	-0.76	6.63	6.26	5.947	24.0	0.0	
26.01.2025	64.00	48.68	15.32	403.34	403.34	395.82	398.92	-0.78	5.41	5.05	6.065	24.0	0.0	
27.01.2025	64.74	49.12	15.62	402.91	402.91	395.23	398.41	-0.80	5.41	5.04	6.177	24.0	0.0	
28.01.2025	57.48	44.92	12.55	403.27	403.27	397.14	399.56	-0.61	6.29	5.91	4.987	24.0	0.0	
29.01.2025	53.15	42.22	10.93	403.62	403.62	398.37	400.37	-0.50	6.76	6.37	4.354	24.0	0.0	
30.01.2025	52.97	42.15	10.82	402.61	402.61	397.42	399.37	-0.49	6.55	6.16	4.301	24.0	0.0	
31.01.2025	53.58	42.54	11.03	402.15	402.15	396.83	398.86	-0.51	6.50	6.12	4.379	24.0	0.0	
Средние:	57.90	45.49	12.40	---	---	---	---	-0.60	6.04	5.65	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12732.90	12732.90	12486.11	12561.67	---	---	---	154.702	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	232314.95	258815.98	228260.15	255859.82	0.00	2806.161	0.000	0.000	28121.0	68.0
31.01.2025	245047.85	271548.89	240746.26	268421.48	0.00	2960.863	0.000	0.000	28862.0	71.0
Итого:	12732.90	12732.90	12486.11	12561.67	0.00	154.702	0.000	0.000	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации