Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 138134	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 138159	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2025	57.64	45.92	11.73	422.74	420.44	416.26	416.34	-0.02	5.50	4.37	4.890	24.0	0.0	0.00	
02.01.2025	58.64	46.54	12.10	422.92	420.51	416.24	416.30	-0.01	5.48	4.35	5.045	24.0	0.0	0.00	
03.01.2025	59.18	46.82	12.36	422.97	420.48	416.16	416.23	-0.02	5.48	4.35	5.150	24.0	0.0	0.00	
04.01.2025	53.18	43.24	9.94	422.33	420.51	416.81	416.91	-0.02	5.48	4.34	4.148	24.0	0.0	0.00	
05.01.2025	58.02	46.07	11.95	422.98	420.60	416.43	416.49	-0.02	5.51	4.38	4.985	24.0	0.0	0.00	
06.01.2025	54.44	44.02	10.42	422.51	420.57	416.72	416.82	-0.02	5.48	4.35	4.349	24.0	0.0	0.00	
07.01.2025	61.48	48.16	13.32	423.35	420.58	416.04	416.06	-0.01	5.43	4.31	5.549	24.0	0.0	0.00	
08.01.2025	66.40	50.93	15.48	423.82	420.58	415.38	415.50	-0.03	5.40	4.28	6.439	24.0	0.0	0.00	
09.01.2025	62.80	48.85	13.95	423.45	420.55	415.82	415.88	-0.01	5.38	4.25	5.810	24.0	0.0	0.00	
10.01.2025	51.17	41.83	9.34	422.19	420.56	417.04	417.19	-0.04	5.50	4.37	3.902	24.0	0.0	0.00	
11.01.2025	48.84	40.07	8.77	422.03	420.55	417.38	417.53	-0.03	5.59	4.45	3.666	24.0	0.0	0.00	
12.01.2025	50.01	40.86	9.14	422.26	420.56	417.39	417.37	0.00	5.58	4.44	3.823	24.0	0.0	0.00	
13.01.2025	49.75	40.76	8.99	422.21	420.57	417.37	417.41	-0.01	5.58	4.44	3.759	24.0	0.0	0.00	
14.01.2025	54.75	43.71	11.04	422.90	420.70	417.05	417.02	0.01	5.53	4.39	4.612	24.0	0.0	0.00	
15.01.2025	58.17	46.06	12.12	423.17	420.64	416.58	416.51	0.02	5.43	4.30	5.055	24.0	0.0	0.00	
16.01.2025	57.34	45.57	11.77	423.03	420.63	416.64	416.61	0.01	5.63	4.50	4.913	24.0	0.0	0.00	
17.01.2025	62.24	48.48	13.76	423.56	420.70	416.06	416.14	-0.02	5.72	4.59	5.733	24.0	0.0	0.00	
18.01.2025	67.34	51.55	15.79	424.13	420.69	415.46	415.53	-0.02	5.81	4.68	6.571	24.0	0.0	0.00	
19.01.2025	64.05	49.69	14.36	423.73	420.71	415.81	415.91	-0.02	5.77	4.64	5.980	24.0	0.0	0.00	
20.01.2025	52.70	42.73	9.96	422.40	420.66	416.96	417.13	-0.04	5.37	4.24	4.162	24.0	0.0	0.00	
21.01.2025	50.20	40.90	9.30	422.28	420.70	417.33	417.49	-0.04	5.49	4.35	3.889	24.0	0.0	0.00	
22.01.2025	67.30	51.24	16.06	424.19	420.73	415.49	415.59	-0.02	5.27	4.15	6.685	24.0	0.0	0.00	
23.01.2025	75.43	55.99	19.45	424.76	420.37	414.09	414.28	-0.05	5.54	4.42	8.068	24.0	0.0	0.00	
24.01.2025	72.58	53.93	18.65	387.97	383.78	378.84	378.58	0.07	5.11	4.09	7.078	24.0	0.0	0.00	*
25.01.2025	66.86	50.91	15.95	422.31	418.21	413.76	413.17	0.14	4.97	3.86	6.610	24.0	0.0	0.00	
26.01.2025	68.22	51.87	16.35	422.57	418.28	413.69	413.03	0.16	4.99	3.88	6.773	24.0	0.0	0.00	
27.01.2025	69.39	52.74	16.65	422.64	418.28	413.52	412.86	0.16	4.98	3.87	6.895	24.0	0.0	0.00	
28.01.2025	60.63	47.64	12.99	421.69	418.34	414.58	413.92	0.16	5.02	3.91	5.395	24.0	0.0	0.00	
29.01.2025	54.48	43.92	10.56	420.98	418.34	415.19	414.63	0.14	5.12	4.00	4.391	24.0	0.0	0.00	
30.01.2025	53.90	43.53	10.36	420.89	418.33	415.25	414.69	0.13	5.13	4.01	4.311	24.0	0.0	0.00	
31.01.2025	54.17	43.78	10.39	421.03	418.31	415.31	414.62	0.17	5.04	3.92	4.324	24.0	0.0	0.00	
Средние:	59.40	46.72	12.68	---	---	---	---	0.02	5.40	4.27	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13069.99	12985.46	12856.65	12853.76	---	---	---	162.961	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	564380.47	569155.85	554663.33	562484.41	0.00	6326.995	0.000	0.000	51284.0	1773.0
31.01.2025	577450.46	582141.31	567519.98	575338.16	0.00	6489.956	0.000	0.000	52028.0	1773.0
Итого:	13069.99	12985.46	12856.65	12853.76	0.00	162.961	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2025	60.88	49.53	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.01.2025	60.85	49.50	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.01.2025	60.90	49.47	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.01.2025	61.29	49.79	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.01.2025	60.93	49.59	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.01.2025	61.17	49.68	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.01.2025	60.84	49.23	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.01.2025	60.73	49.02	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.01.2025	60.92	49.17	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.01.2025	61.13	49.46	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.01.2025	61.50	49.53	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.01.2025	60.73	49.19	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.01.2025	60.99	49.37	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.01.2025	60.90	49.26	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.01.2025	60.84	49.13	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.01.2025	60.92	49.22	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.01.2025	60.78	48.95	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.01.2025	60.74	49.02	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.01.2025	60.79	49.06	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.01.2025	60.68	49.46	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.01.2025	60.11	48.71	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.01.2025	59.84	47.88	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.01.2025	60.89	48.32	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.01.2025	66.53	50.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.01.2025	60.39	48.33	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.01.2025	60.26	48.36	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.01.2025	60.24	48.32	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.01.2025	60.50	48.52	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.01.2025	61.45	49.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.01.2025	60.52	48.67	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.01.2025	61.02	49.11	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.98	49.12	11.86	---	---	---	---	---	6.79	6.64	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2024	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	50897.0	2160.0
31.01.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	51641.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____