Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	72.14	43.43	28.71	76.29	67.50	0.00	12.23	74.52	66.91	10.76	7.61	6.50	4.50	2.139	24.0	0.0	*
02.01.2025	72.05	44.70	27.35	85.69	76.27	0.00	11.63	83.72	75.56	10.25	8.16	6.50	4.50	2.292	24.0	0.0	*
03.01.2025	71.87	41.18	30.69	63.99	56.97	0.00	11.61	62.54	56.49	10.17	6.05	6.50	4.50	1.921	24.0	0.0	*
04.01.2025	71.91	43.07	28.84	74.41	66.51	0.00	11.21	72.69	65.90	9.80	6.79	6.50	4.50	2.097	24.0	0.0	*
05.01.2025	72.21	42.53	29.68	70.34	63.02	0.00	10.98	68.71	62.46	9.53	6.25	6.50	4.50	2.041	24.0	0.0	*
06.01.2025	72.57	46.03	26.54	90.72	81.66	0.00	10.51	88.57	80.81	9.16	7.76	6.50	4.50	2.352	24.0	0.0	*
07.01.2025	75.36	50.16	25.20	109.52	99.26	0.00	9.83	106.76	98.10	8.45	8.66	6.50	4.50	2.692	24.0	0.0	*
08.01.2025	73.81	47.36	26.45	93.85	84.80	0.00	10.13	91.57	83.91	8.73	7.66	6.50	4.50	2.424	24.0	0.0	*
09.01.2025	72.24	41.24	31.00	65.08	58.49	0.00	10.67	63.55	58.01	9.11	5.54	6.50	4.50	1.971	24.0	0.0	*
10.01.2025	71.82	41.31	30.51	64.91	58.34	0.00	10.66	63.42	57.87	9.15	5.55	6.50	4.50	1.936	24.0	0.0	*
11.01.2025	72.57	41.15	31.42	64.49	57.99	0.00	10.61	62.99	57.52	9.08	5.47	6.50	4.50	1.980	24.0	0.0	*
12.01.2025	72.13	41.43	30.70	64.63	58.03	0.00	10.76	63.13	57.54	9.26	5.59	6.50	4.50	1.938	24.0	0.0	*
13.01.2025	72.56	44.64	27.92	82.59	74.43	0.00	10.39	80.65	73.72	8.98	6.93	6.50	4.50	2.252	24.0	0.0	*
14.01.2025	71.95	43.81	28.14	77.39	69.70	0.00	10.46	75.58	69.05	9.03	6.53	6.50	4.50	2.130	24.0	0.0	*
15.01.2025	71.99	43.06	28.93	74.99	67.54	0.00	10.45	73.26	66.95	9.00	6.31	6.50	4.50	2.121	24.0	0.0	*
16.01.2025	73.09	47.40	25.69	97.51	88.18	0.00	10.05	95.18	87.26	8.68	7.92	6.50	4.50	2.448	24.0	0.0	*
17.01.2025	76.98	50.18	26.80	103.64	94.29	0.00	9.45	100.93	93.20	7.96	7.73	6.50	4.50	2.709	24.0	0.0	*
18.01.2025	74.99	48.16	26.83	95.86	86.78	0.00	9.94	93.48	85.79	8.58	7.69	6.50	4.50	2.508	24.0	0.0	*
19.01.2025	72.31	43.41	28.90	75.76	68.06	0.00	10.71	74.00	67.48	9.22	6.52	6.50	4.50	2.139	24.0	0.0	*
20.01.2025	72.00	42.41	29.59	70.83	63.55	0.00	10.83	69.20	63.02	9.35	6.18	6.50	4.50	2.050	24.0	0.0	*
21.01.2025	78.69	53.12	25.57	121.70	110.38	0.00	9.76	118.37	108.91	8.32	9.46	6.50	4.50	3.032	24.0	0.0	*
22.01.2025	77.75	51.86	25.89	116.48	105.45	0.00	9.94	113.34	104.11	8.49	9.23	6.50	4.50	2.949	24.0	0.0	*
23.01.2025	78.38	52.80	25.58	123.91	113.31	0.00	8.94	120.56	111.84	7.50	8.72	6.50	4.50	3.086	24.0	0.0	*
24.01.2025	76.06	50.30	25.76	110.74	100.66	0.00	9.54	107.89	99.48	8.11	8.41	6.50	4.50	2.782	24.0	0.0	*
25.01.2025	76.32	49.97	26.35	107.83	97.63	0.00	9.93	105.07	96.46	8.54	8.61	6.50	4.50	2.772	24.0	0.0	*
26.01.2025	77.55	51.09	26.46	110.45	100.10	0.00	9.83	107.53	98.87	8.39	8.66	6.50	4.50	2.849	24.0	0.0	*
27.01.2025	74.66	47.21	27.45	92.52	83.42	0.00	10.34	90.23	82.53	8.91	7.70	6.50	4.50	2.476	24.0	0.0	*
28.01.2025	72.67	43.92	28.75	76.88	68.80	0.00	11.09	75.08	68.16	9.66	6.92	6.50	4.50	2.159	24.0	0.0	*
29.01.2025	72.60	42.07	30.53	66.97	59.81	0.00	11.30	65.39	59.32	9.73	6.07	6.50	4.50	1.997	24.0	0.0	*
30.01.2025	71.84	42.33	29.51	69.99	62.38	0.00	11.50	68.38	61.85	10.03	6.53	6.50	4.50	2.017	24.0	0.0	*
31.01.2025	72.06	41.03	31.03	65.41	58.20	0.00	11.67	63.88	57.71	10.15	6.17	6.50	4.50	1.984	24.0	0.0	*
Средние:	73.71	45.56	28.15	---	---	---	10.55	---	---	9.10	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2665.37	2401.51	0.00	---	2600.17	2376.79	---	223.38	---	---	72.243	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	5773.52	5837.32	0.00	5638.48	5785.63	-147.15	164.229	2174.0	0.0
31.01.2025	8438.89	8238.83	0.00	8238.65	8162.42	76.23	236.472	2918.0	0.0
Итого:	2665.37	2401.51	0.00	2600.17	2376.79	223.38	72.243	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	72.14	43.43	28.71	76.29	67.50	0.00	12.23	74.52	66.91	10.76	7.61	6.50	4.50	2.139	24.0	0.0	*
02.01.2025	72.05	44.70	27.35	85.69	76.27	0.00	11.63	83.72	75.56	10.25	8.16	6.50	4.50	2.292	24.0	0.0	*
03.01.2025	71.87	41.18	30.69	63.99	56.97	0.00	11.61	62.54	56.49	10.17	6.05	6.50	4.50	1.921	24.0	0.0	*
04.01.2025	71.91	43.07	28.84	74.41	66.51	0.00	11.21	72.69	65.90	9.80	6.79	6.50	4.50	2.097	24.0	0.0	*
05.01.2025	72.21	42.53	29.68	70.34	63.02	0.00	10.98	68.71	62.46	9.53	6.25	6.50	4.50	2.041	24.0	0.0	*
06.01.2025	72.57	46.03	26.54	90.72	81.66	0.00	10.51	88.57	80.81	9.16	7.76	6.50	4.50	2.352	24.0	0.0	*
07.01.2025	75.36	50.16	25.20	109.52	99.26	0.00	9.83	106.76	98.10	8.45	8.66	6.50	4.50	2.692	24.0	0.0	*
08.01.2025	73.81	47.36	26.45	93.85	84.80	0.00	10.13	91.57	83.91	8.73	7.66	6.50	4.50	2.424	24.0	0.0	*
09.01.2025	72.24	41.24	31.00	65.08	58.49	0.00	10.67	63.55	58.01	9.11	5.54	6.50	4.50	1.971	24.0	0.0	*
10.01.2025	71.82	41.31	30.51	64.91	58.34	0.00	10.66	63.42	57.87	9.15	5.55	6.50	4.50	1.936	24.0	0.0	*
11.01.2025	72.57	41.15	31.42	64.49	57.99	0.00	10.61	62.99	57.52	9.08	5.47	6.50	4.50	1.980	24.0	0.0	*
12.01.2025	72.13	41.43	30.70	64.63	58.03	0.00	10.76	63.13	57.54	9.26	5.59	6.50	4.50	1.938	24.0	0.0	*
13.01.2025	72.56	44.64	27.92	82.59	74.43	0.00	10.39	80.65	73.72	8.98	6.93	6.50	4.50	2.252	24.0	0.0	*
14.01.2025	71.95	43.81	28.14	77.39	69.70	0.00	10.46	75.58	69.05	9.03	6.53	6.50	4.50	2.130	24.0	0.0	*
15.01.2025	71.99	43.06	28.93	74.99	67.54	0.00	10.45	73.26	66.95	9.00	6.31	6.50	4.50	2.121	24.0	0.0	*
16.01.2025	73.09	47.40	25.69	97.51	88.18	0.00	10.05	95.18	87.26	8.68	7.92	6.50	4.50	2.448	24.0	0.0	*
17.01.2025	76.98	50.18	26.80	103.64	94.29	0.00	9.45	100.93	93.20	7.96	7.73	6.50	4.50	2.709	24.0	0.0	*
18.01.2025	74.99	48.16	26.83	95.86	86.78	0.00	9.94	93.48	85.79	8.58	7.69	6.50	4.50	2.508	24.0	0.0	*
19.01.2025	72.31	43.41	28.90	75.76	68.06	0.00	10.71	74.00	67.48	9.22	6.52	6.50	4.50	2.139	24.0	0.0	*
20.01.2025	72.00	42.41	29.59	70.83	63.55	0.00	10.83	69.20	63.02	9.35	6.18	6.50	4.50	2.050	24.0	0.0	*
21.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	72.83	44.33	28.49	---	---	---	10.66	---	---	9.21	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1602.49	1441.37	0.00	---	1564.45	1427.55	---	136.90	---	---	44.140	480.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	5773.52	5837.32	0.00	5638.48	5785.63	-147.15	164.229	2174.0	0.0
20.01.2025	7376.01	7278.69	0.00	7202.93	7213.18	-10.25	208.369	2654.0	0.0
Итого:	1602.49	1441.37	0.00	1564.45	1427.55	136.90	44.140	480.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____