Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101534
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	71.49	48.71	22.78	185.69	171.72	0.00	7.82	181.47	169.80	6.64	11.67	8.00	6.00	4.140	24.0	0.0	
02.01.2025	71.47	50.04	21.43	208.97	193.64	0.00	7.62	204.21	191.35	6.50	12.86	8.00	6.00	4.382	24.0	0.0	
03.01.2025	71.33	45.39	25.94	138.73	128.86	0.00	7.38	135.61	127.59	6.09	8.02	8.00	6.00	3.520	24.0	0.0	
04.01.2025	71.30	48.68	22.62	183.94	170.71	0.00	7.46	179.79	168.82	6.29	10.97	8.00	6.00	4.071	24.0	0.0	
05.01.2025	71.66	46.89	24.77	157.96	146.84	0.00	7.30	154.35	145.32	6.03	9.03	8.00	6.00	3.824	24.0	0.0	
06.01.2025	72.01	50.40	21.61	210.14	195.43	0.00	7.25	205.31	193.08	6.14	12.23	8.00	6.00	4.443	24.0	0.0	
07.01.2025	74.65	51.12	23.53	205.64	191.73	0.00	7.00	200.58	189.38	5.74	11.20	8.00	6.00	4.725	24.0	0.0	
08.01.2025	73.13	50.66	22.47	205.46	191.38	0.00	7.10	200.58	189.09	5.90	11.49	8.00	6.00	4.513	24.0	0.0	
09.01.2025	71.65	45.56	26.09	143.58	133.89	0.00	6.98	140.33	132.59	5.67	7.74	8.00	6.00	3.661	24.0	0.0	
10.01.2025	71.32	44.95	26.37	139.17	129.74	0.00	7.01	136.00	128.50	5.67	7.50	8.00	6.00	3.590	24.0	0.0	
11.01.2025	72.05	45.67	26.38	140.35	130.80	0.00	7.04	137.11	129.51	5.70	7.60	8.00	6.00	3.618	24.0	0.0	
12.01.2025	71.55	44.98	26.57	136.30	126.95	0.00	7.10	133.20	125.77	5.74	7.43	8.00	6.00	3.542	24.0	0.0	
13.01.2025	72.06	49.66	22.40	194.11	180.67	0.00	7.17	189.63	178.57	6.01	11.06	8.00	6.00	4.254	24.0	0.0	
14.01.2025	71.39	49.23	22.16	191.90	178.78	0.00	7.08	187.55	176.76	5.92	10.79	8.00	6.00	4.159	24.0	0.0	
15.01.2025	71.49	48.77	22.72	183.40	170.86	0.00	7.08	179.24	168.93	5.92	10.31	8.00	6.00	4.079	24.0	0.0	
16.01.2025	72.39	50.04	22.35	201.87	188.03	0.00	7.10	197.19	185.84	5.93	11.35	8.00	6.00	4.413	24.0	0.0	
17.01.2025	76.35	52.25	24.10	206.97	193.35	0.00	6.80	201.67	190.89	5.49	10.78	8.00	6.00	4.867	24.0	0.0	
18.01.2025	74.29	51.31	22.98	208.25	194.01	0.00	7.08	203.18	191.61	5.86	11.57	8.00	6.00	4.671	24.0	0.0	
19.01.2025	71.74	49.18	22.56	189.84	176.57	0.00	7.24	185.50	174.54	6.09	10.96	8.00	6.00	4.191	24.0	0.0	
20.01.2025	71.44	46.99	24.45	159.69	148.54	0.00	7.23	156.09	147.03	5.98	9.06	8.00	6.00	3.817	24.0	0.0	
21.01.2025	78.11	52.44	25.67	201.77	188.20	0.00	6.96	196.35	185.81	5.52	10.54	8.00	6.00	5.047	24.0	0.0	
22.01.2025	78.84	51.87	26.97	184.27	172.86	0.00	6.39	179.18	170.66	4.87	8.52	8.00	6.00	4.838	24.0	0.0	
23.01.2025	77.72	51.25	26.47	201.40	189.53	0.00	6.07	196.07	187.19	4.63	8.88	8.00	6.00	5.196	24.0	0.0	
24.01.2025	75.39	51.29	24.10	210.41	197.45	0.00	6.36	205.16	195.04	5.06	10.12	8.00	6.00	4.947	24.0	0.0	
25.01.2025	75.65	51.64	24.01	211.59	197.73	0.00	6.77	206.23	195.28	5.45	10.95	8.00	6.00	4.957	24.0	0.0	
26.01.2025	77.00	52.07	24.93	207.38	193.77	0.00	6.79	201.97	191.33	5.41	10.64	8.00	6.00	5.041	24.0	0.0	
27.01.2025	73.93	51.43	22.50	217.20	202.69	0.00	6.91	211.96	200.22	5.70	11.74	8.00	6.00	4.778	24.0	0.0	
28.01.2025	72.17	49.03	23.14	183.24	170.52	0.00	7.19	179.01	168.62	5.98	10.39	8.00	6.00	4.145	24.0	0.0	
29.01.2025	72.01	46.90	25.11	162.28	150.73	0.00	7.38	158.53	149.15	6.10	9.38	8.00	6.00	3.980	24.0	0.0	
30.01.2025	71.32	48.92	22.40	190.44	176.50	0.00	7.60	186.13	174.50	6.45	11.63	8.00	6.00	4.173	24.0	0.0	
31.01.2025	71.52	45.88	25.64	147.86	137.18	0.00	7.49	144.52	135.84	6.19	8.68	8.00	6.00	3.707	24.0	0.0	
Средние:	73.17	49.14	24.04	---	---	---	7.09	---	---	5.83	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5709.80	5319.66	0.00	---	5573.70	5258.61	---	315.09	---	---	133.289	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	14902.75	14582.36	0.00	14563.13	14423.35	139.78	341.717	2316.0	0.0
31.01.2025	20612.55	19902.02	0.00	20136.83	19681.96	454.87	475.006	3060.0	0.0
Итого:	5709.80	5319.66	0.00	5573.70	5258.61	315.09	133.289	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____