Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	71.65	52.08	19.57	232.62	217.43	0.00	6.75	220.89	220.89	0.00	0.00	6.00	5.50	4.322	24.0	0.0	
02.01.2025	71.51	51.74	19.77	229.11	214.31	0.00	6.68	217.69	217.69	0.00	0.00	6.00	5.50	4.305	24.0	0.0	
03.01.2025	71.36	52.34	19.02	237.27	222.34	0.00	6.50	225.61	225.61	0.00	0.00	6.00	5.50	4.293	24.0	0.0	
04.01.2025	71.35	52.04	19.31	232.20	217.49	0.00	6.54	220.78	220.78	0.00	0.00	6.00	5.50	4.261	24.0	0.0	
05.01.2025	71.70	52.40	19.30	235.20	220.08	0.00	6.64	223.48	223.48	0.00	0.00	6.00	5.50	4.311	24.0	0.0	
06.01.2025	72.00	51.99	20.01	227.90	213.22	0.00	6.66	216.57	216.57	0.00	0.00	6.00	5.50	4.334	24.0	0.0	
07.01.2025	74.64	52.77	21.87	223.61	209.54	0.00	6.50	212.40	212.40	0.00	0.00	6.00	5.50	4.646	24.0	0.0	
08.01.2025	73.12	52.09	21.03	224.85	210.92	0.00	6.39	213.81	213.81	0.00	0.00	6.00	5.50	4.499	24.0	0.0	
09.01.2025	71.73	52.19	19.54	235.76	221.43	0.00	6.27	224.37	224.37	0.00	0.00	6.00	5.50	4.382	24.0	0.0	
10.01.2025	71.36	52.11	19.25	236.17	221.74	0.00	6.30	224.75	224.75	0.00	0.00	6.00	5.50	4.327	24.0	0.0	
11.01.2025	72.14	52.63	19.51	235.85	221.55	0.00	6.25	224.46	224.46	0.00	0.00	6.00	5.50	4.380	24.0	0.0	
12.01.2025	71.65	52.59	19.06	237.33	222.59	0.00	6.41	225.73	225.73	0.00	0.00	6.00	5.50	4.300	24.0	0.0	
13.01.2025	72.00	52.24	19.76	229.96	215.55	0.00	6.47	218.67	218.67	0.00	0.00	6.00	5.50	4.320	24.0	0.0	
14.01.2025	71.45	52.02	19.43	230.46	216.06	0.00	6.45	219.22	219.22	0.00	0.00	6.00	5.50	4.261	24.0	0.0	
15.01.2025	71.53	52.06	19.47	230.89	216.53	0.00	6.42	219.66	219.66	0.00	0.00	6.00	5.50	4.277	24.0	0.0	
16.01.2025	72.37	52.00	20.37	224.94	211.02	0.00	6.39	213.98	213.98	0.00	0.00	6.00	5.50	4.360	24.0	0.0	
17.01.2025	76.35	53.80	22.55	223.04	209.85	0.00	6.09	212.10	212.10	0.00	0.00	6.00	5.50	4.782	24.0	0.0	
18.01.2025	74.30	52.86	21.44	224.01	210.76	0.00	6.10	213.19	213.19	0.00	0.00	6.00	5.50	4.571	24.0	0.0	
19.01.2025	71.76	51.85	19.91	229.34	215.57	0.00	6.19	218.42	218.42	0.00	0.00	6.00	5.50	4.349	24.0	0.0	
20.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	72.31	52.31	20.01	---	---	---	6.42	---	---	0.00	---	6.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4380.51	4107.98	0.00	---	4165.78	4165.78	---	0.00	---	---	83.280	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	15255.69	14934.01	0.00	14720.68	14937.77	-217.09	326.276	4663.0	2.0
19.01.2025	19636.20	19041.99	0.00	18886.46	19103.55	-217.09	409.556	5119.0	2.0
Итого:	4380.51	4107.98	0.00	4165.78	4165.78	0.00	83.280	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____