Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2025 | 57.96 | 49.96 | 8.00 | 199.64 | 190.85 | 4.50 | 196.52 | 188.68 | 4.07 | 7.84 | 7.00 | 6.00 | 1.573 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.01.2025 | 58.68 | 50.50 | 8.18 | 199.67 | 190.84 | 4.52 | 196.55 | 188.52 | 4.17 | 8.03 | 7.00 | 6.00 | 1.610 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.01.2025 | 52.71 | 46.15 | 6.56 | 198.95 | 190.36 | 4.41 | 196.42 | 188.42 | 4.16 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 1.292 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.01.2025 | 57.04 | 49.25 | 7.79 | 199.39 | 190.69 | 4.46 | 196.36 | 188.52 | 4.07 | 7.84 | 7.00 | 6.00 | 1.530 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.01.2025 | 53.78 | 46.97 | 6.81 | 199.03 | 190.46 | 4.40 | 196.38 | 188.50 | 4.09 | 7.88 | 7.00 | 6.00 | 1.335 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.01.2025 | 60.96 | 52.15 | 8.81 | 199.64 | 190.97 | 4.44 | 196.22 | 188.56 | 3.98 | 7.66 | 7.00 | 6.00 | 1.730 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.01.2025 | 65.09 | 55.12 | 9.97 | 200.07 | 191.23 | 4.52 | 196.22 | 188.53 | 4.00 | 7.69 | 7.00 | 6.00 | 1.958 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.01.2025 | 61.82 | 52.83 | 8.99 | 199.67 | 190.95 | 4.46 | 196.15 | 188.49 | 3.98 | 7.66 | 7.00 | 6.00 | 1.763 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.01.2025 | 53.16 | 46.47 | 6.69 | 198.68 | 190.30 | 4.31 | 196.04 | 188.37 | 3.99 | 7.67 | 7.00 | 6.00 | 1.312 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.01.2025 | 52.12 | 45.59 | 6.53 | 198.61 | 190.28 | 4.28 | 196.11 | 188.41 | 4.00 | 7.70 | 7.00 | 6.00 | 1.281 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.01.2025 | 53.36 | 46.54 | 6.82 | 198.73 | 190.36 | 4.30 | 196.12 | 188.44 | 3.99 | 7.68 | 7.00 | 6.00 | 1.338 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.01.2025 | 52.69 | 46.08 | 6.61 | 198.65 | 190.31 | 4.29 | 196.08 | 188.39 | 4.00 | 7.69 | 7.00 | 6.00 | 1.298 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.01.2025 | 56.55 | 48.82 | 7.73 | 199.08 | 190.59 | 4.36 | 196.14 | 188.45 | 4.00 | 7.69 | 7.00 | 6.00 | 1.518 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.01.2025 | 58.13 | 50.14 | 7.99 | 198.89 | 190.27 | 4.43 | 195.76 | 188.06 | 4.01 | 7.70 | 7.00 | 6.00 | 1.565 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.01.2025 | 57.46 | 49.65 | 7.81 | 199.37 | 190.78 | 4.40 | 196.36 | 188.62 | 4.02 | 7.74 | 7.00 | 6.00 | 1.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.01.2025 | 61.70 | 52.68 | 9.02 | 199.86 | 191.05 | 4.51 | 196.38 | 188.58 | 4.05 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 1.775 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.01.2025 | 66.70 | 56.35 | 10.35 | 200.34 | 191.39 | 4.57 | 196.32 | 188.56 | 4.03 | 7.76 | 7.00 | 6.00 | 2.034 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.01.2025 | 63.28 | 53.92 | 9.36 | 199.89 | 191.18 | 4.45 | 196.23 | 188.55 | 3.99 | 7.68 | 7.00 | 6.00 | 1.837 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.01.2025 | 53.16 | 46.36 | 6.80 | 198.87 | 190.55 | 4.27 | 196.25 | 188.62 | 3.96 | 7.63 | 7.00 | 6.00 | 1.333 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.01.2025 | 51.85 | 45.36 | 6.49 | 198.81 | 190.54 | 4.25 | 196.32 | 188.71 | 3.95 | 7.61 | 7.00 | 6.00 | 1.277 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.01.2025 | 62.05 | 52.71 | 9.34 | 199.92 | 191.27 | 4.42 | 196.38 | 188.78 | 3.95 | 7.60 | 7.00 | 6.00 | 1.837 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.01.2025 | 70.69 | 58.78 | 11.91 | 200.85 | 191.79 | 4.61 | 196.36 | 188.78 | 3.94 | 7.58 | 7.00 | 6.00 | 2.340 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.01.2025 | 72.06 | 60.12 | 11.94 | 200.99 | 191.87 | 4.64 | 196.35 | 188.68 | 3.98 | 7.67 | 7.00 | 6.00 | 2.349 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.01.2025 | 65.45 | 55.67 | 9.78 | 210.24 | 200.99 | 4.50 | 206.18 | 198.09 | 4.00 | 8.09 | 7.00 | 6.00 | 2.019 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.01.2025 | 63.82 | 54.38 | 9.44 | 210.09 | 200.91 | 4.47 | 206.20 | 198.18 | 3.97 | 8.02 | 7.00 | 6.00 | 1.949 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.01.2025 | 64.39 | 54.81 | 9.58 | 210.20 | 200.98 | 4.48 | 206.24 | 198.16 | 4.00 | 8.08 | 7.00 | 6.00 | 1.977 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.01.2025 | 57.73 | 50.01 | 7.72 | 209.46 | 200.47 | 4.39 | 206.23 | 198.10 | 4.02 | 8.13 | 7.00 | 6.00 | 1.590 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.01.2025 | 52.15 | 45.77 | 6.38 | 200.19 | 199.13 | 0.53 | 197.64 | 189.83 | 4.03 | 7.81 | 7.00 | 6.00 | 1.262 | 23.0 | 1.0 | * |
| 29.01.2025 | 51.90 | 45.53 | 6.37 | 208.75 | 199.97 | 4.30 | 206.13 | 198.01 | 4.02 | 8.12 | 7.00 | 6.00 | 1.314 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.01.2025 | 52.86 | 46.41 | 6.45 | 208.83 | 200.04 | 4.30 | 206.12 | 198.06 | 3.99 | 8.06 | 7.00 | 6.00 | 1.329 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.01.2025 | 47.68 | 42.38 | 5.30 | 208.33 | 199.71 | 4.23 | 206.17 | 198.03 | 4.03 | 8.14 | 7.00 | 6.00 | 1.093 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 58.35 | 50.24 | 8.11 | --- | --- | 4.29 | --- | --- | 4.02 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 6253.69 | 5991.08 | --- | 6154.93 | 5912.68 | --- | 242.25 | --- | --- | 49.950 | 743.0 | 1.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 71439.93 | 68485.05 | 70452.41 | 67749.17 | 2703.24 | 461.969 | 11279.0 | 1597.0 |
| 31.01.2025 | 77693.62 | 74476.13 | 76607.34 | 73661.85 | 2945.49 | 511.919 | 12022.0 | 1598.0 |
| Итого: | 6253.69 | 5991.08 | 6154.93 | 5912.68 | 242.25 | 49.950 | 743.0 | 1.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | t2 | V1 | V2 | P1 | P2 | Qo | Qg | tхв | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | м3 | м3 | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | °C | ч | ч | |
| 01.01.2025 | 55.02 | 0.00 | 18.78 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 02.01.2025 | 54.54 | 0.00 | 18.78 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 03.01.2025 | 54.98 | 0.00 | 18.64 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 04.01.2025 | 54.81 | 0.00 | 18.70 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 05.01.2025 | 55.17 | 0.00 | 18.62 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 06.01.2025 | 55.08 | 0.00 | 18.61 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 07.01.2025 | 54.76 | 0.00 | 18.54 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 08.01.2025 | 54.81 | 0.00 | 18.40 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 09.01.2025 | 55.01 | 0.00 | 18.54 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 10.01.2025 | 55.18 | 0.00 | 18.62 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 11.01.2025 | 54.82 | 0.00 | 18.61 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 12.01.2025 | 54.51 | 0.00 | 18.25 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 13.01.2025 | 54.95 | 0.00 | 18.53 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 14.01.2025 | 53.55 | 22.36 | 18.57 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 15.01.2025 | 54.84 | 0.00 | 21.57 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 16.01.2025 | 56.13 | 0.00 | 21.39 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 17.01.2025 | 55.86 | 0.00 | 21.47 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 18.01.2025 | 55.88 | 0.00 | 21.44 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 19.01.2025 | 55.58 | 0.00 | 20.73 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 20.01.2025 | 55.63 | 0.00 | 20.94 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 21.01.2025 | 55.63 | 0.00 | 20.95 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 22.01.2025 | 55.51 | 0.00 | 20.92 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 23.01.2025 | 55.71 | 0.00 | 20.58 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 24.01.2025 | 55.20 | 0.00 | 21.18 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 25.01.2025 | 55.25 | 0.00 | 20.94 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 26.01.2025 | 55.20 | 0.00 | 20.66 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 27.01.2025 | 55.10 | 0.01 | 20.78 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 28.01.2025 | 54.80 | 0.01 | 19.51 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 29.01.2025 | 55.29 | 0.00 | 20.24 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 30.01.2025 | 54.59 | 0.00 | 20.06 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 31.01.2025 | 52.86 | 0.00 | 20.05 | 6.00 | 5.00 | 14748.36 | 14748.36 | 5.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| Средние: | 55.04 | --- | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | 5.00 | --- | --- | |
| Итого: | --- | 22.38 | 613.57 | --- | --- | 657199.36 | 657199.36 | --- | 0.0 | 744.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 177.83 | 7756.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1288490.189 | -1288490.189 | 0.0 | 12876.0 |
| 31.01.2025 | 200.21 | 8369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1288490.189 | -1288490.189 | 0.0 | 13620.0 |
| Итого: | 22.38 | 613.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 744.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____