Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	55.89	42.22	13.67	191.80	189.37	1.28	188.94	187.69	0.66	1.25	0.90	0.50	2.579	24.0	0.0	
02.01.2025	56.63	42.56	14.07	191.84	189.30	1.33	188.96	187.62	0.71	1.34	0.90	0.50	2.654	24.0	0.0	
03.01.2025	51.18	39.76	11.42	191.85	189.46	1.25	189.44	187.97	0.78	1.47	0.90	0.50	2.162	24.0	0.0	
04.01.2025	55.82	42.10	13.72	191.89	189.30	1.36	189.11	187.69	0.75	1.42	0.90	0.50	2.592	24.0	0.0	
05.01.2025	53.25	40.94	12.31	191.86	189.42	1.28	189.27	187.95	0.70	1.32	0.90	0.50	2.326	24.0	0.0	
06.01.2025	58.73	43.63	15.10	191.94	189.20	1.44	188.86	187.47	0.74	1.39	0.90	0.50	2.848	24.0	0.0	
07.01.2025	63.26	46.00	17.26	191.98	188.98	1.57	188.40	187.07	0.71	1.33	0.90	0.50	3.250	24.0	0.0	
08.01.2025	60.11	44.42	15.69	191.94	189.12	1.48	188.74	187.38	0.72	1.36	0.90	0.50	2.956	24.0	0.0	
09.01.2025	51.93	40.18	11.75	191.85	189.44	1.26	189.40	187.95	0.77	1.45	0.90	0.50	2.221	24.0	0.0	
10.01.2025	51.58	39.84	11.74	191.88	189.51	1.24	189.45	188.07	0.73	1.38	0.90	0.50	2.219	24.0	0.0	
11.01.2025	51.70	39.94	11.76	191.84	189.48	1.24	189.38	188.04	0.71	1.34	0.90	0.50	2.223	24.0	0.0	
12.01.2025	51.18	39.69	11.49	191.84	189.48	1.24	189.44	188.04	0.74	1.40	0.90	0.50	2.175	24.0	0.0	
13.01.2025	57.20	42.80	14.40	191.91	189.29	1.37	188.95	187.64	0.70	1.31	0.90	0.50	2.718	24.0	0.0	
14.01.2025	55.71	42.17	13.54	191.87	189.30	1.35	189.05	187.62	0.76	1.43	0.90	0.50	2.554	24.0	0.0	
15.01.2025	55.05	41.77	13.28	191.81	189.29	1.32	189.04	187.63	0.75	1.41	0.90	0.50	2.508	24.0	0.0	
16.01.2025	59.72	44.15	15.57	191.91	189.16	1.44	188.72	187.35	0.73	1.37	0.90	0.50	2.932	24.0	0.0	
17.01.2025	63.99	46.39	17.60	191.95	188.96	1.57	188.34	187.04	0.69	1.30	0.90	0.50	3.310	24.0	0.0	
18.01.2025	60.91	44.90	16.01	191.82	188.98	1.49	188.51	187.11	0.75	1.40	0.90	0.50	3.013	24.0	0.0	
19.01.2025	54.55	41.47	13.08	191.76	189.24	1.32	189.09	187.64	0.77	1.45	0.90	0.50	2.472	24.0	0.0	
20.01.2025	52.65	40.45	12.20	191.81	189.38	1.27	189.28	187.91	0.73	1.37	0.90	0.50	2.306	24.0	0.0	
21.01.2025	63.68	46.00	17.68	191.98	189.01	1.56	188.41	187.03	0.74	1.38	0.90	0.50	3.329	24.0	0.0	
22.01.2025	71.09	49.78	21.31	192.05	188.62	1.80	187.65	186.36	0.69	1.29	0.90	0.50	3.995	24.0	0.0	
23.01.2025	69.18	48.95	20.23	191.96	188.64	1.74	187.80	186.45	0.72	1.35	0.90	0.50	3.799	24.0	0.0	
24.01.2025	63.65	46.16	17.49	191.87	188.89	1.57	188.29	186.93	0.72	1.36	0.90	0.50	3.288	24.0	0.0	
25.01.2025	65.08	46.84	18.24	191.94	188.91	1.59	188.22	186.97	0.67	1.25	0.90	0.50	3.427	24.0	0.0	
26.01.2025	66.24	47.50	18.74	191.94	188.87	1.61	188.12	186.81	0.70	1.31	0.90	0.50	3.522	24.0	0.0	
27.01.2025	58.12	43.37	14.75	191.82	189.18	1.39	188.81	187.45	0.72	1.36	0.90	0.50	2.782	24.0	0.0	
28.01.2025	53.02	40.56	12.46	191.78	189.40	1.25	189.23	187.90	0.71	1.33	0.90	0.50	2.351	24.0	0.0	
29.01.2025	52.56	40.37	12.19	191.70	189.39	1.21	189.18	187.95	0.65	1.23	0.90	0.50	2.303	24.0	0.0	
30.01.2025	54.35	41.35	13.00	191.66	189.30	1.24	189.02	187.68	0.71	1.34	0.90	0.50	2.456	24.0	0.0	
31.01.2025	51.63	39.95	11.68	191.66	189.37	1.20	189.22	187.93	0.68	1.29	0.90	0.50	2.207	24.0	0.0	
Средние:	57.73	43.10	14.63	---	---	1.40	---	---	0.72	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5947.71	5865.24	---	5854.32	5812.34	---	41.98	---	---	85.477	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	123765.86	126557.24	122078.13	125477.34	-3399.21	1374.863	20765.0	34.0
31.01.2025	129713.57	132422.48	127932.45	131289.68	-3357.23	1460.340	21509.0	34.0
Итого:	5947.71	5865.24	5854.32	5812.34	41.98	85.477	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	53.14	42.13	11.01	17.58	9.99	17.34	9.99	7.35	0.60	7.00	0.461	0.267	24.0	0.0	
02.01.2025	52.39	41.17	11.22	17.48	9.81	17.24	9.81	7.43	0.60	7.00	0.461	0.263	24.0	0.0	
03.01.2025	51.53	40.51	11.02	17.88	9.30	17.64	9.30	8.34	0.60	7.00	0.487	0.286	24.0	0.0	
04.01.2025	53.62	41.81	11.81	17.38	9.87	17.14	9.87	7.27	0.60	7.00	0.470	0.262	24.0	0.0	
05.01.2025	51.53	39.72	11.81	18.07	8.92	17.83	8.92	8.91	0.60	7.00	0.519	0.289	24.0	0.0	
06.01.2025	54.35	41.86	12.49	18.12	9.15	17.88	9.14	8.74	0.60	7.00	0.544	0.310	24.0	0.0	
07.01.2025	52.35	41.49	10.86	17.42	9.68	17.18	9.68	7.50	0.60	7.00	0.459	0.274	24.0	0.0	
08.01.2025	52.10	38.95	13.15	18.45	8.81	18.21	8.81	9.40	0.60	7.00	0.556	0.295	24.0	0.0	
09.01.2025	50.08	38.21	11.87	14.37	8.18	14.18	8.18	6.00	0.60	7.00	0.365	0.191	24.0	0.0	
10.01.2025	51.74	38.09	13.65	14.90	8.13	14.69	8.13	6.56	0.60	7.00	0.415	0.213	24.0	0.0	
11.01.2025	51.71	39.18	12.53	14.42	8.38	14.24	8.38	5.86	0.60	7.00	0.379	0.187	24.0	0.0	
12.01.2025	47.21	33.06	14.15	8.90	3.96	8.23	3.55	4.68	0.60	7.00	0.247	0.134	16.0	8.0	*
13.01.2025	46.74	32.91	13.83	10.42	5.43	9.93	5.25	4.68	0.60	7.00	0.266	0.125	21.0	3.0	*
14.01.2025	46.10	31.11	14.99	7.49	4.46	6.71	3.99	2.72	0.60	7.00	0.175	0.077	17.0	7.0	*
15.01.2025	48.67	31.25	17.42	9.67	4.62	8.95	4.20	4.75	0.60	7.00	0.282	0.127	18.0	6.0	*
16.01.2025	45.10	30.76	14.34	6.86	4.18	5.75	3.59	2.16	0.60	7.00	0.144	0.061	16.0	8.0	*
17.01.2025	47.18	29.72	17.46	9.38	4.30	8.95	4.13	4.82	0.60	7.00	0.276	0.115	22.0	2.0	*
18.01.2025	47.92	25.82	22.10	5.52	2.17	2.35	0.84	1.51	0.60	7.00	0.084	0.032	6.0	18.0	*
19.01.2025	43.25	26.41	16.84	10.09	3.11	8.52	2.40	6.12	0.60	7.00	0.274	0.134	13.0	11.0	*
20.01.2025	50.11	27.86	22.25	6.57	2.60	4.91	1.93	2.98	0.60	7.00	0.176	0.072	11.0	13.0	*
21.01.2025	53.38	40.86	12.52	15.16	6.83	14.45	6.38	8.07	0.60	7.00	0.467	0.306	18.0	6.0	*
22.01.2025	53.98	43.63	10.35	21.12	11.94	20.83	11.91	8.92	0.60	7.00	0.559	0.357	24.0	0.0	
23.01.2025	53.85	43.49	10.36	21.24	12.27	20.96	12.24	8.72	0.60	7.00	0.549	0.346	24.0	0.0	
24.01.2025	53.76	43.57	10.19	20.77	12.44	20.49	12.38	8.11	0.60	7.00	0.519	0.321	24.0	0.0	
25.01.2025	54.39	44.63	9.76	22.82	13.07	22.49	12.90	9.59	0.60	7.00	0.597	0.390	24.0	0.0	
26.01.2025	54.74	44.44	10.30	24.56	12.42	24.23	12.34	11.89	0.60	7.00	0.718	0.486	24.0	0.0	
27.01.2025	52.96	42.95	10.01	21.38	11.61	21.09	11.58	9.51	0.60	7.00	0.572	0.370	24.0	0.0	
28.01.2025	53.12	42.99	10.13	21.50	11.37	21.21	11.37	9.84	0.60	7.00	0.585	0.382	24.0	0.0	
29.01.2025	54.84	44.17	10.67	20.35	11.44	20.06	11.40	8.66	0.60	7.00	0.553	0.347	24.0	0.0	
30.01.2025	53.90	44.10	9.80	21.31	11.26	21.04	11.19	9.85	0.60	7.00	0.589	0.382	24.0	0.0	
31.01.2025	52.02	42.60	9.42	20.41	11.64	20.15	11.63	8.52	0.60	7.00	0.510	0.323	24.0	0.0	
Средние:	51.22	38.37	12.85	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	491.59	261.34	474.87	255.41	219.46	---	---	13.258	7.724	662.0	82.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2024	19677.49	11692.17	19398.01	11586.40	7811.61	432.095	297.929	19957.0	842.0
31.01.2025	20169.08	11953.51	19872.88	11841.81	8031.07	445.353	305.653	20619.0	924.0
Итого:	491.59	261.34	474.87	255.41	219.46	13.258	7.724	662.0	82.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____