Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | dM | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | tx | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °C | |
| 01.01.2025 | 57.13 | 46.32 | 10.81 | 410.46 | 407.10 | 404.29 | 403.08 | 0.30 | 1.22 | 5.44 | 5.14 | 4.371 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 02.01.2025 | 57.87 | 46.72 | 11.15 | 410.58 | 407.22 | 404.26 | 403.14 | 0.28 | 1.12 | 5.48 | 5.18 | 4.510 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 03.01.2025 | 52.45 | 43.36 | 9.10 | 408.23 | 405.47 | 403.01 | 401.96 | 0.26 | 1.05 | 5.04 | 4.73 | 3.667 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 04.01.2025 | 57.69 | 46.59 | 11.10 | 411.20 | 408.02 | 404.88 | 403.94 | 0.23 | 0.94 | 5.56 | 5.25 | 4.497 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 05.01.2025 | 54.15 | 44.55 | 9.60 | 408.76 | 405.88 | 403.22 | 402.17 | 0.26 | 1.05 | 5.32 | 5.01 | 3.873 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 06.01.2025 | 58.85 | 47.32 | 11.53 | 410.75 | 407.57 | 404.21 | 403.36 | 0.21 | 0.86 | 5.58 | 5.28 | 4.662 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 07.01.2025 | 63.57 | 50.27 | 13.30 | 411.74 | 408.28 | 404.15 | 403.53 | 0.15 | 0.62 | 5.70 | 5.40 | 5.378 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 08.01.2025 | 60.78 | 48.63 | 12.15 | 410.29 | 407.07 | 403.35 | 402.62 | 0.18 | 0.73 | 5.31 | 5.01 | 4.902 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 09.01.2025 | 52.16 | 43.14 | 9.02 | 408.82 | 406.32 | 403.65 | 402.86 | 0.20 | 0.79 | 5.47 | 5.17 | 3.641 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 10.01.2025 | 51.68 | 42.66 | 9.03 | 411.21 | 408.80 | 406.14 | 405.42 | 0.18 | 0.72 | 5.75 | 5.45 | 3.666 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 11.01.2025 | 51.90 | 42.85 | 9.05 | 411.01 | 408.60 | 405.89 | 405.20 | 0.17 | 0.70 | 5.68 | 5.38 | 3.675 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 12.01.2025 | 51.17 | 42.41 | 8.76 | 410.99 | 408.62 | 406.02 | 405.29 | 0.18 | 0.74 | 5.72 | 5.42 | 3.557 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 13.01.2025 | 57.60 | 46.49 | 11.11 | 411.24 | 408.52 | 404.95 | 404.45 | 0.12 | 0.51 | 5.74 | 5.45 | 4.499 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 14.01.2025 | 56.02 | 45.74 | 10.28 | 410.04 | 407.40 | 404.09 | 403.49 | 0.15 | 0.61 | 5.52 | 5.21 | 4.153 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15.01.2025 | 55.19 | 45.12 | 10.07 | 410.14 | 407.62 | 404.37 | 403.82 | 0.14 | 0.55 | 5.65 | 5.35 | 4.071 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16.01.2025 | 60.24 | 48.31 | 11.93 | 410.34 | 407.45 | 403.50 | 403.05 | 0.11 | 0.45 | 5.69 | 5.39 | 4.817 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17.01.2025 | 64.61 | 51.02 | 13.59 | 409.86 | 406.42 | 402.10 | 401.53 | 0.14 | 0.57 | 5.47 | 5.17 | 5.466 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18.01.2025 | 61.76 | 49.32 | 12.44 | 409.66 | 406.63 | 402.49 | 402.06 | 0.11 | 0.43 | 5.36 | 5.06 | 5.008 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19.01.2025 | 55.28 | 45.12 | 10.16 | 409.37 | 406.88 | 403.60 | 403.08 | 0.13 | 0.52 | 5.41 | 5.11 | 4.101 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20.01.2025 | 52.89 | 43.50 | 9.38 | 409.33 | 406.99 | 404.01 | 403.48 | 0.13 | 0.53 | 5.37 | 5.07 | 3.792 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21.01.2025 | 64.29 | 50.56 | 13.72 | 410.59 | 407.36 | 402.85 | 402.55 | 0.08 | 0.30 | 5.39 | 5.09 | 5.531 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 22.01.2025 | 72.67 | 55.84 | 16.83 | 410.89 | 406.95 | 401.24 | 401.08 | 0.04 | 0.16 | 5.34 | 5.04 | 6.759 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 23.01.2025 | 70.82 | 54.57 | 16.24 | 407.09 | 403.40 | 397.93 | 397.80 | 0.03 | 0.13 | 4.97 | 4.67 | 6.469 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 24.01.2025 | 64.33 | 50.53 | 13.81 | 408.72 | 405.83 | 401.01 | 401.04 | -0.01 | -0.03 | 5.08 | 4.78 | 5.540 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 25.01.2025 | 65.77 | 51.32 | 14.46 | 410.02 | 406.91 | 401.99 | 401.96 | 0.01 | 0.03 | 5.40 | 5.10 | 5.814 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 26.01.2025 | 66.85 | 51.99 | 14.86 | 409.76 | 406.53 | 401.49 | 401.45 | 0.01 | 0.04 | 5.23 | 4.93 | 5.968 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 27.01.2025 | 58.45 | 46.03 | 12.42 | 409.42 | 406.21 | 319.74 | 318.78 | 0.30 | 0.96 | 4.96 | 4.66 | 3.973 | 19.0 | 5.0 | 0.00 | * |
| 28.01.2025 | 52.65 | 42.92 | 9.73 | 412.88 | 409.01 | 407.59 | 405.58 | 0.49 | 2.01 | 5.37 | 5.07 | 3.965 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29.01.2025 | 54.44 | 44.09 | 10.34 | 412.94 | 409.22 | 407.29 | 405.58 | 0.42 | 1.71 | 5.49 | 5.19 | 4.213 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 30.01.2025 | 53.86 | 43.70 | 10.16 | 412.60 | 408.48 | 373.43 | 371.38 | 0.55 | 2.06 | 5.20 | 4.89 | 3.795 | 22.0 | 2.0 | 0.00 | * |
| 31.01.2025 | 49.23 | 40.92 | 8.31 | 413.06 | 408.94 | 408.44 | 405.86 | 0.63 | 2.58 | 5.40 | 5.10 | 3.394 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Средние: | 58.27 | 46.84 | 11.43 | --- | --- | --- | --- | 0.20 | --- | 5.42 | 5.12 | --- | --- | --- | 0.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 12721.94 | 12625.67 | 12405.20 | 12380.56 | --- | 24.63 | --- | --- | 141.727 | 737.0 | 7.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 232879.41 | 229983.80 | 227359.49 | 225641.98 | 1717.51 | 2288.109 | 0.000 | 0.000 | 20430.0 | 194.0 |
| 31.01.2025 | 245601.35 | 242609.47 | 239764.69 | 238022.55 | 1742.14 | 2429.835 | 0.000 | 0.000 | 21167.0 | 201.0 |
| Итого: | 12721.94 | 12625.67 | 12405.20 | 12380.56 | 24.63 | 141.727 | 0.000 | 0.000 | 737.0 | 7.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____