Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	67.33	52.10	15.23	204.16	201.88	1.12	199.95	199.30	0.33	0.65	7.00	7.00	3.041	24.0	0.0	
02.01.2025	66.97	51.41	15.56	194.68	192.58	1.08	190.75	190.20	0.29	0.55	7.00	7.00	2.963	24.0	0.0	
03.01.2025	66.73	49.57	17.16	158.58	157.11	0.93	155.39	155.31	0.05	0.08	7.00	7.00	2.665	24.0	0.0	
04.01.2025	66.66	50.89	15.77	184.85	183.07	0.97	181.15	180.86	0.16	0.29	7.00	7.00	2.854	24.0	0.0	
05.01.2025	66.74	49.26	17.48	152.40	150.87	1.01	149.35	149.15	0.13	0.20	7.00	7.00	2.608	24.0	0.0	
06.01.2025	67.29	51.47	15.82	192.33	190.28	1.07	188.41	187.94	0.25	0.47	7.00	7.00	2.980	24.0	0.0	
07.01.2025	69.67	52.24	17.43	186.12	184.00	1.15	182.08	181.66	0.23	0.42	7.00	7.00	3.169	24.0	0.0	
08.01.2025	67.77	51.24	16.53	187.33	185.32	1.08	183.48	183.04	0.24	0.44	7.00	7.00	3.028	24.0	0.0	
09.01.2025	66.72	49.90	16.82	169.01	167.38	0.97	165.58	165.44	0.08	0.14	7.00	7.00	2.784	24.0	0.0	
10.01.2025	66.47	49.02	17.45	157.65	156.23	0.90	154.49	154.49	0.00	0.00	7.00	7.00	2.693	24.0	0.0	
11.01.2025	67.04	48.18	18.86	137.56	136.29	0.93	134.77	134.78	-0.01	-0.01	7.00	7.00	2.538	24.0	0.0	
12.01.2025	65.97	47.37	18.60	133.07	131.84	0.93	130.44	130.47	-0.02	-0.03	7.00	7.00	2.422	24.0	0.0	
13.01.2025	67.16	51.58	15.58	195.01	193.00	1.04	191.04	190.61	0.23	0.43	7.00	7.00	2.972	24.0	0.0	
14.01.2025	66.64	50.77	15.87	184.27	182.46	0.99	180.58	180.28	0.17	0.30	7.00	7.00	2.859	24.0	0.0	
15.01.2025	66.58	50.73	15.85	184.80	182.98	0.99	181.10	180.77	0.18	0.33	7.00	7.00	2.867	24.0	0.0	
16.01.2025	67.84	51.60	16.24	193.05	190.94	1.10	189.04	188.57	0.25	0.47	7.00	7.00	3.066	24.0	0.0	
17.01.2025	71.92	54.50	17.42	201.47	198.95	1.26	196.82	196.22	0.31	0.60	7.00	7.00	3.426	24.0	0.0	
18.01.2025	69.61	52.51	17.10	189.20	187.09	1.12	185.12	184.67	0.24	0.45	7.00	7.00	3.161	24.0	0.0	
19.01.2025	67.05	51.55	15.50	197.33	195.22	1.08	193.34	192.83	0.26	0.51	7.00	7.00	2.994	24.0	0.0	
20.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.01.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	67.48	50.84	16.65	---	---	1.04	---	---	0.18	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3402.87	3367.49	---	3332.88	3326.59	---	6.29	---	---	55.090	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	47647.90	47098.75	46572.90	46487.46	85.44	852.308	11191.0	1685.0
19.01.2025	51050.77	50466.24	49905.78	49814.05	91.73	907.398	11647.0	1685.0
Итого:	3402.87	3367.49	3332.88	3326.59	6.29	55.090	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____