Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 9965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	МастерФлоу SN 65278211	КТПТР-01 SN 3668
Обратка:	МастерФлоу SN 65276711	КТПТР-01 SN 3668а
Подача, горячая вода:	МастерФлоу SN 40004579	КТПТР-06 SN 5151

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
02.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
03.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
04.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
05.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
06.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
12.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
13.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
14.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
15.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
16.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
17.01.2025	63.69	51.57	5.00	12.11	128.78	128.72	0.00	126.41	127.12	0.00	-0.56	7.50	6.00	1.535	0.000	10.3	
18.01.2025	67.39	54.05	5.00	13.34	302.93	302.54	0.00	296.74	298.43	0.00	-0.57	7.50	6.00	3.967	0.000	24.0	
19.01.2025	64.06	51.97	5.00	12.09	301.36	301.17	0.00	295.75	297.37	0.00	-0.55	7.50	6.00	3.585	0.000	24.0	
20.01.2025	57.65	47.68	5.00	9.97	300.38	300.63	0.00	295.79	297.42	0.00	-0.55	7.50	6.00	2.956	0.000	24.0	
21.01.2025	54.65	45.64	5.00	9.01	300.00	300.47	0.00	295.85	297.52	0.00	-0.56	7.50	6.00	2.671	0.000	24.0	
22.01.2025	66.99	53.58	5.00	13.41	301.88	301.48	0.00	295.77	297.45	0.00	-0.57	7.50	6.00	3.973	0.000	24.0	
23.01.2025	74.80	58.60	5.00	16.20	302.99	301.91	0.00	295.50	297.13	0.00	-0.55	7.50	6.00	4.800	0.000	24.0	
24.01.2025	73.07	57.58	5.00	15.50	302.90	301.99	0.00	295.72	297.36	0.00	-0.55	7.50	6.00	4.594	0.000	24.0	
25.01.2025	66.99	53.66	5.00	13.33	301.92	301.51	0.00	295.81	297.47	0.00	-0.56	7.50	6.00	3.953	0.000	24.0	
26.01.2025	68.48	54.63	5.00	13.86	302.18	301.69	0.00	295.82	297.51	0.00	-0.57	7.50	6.00	4.109	0.000	24.0	
27.01.2025	69.58	55.43	5.00	14.15	302.52	301.87	0.00	295.96	297.57	0.00	-0.54	7.50	6.00	4.197	0.000	24.0	
28.01.2025	61.05	49.93	5.00	11.12	301.14	301.17	0.00	296.01	297.65	0.00	-0.55	7.50	6.00	3.300	0.000	24.0	
29.01.2025	55.26	46.01	5.00	9.25	300.55	300.91	0.00	296.30	297.91	0.00	-0.54	7.50	6.00	2.747	0.000	24.0	
30.01.2025	55.14	45.91	5.00	9.23	300.32	300.69	0.00	296.10	297.71	0.00	-0.54	7.50	6.00	2.741	0.000	24.0	
31.01.2025	56.76	47.07	5.00	9.69	300.32	300.65	0.00	295.86	297.52	0.00	-0.56	7.50	6.00	2.873	0.000	24.0	
Средние:	63.70	51.55	5.00	12.15	---	---	---	---	---	---	-0.56	7.50	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	4350.17	4347.40	0.00	4269.39	4293.16	0.00	---	---	---	52.001	0.000	346.3	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
16.01.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0
31.01.2025	4350.17	4347.40	0.00	4269.39	4293.16	0.00	52.001	0.000	346.3
Итого:	4350.17	4347.40	0.00	4269.39	4293.16	0.00	52.001	0.000	346.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 9965
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	МастерФлоу SN 65278211	КТПТР-01 SN 3668
Обратка:	МастерФлоу SN 65276711	КТПТР-01 SN 3668а
Подача, горячая вода:	МастерФлоу SN 40004579	КТПТР-06 SN 5151

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером) (Схема 8)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
05.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
06.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.01.2025	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.01.2025	61.80	55.19	5.00	6.61	30.63	26.54	0.00	30.10	26.16	0.00	5.00	0.00	0.399	0.000	10.3	
18.01.2025	60.81	54.39	5.00	6.42	70.56	62.60	0.00	69.36	61.73	0.00	5.00	0.00	0.829	0.000	24.0	
19.01.2025	60.98	54.55	5.00	6.43	71.57	62.68	0.00	70.35	61.80	0.00	5.00	0.00	0.883	0.000	24.0	
20.01.2025	60.98	54.56	5.00	6.42	72.70	62.88	0.00	71.45	61.99	0.00	5.00	0.00	0.934	0.000	24.0	
21.01.2025	60.49	54.16	5.00	6.32	70.97	62.34	0.00	69.77	61.48	0.00	5.00	0.00	0.856	0.000	24.0	
22.01.2025	60.86	54.25	5.00	6.61	70.83	61.88	0.00	69.63	61.02	0.00	5.00	0.00	0.891	0.000	24.0	
23.01.2025	60.85	54.18	5.00	6.68	70.95	62.29	0.00	69.74	61.42	0.00	5.00	0.00	0.881	0.000	24.0	
24.01.2025	60.84	54.09	5.00	6.75	70.13	61.64	0.00	68.93	60.79	0.00	5.00	0.00	0.872	0.000	24.0	
25.01.2025	60.88	54.10	5.00	6.78	68.94	61.18	0.00	67.77	60.33	0.00	5.00	0.00	0.831	0.000	24.0	
26.01.2025	60.94	54.27	5.00	6.66	69.89	61.57	0.00	68.69	60.71	0.00	5.00	0.00	0.858	0.000	24.0	
27.01.2025	61.04	54.31	5.00	6.72	72.53	61.13	0.00	71.29	60.27	0.00	5.00	0.00	1.029	0.000	24.0	
28.01.2025	60.95	54.32	5.00	6.63	70.09	61.14	0.00	68.90	60.29	0.00	5.00	0.00	0.888	0.000	24.0	
29.01.2025	61.86	55.12	5.00	6.74	68.64	60.91	0.00	67.43	60.03	0.00	5.00	0.00	0.832	0.000	24.0	
30.01.2025	61.16	54.55	5.00	6.60	68.51	61.12	0.00	67.33	60.26	0.00	5.00	0.00	0.802	0.000	24.0	
31.01.2025	61.52	54.91	5.00	6.61	70.04	61.18	0.00	68.83	60.31	0.00	5.00	0.00	0.887	0.000	24.0	
Средние:	61.06	54.46	5.00	6.60	---	---	---	---	---	---	5.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1016.98	891.09	0.00	999.56	878.58	0.00	---	---	12.671	0.000	346.3	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
16.01.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0
31.01.2025	1016.98	891.09	0.00	999.56	878.58	0.00	12.671	0.000	346.3
Итого:	1016.98	891.09	0.00	999.56	878.58	0.00	12.671	0.000	346.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации