Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 331719 | КТСП-Н SN 37134г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 334106 | КТСП-Н SN 37134х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2025 | 58.07 | 44.16 | 13.91 | 186.20 | 184.34 | 1.00 | 183.32 | 182.66 | 0.36 | 0.66 | 6.00 | 4.50 | 2.552 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.01.2025 | 58.86 | 44.51 | 14.35 | 186.28 | 184.38 | 1.03 | 183.32 | 182.70 | 0.34 | 0.62 | 6.00 | 4.50 | 2.632 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.01.2025 | 52.88 | 41.39 | 11.49 | 185.72 | 184.18 | 0.83 | 183.28 | 182.69 | 0.32 | 0.59 | 6.00 | 4.50 | 2.108 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.01.2025 | 57.98 | 43.98 | 14.00 | 186.15 | 184.31 | 0.99 | 183.26 | 182.68 | 0.32 | 0.58 | 6.00 | 4.50 | 2.566 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.01.2025 | 55.12 | 42.66 | 12.46 | 185.91 | 184.25 | 0.90 | 183.29 | 182.63 | 0.36 | 0.66 | 6.00 | 4.50 | 2.282 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.01.2025 | 61.12 | 45.70 | 15.42 | 186.45 | 184.38 | 1.12 | 183.26 | 182.53 | 0.40 | 0.73 | 6.00 | 4.50 | 2.827 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.01.2025 | 66.01 | 48.30 | 17.71 | 186.86 | 184.42 | 1.31 | 183.16 | 182.36 | 0.44 | 0.80 | 6.00 | 4.50 | 3.247 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.01.2025 | 62.48 | 46.57 | 15.91 | 186.58 | 184.39 | 1.18 | 183.25 | 182.45 | 0.44 | 0.80 | 6.00 | 4.50 | 2.920 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.01.2025 | 53.64 | 41.82 | 11.82 | 185.80 | 184.22 | 0.85 | 183.33 | 182.71 | 0.34 | 0.62 | 6.00 | 4.50 | 2.167 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.01.2025 | 53.36 | 41.45 | 11.91 | 185.78 | 184.22 | 0.84 | 183.34 | 182.78 | 0.31 | 0.56 | 6.00 | 4.50 | 2.185 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.01.2025 | 53.47 | 41.62 | 11.85 | 185.79 | 184.24 | 0.84 | 183.30 | 182.78 | 0.28 | 0.52 | 6.00 | 4.50 | 2.174 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.01.2025 | 52.94 | 41.38 | 11.56 | 185.76 | 184.24 | 0.82 | 183.36 | 182.80 | 0.31 | 0.56 | 6.00 | 4.50 | 2.122 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.01.2025 | 59.50 | 44.84 | 14.66 | 186.32 | 184.39 | 1.04 | 183.31 | 182.61 | 0.38 | 0.70 | 6.00 | 4.50 | 2.687 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.01.2025 | 57.79 | 44.23 | 13.56 | 186.17 | 184.35 | 0.98 | 183.30 | 182.64 | 0.36 | 0.66 | 6.00 | 4.50 | 2.486 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.01.2025 | 57.10 | 43.78 | 13.32 | 186.07 | 184.30 | 0.96 | 183.26 | 182.62 | 0.35 | 0.64 | 6.00 | 4.50 | 2.441 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.01.2025 | 62.24 | 46.45 | 15.79 | 186.51 | 184.39 | 1.14 | 183.21 | 182.52 | 0.38 | 0.69 | 6.00 | 4.50 | 2.893 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.01.2025 | 66.90 | 48.91 | 17.99 | 186.96 | 184.46 | 1.35 | 183.18 | 182.35 | 0.45 | 0.83 | 6.00 | 4.50 | 3.295 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.01.2025 | 63.47 | 47.27 | 16.20 | 186.60 | 184.36 | 1.21 | 183.18 | 182.42 | 0.42 | 0.76 | 6.00 | 4.50 | 2.969 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.01.2025 | 56.59 | 43.45 | 13.14 | 185.97 | 184.22 | 0.95 | 183.19 | 182.56 | 0.34 | 0.63 | 6.00 | 4.50 | 2.408 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.01.2025 | 54.59 | 42.34 | 12.25 | 185.80 | 184.21 | 0.86 | 183.23 | 182.62 | 0.33 | 0.61 | 6.00 | 4.50 | 2.247 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.01.2025 | 66.69 | 48.53 | 18.16 | 186.89 | 184.43 | 1.33 | 183.15 | 182.41 | 0.40 | 0.74 | 6.00 | 4.50 | 3.325 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.01.2025 | 74.67 | 52.71 | 21.96 | 187.49 | 184.42 | 1.65 | 182.85 | 182.05 | 0.44 | 0.80 | 6.00 | 4.50 | 4.018 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.01.2025 | 72.42 | 51.62 | 20.80 | 187.36 | 184.41 | 1.59 | 182.98 | 182.09 | 0.49 | 0.89 | 6.00 | 4.50 | 3.805 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.01.2025 | 66.34 | 48.45 | 17.89 | 186.90 | 184.41 | 1.34 | 183.19 | 182.42 | 0.42 | 0.77 | 6.00 | 4.50 | 3.279 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.01.2025 | 67.95 | 49.09 | 18.86 | 187.10 | 184.46 | 1.42 | 183.19 | 182.33 | 0.47 | 0.86 | 6.00 | 4.50 | 3.458 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.01.2025 | 69.19 | 49.90 | 19.29 | 187.21 | 184.48 | 1.47 | 183.20 | 182.32 | 0.48 | 0.88 | 6.00 | 4.50 | 3.537 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.01.2025 | 60.35 | 45.39 | 14.96 | 186.44 | 184.38 | 1.11 | 183.34 | 182.62 | 0.39 | 0.72 | 6.00 | 4.50 | 2.742 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.01.2025 | 54.88 | 42.26 | 12.62 | 185.98 | 184.29 | 0.91 | 183.36 | 182.75 | 0.33 | 0.61 | 6.00 | 4.50 | 2.313 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.01.2025 | 54.41 | 42.05 | 12.36 | 185.89 | 184.24 | 0.89 | 183.30 | 182.74 | 0.31 | 0.56 | 6.00 | 4.50 | 2.265 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.01.2025 | 56.31 | 43.11 | 13.20 | 186.07 | 184.31 | 0.95 | 183.33 | 182.65 | 0.37 | 0.68 | 6.00 | 4.50 | 2.419 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.01.2025 | 53.35 | 41.63 | 11.72 | 185.78 | 184.25 | 0.83 | 183.33 | 182.76 | 0.31 | 0.57 | 6.00 | 4.50 | 2.150 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 60.02 | 45.15 | 14.87 | --- | --- | 1.09 | --- | --- | 0.38 | --- | 6.00 | 4.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 5776.79 | 5714.33 | --- | 5680.55 | 5659.25 | --- | 21.30 | --- | --- | 84.519 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 11095.37 | 10989.53 | 10932.02 | 10888.44 | 43.58 | 132.716 | 1281.0 | 3.0 |
| 31.01.2025 | 16872.16 | 16703.86 | 16612.57 | 16547.69 | 64.88 | 217.235 | 2025.0 | 3.0 |
| Итого: | 5776.79 | 5714.33 | 5680.55 | 5659.25 | 21.30 | 84.519 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2025 | 55.36 | 4.64 | 4.62 | 7.50 | 0.234 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.01.2025 | 55.88 | 5.07 | 5.04 | 7.50 | 0.256 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.01.2025 | 56.79 | 5.93 | 5.86 | 7.50 | 0.303 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.01.2025 | 56.43 | 5.88 | 5.83 | 7.50 | 0.299 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.01.2025 | 57.01 | 5.50 | 5.43 | 7.50 | 0.281 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.01.2025 | 56.52 | 6.19 | 6.11 | 7.50 | 0.317 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.01.2025 | 57.32 | 5.60 | 5.54 | 7.50 | 0.289 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.01.2025 | 57.18 | 6.80 | 6.71 | 7.50 | 0.352 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.01.2025 | 57.35 | 7.05 | 6.99 | 7.50 | 0.366 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.01.2025 | 57.18 | 7.19 | 7.08 | 7.50 | 0.368 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.01.2025 | 57.21 | 6.09 | 6.00 | 7.50 | 0.313 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.01.2025 | 57.48 | 7.12 | 7.01 | 7.50 | 0.366 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.01.2025 | 56.83 | 6.17 | 6.12 | 7.50 | 0.320 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.01.2025 | 57.10 | 6.59 | 6.52 | 7.50 | 0.339 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.01.2025 | 57.13 | 6.54 | 6.47 | 7.50 | 0.338 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.01.2025 | 57.09 | 6.88 | 6.81 | 7.50 | 0.356 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.01.2025 | 57.01 | 6.31 | 6.24 | 7.50 | 0.324 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.01.2025 | 57.33 | 7.89 | 7.76 | 7.50 | 0.405 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.01.2025 | 57.95 | 8.00 | 7.87 | 7.50 | 0.419 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.01.2025 | 57.07 | 7.18 | 7.08 | 7.50 | 0.368 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.01.2025 | 63.40 | 6.25 | 6.15 | 7.50 | 0.359 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.01.2025 | 68.28 | 5.33 | 5.26 | 7.50 | 0.333 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.01.2025 | 61.37 | 5.56 | 5.50 | 7.50 | 0.313 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.01.2025 | 57.63 | 5.22 | 5.18 | 7.50 | 0.271 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.01.2025 | 59.12 | 7.24 | 7.13 | 7.50 | 0.386 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.01.2025 | 60.93 | 6.90 | 6.78 | 7.50 | 0.378 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.01.2025 | 60.29 | 6.12 | 6.03 | 7.50 | 0.334 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.01.2025 | 57.56 | 6.40 | 6.31 | 7.50 | 0.332 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.01.2025 | 64.29 | 6.04 | 5.94 | 7.50 | 0.353 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.01.2025 | 58.15 | 6.62 | 6.54 | 7.50 | 0.349 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.01.2025 | 57.55 | 6.49 | 6.42 | 7.50 | 0.334 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 58.32 | --- | --- | 7.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 196.79 | 194.33 | --- | 10.355 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 4861.34 | 4803.37 | 252.628 | 20017.0 | 11.0 |
| 31.01.2025 | 5058.13 | 4997.70 | 262.983 | 20761.0 | 11.0 |
| Итого: | 196.79 | 194.33 | 10.355 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____