Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Пархоменко ул, д. 12 (УК "КОД", ООО)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00160302
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	68.37	54.99	13.38	221.29	215.73	2.54	216.66	212.69	1.85	3.97	7.00	7.00	2.899	24.0	0.0	
02.03.2025	68.47	54.81	13.66	221.40	215.81	2.56	216.75	212.79	1.84	3.96	7.00	7.00	2.957	24.0	0.0	
03.03.2025	69.08	55.54	13.54	220.10	214.53	2.56	215.35	211.47	1.82	3.88	7.00	7.00	2.916	24.0	0.0	
04.03.2025	68.26	54.90	13.36	222.01	216.42	2.55	217.38	213.40	1.85	3.98	7.00	7.00	2.902	24.0	0.0	
05.03.2025	67.60	54.74	12.86	222.78	217.29	2.50	218.21	214.29	1.81	3.92	7.00	7.00	2.804	24.0	0.0	
06.03.2025	67.66	55.19	12.47	230.44	224.84	2.46	225.71	221.64	1.82	4.07	7.00	7.00	2.810	24.0	0.0	
07.03.2025	68.04	55.32	12.72	222.10	216.86	2.39	217.50	213.77	1.73	3.73	7.00	7.00	2.763	24.0	0.0	
08.03.2025	67.93	54.96	12.97	221.66	216.52	2.35	217.06	213.50	1.65	3.56	7.00	7.00	2.814	24.0	0.0	
09.03.2025	66.82	54.11	12.71	222.40	217.33	2.31	217.96	214.38	1.66	3.58	7.00	7.00	2.769	24.0	0.0	
10.03.2025	66.90	54.27	12.63	223.18	218.18	2.27	218.69	215.21	1.60	3.48	7.00	7.00	2.758	24.0	0.0	
11.03.2025	67.23	53.90	13.33	125.61	122.76	2.29	123.05	121.11	1.59	1.94	7.00	7.00	1.641	24.0	0.0	*
12.03.2025	66.98	54.40	12.58	223.84	219.00	2.19	219.29	215.99	1.52	3.30	7.00	7.00	2.757	24.0	0.0	
13.03.2025	67.61	54.88	12.73	223.47	218.51	2.24	218.89	215.46	1.58	3.43	7.00	7.00	2.782	24.0	0.0	
14.03.2025	67.53	55.15	12.38	222.72	217.79	2.24	218.18	214.74	1.59	3.44	7.00	7.00	2.700	24.0	0.0	
15.03.2025	65.69	53.76	11.93	224.52	219.59	2.22	220.12	216.66	1.58	3.46	7.00	7.00	2.625	24.0	0.0	
16.03.2025	67.54	55.02	12.52	223.59	218.54	2.28	218.99	215.48	1.62	3.51	7.00	7.00	2.740	24.0	0.0	
17.03.2025	67.97	55.20	12.77	224.12	218.97	2.32	219.48	215.87	1.66	3.61	7.00	7.00	2.802	24.0	0.0	
18.03.2025	67.80	55.66	12.14	233.92	228.63	2.29	229.11	225.34	1.66	3.77	7.00	7.00	2.782	24.0	0.0	
19.03.2025	68.38	56.68	11.70	248.62	243.08	2.25	243.37	239.47	1.62	3.90	7.00	7.00	2.842	24.0	0.0	
20.03.2025	68.09	55.93	12.16	234.93	229.63	2.28	230.01	226.32	1.62	3.69	7.00	7.00	2.795	24.0	0.0	
21.03.2025	67.45	55.02	12.43	226.45	221.30	2.30	221.79	218.21	1.63	3.58	7.00	7.00	2.757	24.0	0.0	
22.03.2025	66.39	54.48	11.91	228.26	223.20	2.24	223.70	220.15	1.60	3.55	7.00	7.00	2.661	24.0	0.0	
23.03.2025	67.18	54.52	12.66	228.29	223.12	2.29	223.63	220.05	1.61	3.58	7.00	7.00	2.830	24.0	0.0	
24.03.2025	68.48	55.73	12.75	225.58	220.48	2.29	220.81	217.31	1.60	3.50	7.00	7.00	2.812	24.0	0.0	
25.03.2025	67.80	55.37	12.43	226.63	221.58	2.25	221.92	218.46	1.57	3.46	7.00	7.00	2.758	24.0	0.0	
26.03.2025	67.48	55.21	12.27	226.86	221.84	2.24	222.21	218.68	1.60	3.53	7.00	7.00	2.724	24.0	0.0	
27.03.2025	67.81	55.64	12.17	226.06	221.07	2.23	221.37	217.89	1.58	3.48	7.00	7.00	2.692	24.0	0.0	
28.03.2025	67.86	56.13	11.73	225.05	220.15	2.20	220.40	216.92	1.59	3.48	7.00	7.00	2.583	24.0	0.0	
29.03.2025	67.91	55.95	11.96	224.17	219.24	2.22	219.57	216.06	1.61	3.51	7.00	7.00	2.624	24.0	0.0	
30.03.2025	67.78	55.35	12.43	224.17	219.17	2.26	219.58	216.07	1.61	3.51	7.00	7.00	2.725	24.0	0.0	
31.03.2025	67.95	55.60	12.35	224.08	219.11	2.24	219.44	215.97	1.59	3.47	7.00	7.00	2.707	24.0	0.0	
Средние:	67.68	55.11	12.57	---	---	2.32	---	---	1.65	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6898.30	6740.27	---	6756.18	6645.35	---	110.83	---	---	84.731	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	65140.23	63245.37	63745.10	62471.15	1273.95	1132.903	12796.0	2241.0
31.03.2025	72038.53	69985.64	70501.28	69116.50	1384.78	1217.634	13540.0	2241.0
Итого:	6898.30	6740.27	6756.18	6645.35	110.83	84.731	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____