Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	67.97	48.54	19.43	127.72	120.33	0.00	5.96	125.04	119.02	4.93	6.02	8.00	6.00	2.432	24.0	0.0	
02.03.2025	67.43	48.54	18.89	127.84	120.49	0.00	5.92	125.25	119.15	4.99	6.10	8.00	6.00	2.368	24.0	0.0	
03.03.2025	67.49	48.67	18.82	127.78	120.41	0.00	5.94	125.16	119.09	4.97	6.07	8.00	6.00	2.361	24.0	0.0	
04.03.2025	67.41	48.53	18.88	127.06	119.71	0.00	5.96	124.45	118.42	4.97	6.03	8.00	6.00	2.354	24.0	0.0	
05.03.2025	68.43	48.81	19.62	126.05	118.67	0.00	6.03	123.41	117.32	5.06	6.09	8.00	6.00	2.423	24.0	0.0	
06.03.2025	68.19	49.60	18.59	132.69	125.09	0.00	5.90	129.94	123.67	4.94	6.27	8.00	6.00	2.419	24.0	0.0	
07.03.2025	67.90	49.52	18.38	133.09	125.47	0.00	5.89	130.35	124.00	4.99	6.35	8.00	6.00	2.398	24.0	0.0	
08.03.2025	67.94	48.97	18.97	129.27	121.77	0.00	5.98	126.60	120.39	5.03	6.21	8.00	6.00	2.405	24.0	0.0	
09.03.2025	68.62	49.03	19.59	127.74	120.25	0.00	6.04	125.06	118.92	5.03	6.14	8.00	6.00	2.451	24.0	0.0	
10.03.2025	67.92	49.30	18.62	131.95	124.35	0.00	5.93	129.21	122.95	4.97	6.26	8.00	6.00	2.412	24.0	0.0	
11.03.2025	67.70	48.92	18.78	129.67	122.15	0.00	5.97	127.02	120.74	5.07	6.28	8.00	6.00	2.388	24.0	0.0	
12.03.2025	65.40	46.75	18.65	107.47	101.59	0.00	5.63	105.37	100.53	4.70	4.84	8.00	6.00	1.963	24.0	0.0	*
13.03.2025	67.50	48.30	19.20	121.77	114.46	0.00	6.19	119.30	113.25	5.20	6.05	8.00	6.00	2.293	24.0	0.0	
14.03.2025	67.62	48.75	18.87	124.96	117.51	0.00	6.15	122.40	116.19	5.21	6.21	8.00	6.00	2.313	24.0	0.0	
15.03.2025	67.69	49.72	17.97	130.62	122.92	0.00	6.07	127.94	121.47	5.19	6.47	8.00	6.00	2.302	24.0	0.0	
16.03.2025	66.89	48.74	18.15	127.63	120.02	0.00	6.15	125.06	118.65	5.26	6.41	8.00	6.00	2.272	24.0	0.0	
17.03.2025	67.05	49.11	17.94	128.69	121.01	0.00	6.15	126.05	119.57	5.28	6.48	8.00	6.00	2.264	24.0	0.0	
18.03.2025	67.02	48.60	18.42	127.44	119.77	0.00	6.21	124.88	118.46	5.28	6.42	8.00	6.00	2.304	24.0	0.0	
19.03.2025	64.60	45.58	19.02	74.38	70.61	0.00	5.20	72.96	69.95	4.21	3.01	8.00	6.00	1.384	24.0	0.0	*
20.03.2025	66.83	48.02	18.81	128.73	120.35	0.00	6.73	126.12	119.09	5.73	7.03	8.00	6.00	2.375	24.0	0.0	
21.03.2025	64.21	45.17	19.04	84.56	79.66	0.00	5.97	82.97	78.91	5.02	4.06	8.00	6.00	1.572	24.0	0.0	*
22.03.2025	66.54	47.68	18.86	128.71	119.42	0.00	7.49	126.15	118.16	6.54	7.99	8.00	6.00	2.382	24.0	0.0	
23.03.2025	65.67	45.76	19.91	113.52	105.35	0.00	7.47	111.31	104.32	6.48	6.99	8.00	6.00	2.216	24.0	0.0	
24.03.2025	65.80	46.51	19.29	116.65	108.10	0.00	7.61	114.36	107.01	6.64	7.35	8.00	6.00	2.206	24.0	0.0	
25.03.2025	64.89	45.82	19.07	63.80	60.00	0.00	6.14	62.57	59.42	5.16	3.15	8.00	6.00	1.186	24.0	0.0	*
26.03.2025	64.70	44.23	20.47	94.81	87.98	0.00	7.47	93.03	87.18	6.49	5.85	8.00	6.00	1.898	24.0	0.0	*
27.03.2025	66.38	47.25	19.13	117.23	109.38	0.00	6.93	114.89	108.28	5.92	6.61	8.00	6.00	2.201	24.0	0.0	
28.03.2025	66.07	48.00	18.07	121.43	113.90	0.00	6.40	119.02	112.67	5.48	6.35	8.00	6.00	2.152	24.0	0.0	
29.03.2025	66.18	47.88	18.30	120.42	113.20	0.00	6.18	118.02	111.96	5.27	6.06	8.00	6.00	2.163	24.0	0.0	
30.03.2025	65.98	47.97	18.01	121.26	114.16	0.00	6.03	118.86	112.93	5.12	5.93	8.00	6.00	2.144	24.0	0.0	
31.03.2025	66.33	48.49	17.84	122.33	115.25	0.00	5.96	119.88	114.02	5.01	5.86	8.00	6.00	2.142	24.0	0.0	
Средние:	66.79	47.96	18.83	---	---	---	6.25	---	---	5.30	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3697.27	3473.33	0.00	---	3622.63	3435.69	---	186.94	---	---	68.143	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	95841.10	93551.84	0.00	93622.15	92204.54	1417.61	1575.182	22785.0	0.0
31.03.2025	99538.37	97025.17	0.00	97244.78	95640.23	1604.55	1643.325	23529.0	0.0
Итого:	3697.27	3473.33	0.00	3622.63	3435.69	186.94	68.143	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	67.97	48.54	19.43	127.72	120.33	0.00	125.04	119.02	6.02	8.00	6.00	2.432	24.0	0.0	
02.03.2025	67.43	48.54	18.89	127.84	120.49	0.00	125.25	119.15	6.10	8.00	6.00	2.368	24.0	0.0	
03.03.2025	67.49	48.67	18.82	127.78	120.41	0.00	125.16	119.09	6.07	8.00	6.00	2.361	24.0	0.0	
04.03.2025	67.41	48.53	18.88	127.06	119.71	0.00	124.45	118.42	6.03	8.00	6.00	2.354	24.0	0.0	
05.03.2025	68.43	48.81	19.62	126.05	118.67	0.00	123.41	117.32	6.09	8.00	6.00	2.423	24.0	0.0	
06.03.2025	68.19	49.60	18.59	132.69	125.09	0.00	129.94	123.67	6.27	8.00	6.00	2.419	24.0	0.0	
07.03.2025	67.90	49.52	18.38	133.09	125.47	0.00	130.35	124.00	6.35	8.00	6.00	2.398	24.0	0.0	
08.03.2025	67.94	48.97	18.97	129.27	121.77	0.00	126.60	120.39	6.21	8.00	6.00	2.405	24.0	0.0	
09.03.2025	68.62	49.03	19.59	127.74	120.25	0.00	125.06	118.92	6.14	8.00	6.00	2.451	24.0	0.0	
10.03.2025	67.92	49.30	18.62	131.95	124.35	0.00	129.21	122.95	6.26	8.00	6.00	2.412	24.0	0.0	
11.03.2025	67.70	48.92	18.78	129.67	122.15	0.00	127.02	120.74	6.28	8.00	6.00	2.388	24.0	0.0	
12.03.2025	65.40	46.75	18.65	107.47	101.59	0.00	105.37	100.53	4.84	8.00	6.00	1.963	24.0	0.0	*
13.03.2025	67.50	48.30	19.20	121.77	114.46	0.00	119.30	113.25	6.05	8.00	6.00	2.293	24.0	0.0	
14.03.2025	67.62	48.75	18.87	124.96	117.51	0.00	122.40	116.19	6.21	8.00	6.00	2.313	24.0	0.0	
15.03.2025	67.69	49.72	17.97	130.62	122.92	0.00	127.94	121.47	6.47	8.00	6.00	2.302	24.0	0.0	
16.03.2025	66.89	48.74	18.15	127.63	120.02	0.00	125.06	118.65	6.41	8.00	6.00	2.272	24.0	0.0	
17.03.2025	67.05	49.11	17.94	128.69	121.01	0.00	126.05	119.57	6.48	8.00	6.00	2.264	24.0	0.0	
18.03.2025	67.02	48.60	18.42	127.44	119.77	0.00	124.88	118.46	6.42	8.00	6.00	2.304	24.0	0.0	
19.03.2025	64.60	45.58	19.02	74.38	70.61	0.00	72.96	69.95	3.01	8.00	6.00	1.384	24.0	0.0	*
20.03.2025	66.83	48.02	18.81	128.73	120.35	0.00	126.12	119.09	7.03	8.00	6.00	2.375	24.0	0.0	
21.03.2025	64.21	45.17	19.04	84.56	79.66	0.00	82.97	78.91	4.06	8.00	6.00	1.572	24.0	0.0	*
22.03.2025	66.54	47.68	18.86	128.71	119.42	0.00	126.15	118.16	7.99	8.00	6.00	2.382	24.0	0.0	
23.03.2025	65.67	45.76	19.91	113.52	105.35	0.00	111.31	104.32	6.99	8.00	6.00	2.216	24.0	0.0	
24.03.2025	65.80	46.51	19.29	116.65	108.10	0.00	114.36	107.01	7.35	8.00	6.00	2.206	24.0	0.0	
25.03.2025	64.89	45.82	19.07	63.80	60.00	0.00	62.57	59.42	3.15	8.00	6.00	1.186	24.0	0.0	*
26.03.2025	64.70	44.23	20.47	94.81	87.98	0.00	93.03	87.18	5.85	8.00	6.00	1.898	24.0	0.0	*
27.03.2025	66.38	47.25	19.13	117.23	109.38	0.00	114.89	108.28	6.61	8.00	6.00	2.201	24.0	0.0	
28.03.2025	66.07	48.00	18.07	121.43	113.90	0.00	119.02	112.67	6.35	8.00	6.00	2.152	24.0	0.0	
29.03.2025	66.18	47.88	18.30	120.42	113.20	0.00	118.02	111.96	6.06	8.00	6.00	2.163	24.0	0.0	
30.03.2025	65.98	47.97	18.01	121.26	114.16	0.00	118.86	112.93	5.93	8.00	6.00	2.144	24.0	0.0	
31.03.2025	66.33	48.49	17.84	122.33	115.25	0.00	119.88	114.02	5.86	8.00	6.00	2.142	24.0	0.0	
Средние:	66.79	47.96	18.83	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3697.27	3473.33	0.00	3622.63	3435.69	186.94	---	---	68.143	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	95841.10	93551.84	0.00	93622.15	92204.54	1417.61	1575.182	22785.0	0.0
31.03.2025	99538.37	97025.17	0.00	97244.78	95640.23	1604.55	1643.325	23529.0	0.0
Итого:	3697.27	3473.33	0.00	3622.63	3435.69	186.94	68.143	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____