Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 11 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 22186841
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.03.2025	70.90	59.79	11.12	247.73	252.26	242.17	248.12	-2.43	-5.95	6.26	4.16	2.704	0.00	24.0	0.0	*
02.03.2025	70.36	59.17	11.19	241.54	245.94	236.19	241.98	-2.42	-5.79	6.27	4.15	2.655	0.00	24.0	0.0	*
03.03.2025	70.40	59.88	10.51	244.73	249.36	239.31	245.24	-2.45	-5.93	6.26	4.14	2.528	0.00	24.0	0.0	*
04.03.2025	70.32	59.41	10.91	253.56	258.35	247.93	254.15	-2.48	-6.22	6.23	4.15	2.717	0.00	24.0	0.0	*
05.03.2025	71.50	60.39	11.11	256.77	261.51	250.91	257.11	-2.44	-6.21	6.17	4.12	2.800	0.00	24.0	0.0	*
06.03.2025	70.96	60.77	10.19	252.91	257.71	247.23	253.33	-2.44	-6.11	6.22	4.00	2.531	0.00	24.0	0.0	*
07.03.2025	70.48	60.31	10.17	251.77	256.44	246.17	252.15	-2.40	-5.98	6.23	3.99	2.517	0.00	24.0	0.0	*
08.03.2025	70.88	60.07	10.81	251.97	256.33	246.32	252.07	-2.31	-5.75	6.24	4.10	2.674	0.00	24.0	0.0	*
09.03.2025	71.80	60.43	11.37	266.75	271.21	260.62	266.67	-2.29	-6.05	6.19	4.12	2.976	0.00	24.0	0.0	*
10.03.2025	70.60	60.47	10.13	244.66	248.85	239.21	244.67	-2.26	-5.46	6.27	4.02	2.436	0.00	24.0	0.0	*
11.03.2025	70.38	60.10	10.28	245.39	249.53	239.95	245.39	-2.24	-5.44	6.28	4.09	2.478	0.00	24.0	0.0	*
12.03.2025	66.15	56.35	9.80	217.18	219.39	212.85	216.12	-1.53	-3.27	5.70	3.80	2.094	0.00	24.0	0.0	*
13.03.2025	70.20	60.24	9.96	231.43	231.79	226.33	227.92	-0.70	-1.59	6.38	4.25	2.265	0.00	24.0	0.0	*
14.03.2025	69.99	60.30	9.70	236.15	236.70	230.98	232.74	-0.76	-1.76	6.37	4.16	2.251	0.00	24.0	0.0	*
15.03.2025	69.80	60.83	8.98	237.10	237.70	231.92	233.66	-0.75	-1.74	6.38	4.00	2.094	0.00	24.0	0.0	*
16.03.2025	69.58	59.74	9.84	238.67	239.19	233.49	235.26	-0.76	-1.78	6.34	4.06	2.309	0.00	24.0	0.0	*
17.03.2025	69.42	60.09	9.32	238.85	239.57	233.69	235.59	-0.81	-1.90	6.35	4.04	2.190	0.00	24.0	0.0	*
18.03.2025	69.62	59.87	9.76	244.81	245.42	239.50	241.36	-0.77	-1.86	6.34	4.07	2.349	0.00	24.0	0.0	*
19.03.2025	69.82	60.19	9.63	254.54	254.84	248.98	250.59	-0.64	-1.61	6.36	4.03	2.410	0.00	24.0	0.0	*
20.03.2025	69.50	59.41	10.09	250.45	249.52	245.02	245.46	-0.18	-0.44	6.32	4.11	2.484	0.00	24.0	0.0	*
21.03.2025	69.40	59.49	9.92	254.62	254.00	249.11	249.86	-0.30	-0.75	6.34	4.06	2.483	0.00	24.0	0.0	*
22.03.2025	69.45	59.65	9.80	243.82	242.84	238.54	238.86	-0.13	-0.32	6.30	3.99	2.349	0.00	24.0	0.0	*
23.03.2025	69.75	59.05	10.70	252.97	251.86	247.46	247.81	-0.14	-0.35	6.27	3.97	2.660	0.00	24.0	0.0	*
24.03.2025	69.62	60.54	9.08	250.68	249.62	245.24	245.39	-0.06	-0.15	6.28	3.78	2.240	0.00	24.0	0.0	*
25.03.2025	69.49	60.85	8.64	242.83	242.13	237.57	238.01	-0.18	-0.44	6.40	3.91	2.066	0.00	24.0	0.0	*
26.03.2025	69.24	60.43	8.81	242.26	242.04	237.06	237.98	-0.39	-0.92	6.40	3.98	2.101	0.00	24.0	0.0	*
27.03.2025	69.27	60.94	8.34	234.47	234.62	229.42	230.62	-0.52	-1.20	6.41	3.97	1.924	0.00	24.0	0.0	*
28.03.2025	69.15	61.02	8.12	235.97	236.41	230.90	232.37	-0.64	-1.47	6.43	3.94	1.888	0.00	24.0	0.0	*
29.03.2025	69.31	60.56	8.75	237.42	237.99	232.32	233.99	-0.72	-1.67	6.43	3.94	2.045	0.00	24.0	0.0	*
30.03.2025	69.06	60.67	8.38	235.26	236.02	230.23	232.02	-0.77	-1.79	6.44	3.93	1.942	0.00	24.0	0.0	*
31.03.2025	69.19	61.34	7.84	233.49	234.41	228.48	230.36	-0.82	-1.88	6.44	3.91	1.804	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	69.86	60.08	9.78	---	---	---	---	-1.22	---	6.30	4.03	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7570.72	7623.56	7405.09	7496.83	---	-91.75	---	---	72.961	0.00	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	93046.50	94526.49	90717.83	92789.36	-2071.53	1109.649	0.000	0.000	12910.0	304.0
31.03.2025	100617.22	102150.05	98122.92	100286.20	-2163.28	1182.610	0.000	0.000	13654.0	304.0
Итого:	7570.72	7623.56	7405.09	7496.83	-91.75	72.961	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____