Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	72.21	54.07	18.14	403.05	408.13	393.66	402.60	-2.25	-8.95	4.69	4.07	7.151	24.0	0.0	0.00	
02.03.2025	71.75	53.68	18.07	403.75	408.89	394.45	403.42	-2.25	-8.96	4.69	4.06	7.135	24.0	0.0	0.00	
03.03.2025	71.45	53.77	17.69	401.17	406.45	392.01	400.99	-2.26	-8.97	4.70	4.08	6.941	24.0	0.0	0.00	
04.03.2025	71.50	53.84	17.65	400.56	405.91	391.38	400.42	-2.28	-9.03	4.66	4.04	6.917	24.0	0.0	0.00	
05.03.2025	72.85	54.37	18.49	398.23	403.19	388.80	397.66	-2.25	-8.85	4.66	4.05	7.197	24.0	0.0	0.00	
06.03.2025	72.07	54.60	17.47	416.40	421.85	406.74	416.01	-2.25	-9.28	4.59	3.91	7.115	24.0	0.0	0.00	
07.03.2025	71.71	54.65	17.06	418.15	423.56	408.54	417.70	-2.22	-9.16	4.59	3.91	6.980	24.0	0.0	0.00	
08.03.2025	72.19	54.81	17.38	407.23	412.05	397.74	406.29	-2.13	-8.56	4.66	4.01	6.921	24.0	0.0	0.00	
09.03.2025	72.88	54.75	18.12	404.14	408.66	394.56	402.96	-2.11	-8.40	4.65	4.02	7.160	24.0	0.0	0.00	
10.03.2025	71.76	54.74	17.03	415.94	420.78	406.37	414.92	-2.08	-8.55	4.63	3.95	6.928	24.0	0.0	0.00	
11.03.2025	71.65	54.50	17.16	411.52	416.19	402.07	410.44	-2.06	-8.38	4.66	4.01	6.906	24.0	0.0	0.00	
12.03.2025	69.32	51.67	17.65	346.20	350.51	338.71	346.15	-2.17	-7.44	4.27	3.74	5.984	24.0	0.0	0.00	*
13.03.2025	71.51	54.98	16.54	401.18	405.29	392.01	399.61	-1.92	-7.61	4.79	4.17	6.490	24.0	0.0	0.00	
14.03.2025	70.91	57.46	13.45	412.84	417.95	403.53	411.59	-1.98	-8.06	4.72	4.06	5.438	24.0	0.0	0.00	
15.03.2025	66.16	54.19	11.97	426.29	432.09	417.81	426.20	-1.99	-8.39	4.65	3.93	5.008	24.0	0.0	0.00	
16.03.2025	68.71	55.52	13.18	418.61	423.97	409.68	417.90	-1.99	-8.22	4.66	3.98	5.409	24.0	0.0	0.00	
17.03.2025	69.62	56.78	12.84	421.26	427.02	412.08	420.65	-2.06	-8.57	4.66	3.97	5.298	24.0	0.0	0.00	
18.03.2025	70.09	56.98	13.12	417.64	423.26	408.43	416.90	-2.05	-8.48	4.67	3.99	5.366	24.0	0.0	0.00	
19.03.2025	70.52	57.28	13.24	428.76	432.17	419.20	425.63	-1.52	-6.42	4.67	3.94	5.559	24.0	0.0	0.00	
20.03.2025	70.36	56.80	13.56	416.80	417.22	407.56	411.00	-0.84	-3.44	4.69	4.03	5.536	24.0	0.0	0.00	
21.03.2025	70.41	57.13	13.28	425.87	426.97	416.39	420.53	-0.99	-4.14	4.68	3.97	5.540	24.0	0.0	0.00	
22.03.2025	70.38	57.00	13.38	425.95	426.14	416.48	419.75	-0.78	-3.27	4.62	3.91	5.582	24.0	0.0	0.00	
23.03.2025	70.85	56.81	14.04	430.56	431.36	420.86	424.90	-0.96	-4.04	4.55	3.82	5.918	24.0	0.0	0.00	
24.03.2025	70.37	57.56	12.81	443.16	442.83	433.31	436.04	-0.63	-2.73	4.55	3.77	5.562	24.0	0.0	0.00	
25.03.2025	70.61	57.81	12.80	445.73	446.30	435.77	439.39	-0.83	-3.62	4.61	3.82	5.588	24.0	0.0	0.00	
26.03.2025	70.10	57.54	12.56	432.86	435.77	423.31	429.10	-1.36	-5.79	4.65	3.91	5.325	24.0	0.0	0.00	
27.03.2025	70.35	57.79	12.55	433.41	437.89	423.77	431.13	-1.72	-7.36	4.65	3.90	5.328	24.0	0.0	0.00	
28.03.2025	70.11	58.01	12.10	436.93	442.81	427.27	435.91	-2.00	-8.64	4.64	3.87	5.181	24.0	0.0	0.00	
29.03.2025	70.02	57.66	12.36	436.03	442.78	426.43	435.94	-2.21	-9.52	4.65	3.87	5.279	24.0	0.0	0.00	
30.03.2025	69.58	57.14	12.44	437.48	444.91	427.95	438.19	-2.36	-10.23	4.64	3.85	5.332	24.0	0.0	0.00	
31.03.2025	69.38	57.49	11.89	438.80	446.77	429.28	439.95	-2.46	-10.68	4.63	3.84	5.115	24.0	0.0	0.00	
Средние:	70.69	55.85	14.84	---	---	---	---	-1.84	---	4.64	3.95	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12956.47	13089.66	12666.13	12899.84	---	-233.72	---	---	187.188	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	112985.99	114312.54	110288.65	112741.14	-2452.49	2072.930	0.000	0.000	11702.0	2591.0
31.03.2025	125942.46	127402.20	122954.78	125640.99	-2686.21	2260.119	0.000	0.000	12446.0	2591.0
Итого:	12956.47	13089.66	12666.13	12899.84	-233.72	187.188	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____