Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	67.44	48.79	18.65	465.29	474.00	-1.85	455.77	468.71	-2.80	-12.94	7.00	6.00	8.496	24.0	0.0	
02.03.2025	66.77	48.53	18.24	471.52	480.65	-1.92	462.02	475.35	-2.84	-13.33	7.00	6.00	8.430	24.0	0.0	
03.03.2025	66.91	48.52	18.39	477.52	486.77	-1.92	467.88	481.39	-2.85	-13.51	7.00	6.00	8.605	24.0	0.0	
04.03.2025	66.83	48.80	18.03	489.58	499.06	-1.92	479.72	493.49	-2.83	-13.77	7.00	6.00	8.645	24.0	0.0	
05.03.2025	68.08	49.56	18.52	483.63	492.80	-1.88	473.53	487.14	-2.83	-13.61	7.00	6.00	8.771	24.0	0.0	
06.03.2025	67.37	48.62	18.75	457.30	466.14	-1.91	447.97	460.98	-2.86	-13.01	7.00	6.00	8.396	24.0	0.0	
07.03.2025	67.13	48.60	18.53	452.81	461.72	-1.95	443.60	456.60	-2.89	-13.00	7.00	6.00	8.219	24.0	0.0	
08.03.2025	67.44	48.39	19.05	450.38	458.83	-1.86	441.14	453.80	-2.83	-12.66	7.00	6.00	8.397	24.0	0.0	
09.03.2025	68.00	49.29	18.71	473.62	482.51	-1.86	463.77	477.02	-2.82	-13.25	7.00	6.00	8.677	24.0	0.0	
10.03.2025	67.02	48.50	18.52	460.40	469.31	-1.92	451.09	464.16	-2.86	-13.07	7.00	6.00	8.350	24.0	0.0	
11.03.2025	66.81	48.30	18.51	454.79	463.56	-1.91	445.65	458.50	-2.84	-12.85	7.00	6.00	8.246	24.0	0.0	
12.03.2025	62.62	46.48	16.14	480.47	489.40	-1.84	471.84	484.41	-2.63	-12.57	7.00	6.00	7.606	24.0	0.0	
13.03.2025	66.59	47.50	19.09	421.07	428.53	-1.76	412.64	424.00	-2.72	-11.36	7.00	6.00	7.874	24.0	0.0	
14.03.2025	66.78	47.62	19.16	410.84	418.25	-1.79	402.57	413.80	-2.75	-11.23	7.00	6.00	7.713	24.0	0.0	
15.03.2025	67.06	46.49	20.57	351.57	358.00	-1.81	344.46	354.35	-2.83	-9.89	7.00	6.00	7.080	24.0	0.0	*
16.03.2025	66.08	46.48	19.60	366.37	372.82	-1.75	359.14	369.04	-2.72	-9.90	7.00	6.00	7.036	24.0	0.0	*
17.03.2025	66.16	46.75	19.41	358.62	365.23	-1.83	351.54	361.47	-2.79	-9.93	7.00	6.00	6.826	24.0	0.0	*
18.03.2025	66.12	47.33	18.79	408.88	416.31	-1.80	400.79	411.92	-2.74	-11.13	7.00	6.00	7.525	24.0	0.0	
19.03.2025	66.16	47.67	18.49	423.40	430.95	-1.77	415.01	426.35	-2.70	-11.34	7.00	6.00	7.675	24.0	0.0	
20.03.2025	66.08	48.35	17.73	475.20	481.88	-1.40	465.81	476.61	-2.29	-10.80	7.00	6.00	8.260	24.0	0.0	
21.03.2025	66.27	48.13	18.14	459.60	465.64	-1.31	450.48	460.59	-2.22	-10.11	7.00	6.00	8.172	24.0	0.0	
22.03.2025	66.16	46.95	19.21	392.29	396.66	-1.11	384.54	392.53	-2.06	-7.99	7.00	6.00	7.388	24.0	0.0	*
23.03.2025	66.37	48.19	18.18	458.75	461.68	-0.64	449.62	456.63	-1.55	-7.01	7.00	6.00	8.172	24.0	0.0	
24.03.2025	66.13	46.72	19.41	362.02	363.54	-0.42	354.83	359.80	-1.39	-4.97	7.00	6.00	6.886	24.0	0.0	*
25.03.2025	66.15	46.18	19.97	357.65	358.64	-0.28	350.59	355.04	-1.26	-4.45	7.00	6.00	6.997	24.0	0.0	*
26.03.2025	65.90	46.40	19.50	372.76	374.65	-0.51	365.41	370.88	-1.49	-5.47	7.00	6.00	7.118	24.0	0.0	*
27.03.2025	64.64	45.86	18.78	357.04	361.16	-1.15	350.25	357.56	-2.07	-7.31	7.00	6.00	6.570	24.0	0.0	*
28.03.2025	64.56	45.47	19.09	303.62	308.42	-1.57	297.88	305.41	-2.50	-7.53	7.00	6.00	5.680	24.0	0.0	*
29.03.2025	65.59	45.82	19.77	334.85	340.24	-1.60	328.35	336.87	-2.56	-8.52	7.00	6.00	6.488	24.0	0.0	*
30.03.2025	65.22	45.27	19.95	283.69	288.48	-1.67	278.23	285.66	-2.64	-7.43	7.00	6.00	5.543	24.0	0.0	*
31.03.2025	65.43	44.99	20.44	270.96	275.47	-1.65	265.71	272.85	-2.65	-7.14	7.00	6.00	5.425	24.0	0.0	*
Средние:	66.32	47.44	18.88	---	---	-1.57	---	---	-2.51	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12786.49	12991.30	---	12531.83	12852.91	---	-321.08	---	---	235.266	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	176707.81	179216.80	168402.88	172647.63	-4244.75	3369.765	12415.0	197.0
31.03.2025	189494.30	192208.10	180934.71	185500.54	-4565.83	3605.031	13159.0	197.0
Итого:	12786.49	12991.30	12531.83	12852.91	-321.08	235.266	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____