Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	65.53	42.40	23.13	90.63	86.69	0.00	88.85	85.94	2.91	6.00	6.00	2.052	24.0	0.0	
02.03.2025	64.91	43.53	21.38	101.48	97.30	0.00	99.53	96.38	3.15	6.00	6.00	2.123	24.0	0.0	*
03.03.2025	65.24	43.51	21.73	100.38	95.31	0.00	98.44	94.47	3.97	6.00	6.00	2.135	24.0	0.0	
04.03.2025	65.38	43.80	21.58	106.45	101.49	0.00	104.38	100.57	3.81	6.00	6.00	2.249	24.0	0.0	
05.03.2025	66.56	44.46	22.10	103.36	99.93	0.00	101.28	99.02	2.26	6.00	6.00	2.236	24.0	0.0	
06.03.2025	65.89	43.42	22.47	95.20	91.77	0.00	93.31	90.95	2.36	6.00	6.00	2.094	24.0	0.0	
07.03.2025	65.21	43.09	22.12	96.28	91.94	0.00	94.44	91.16	3.28	6.00	6.00	2.084	24.0	0.0	
08.03.2025	65.64	42.51	23.13	92.56	87.83	0.00	90.74	87.09	3.65	6.00	6.00	2.096	24.0	0.0	
09.03.2025	66.74	44.81	21.93	109.49	104.49	0.00	107.28	103.48	3.80	6.00	6.00	2.346	24.0	0.0	
10.03.2025	64.90	42.84	22.06	94.83	90.24	0.00	93.02	89.45	3.57	6.00	6.00	2.047	24.0	0.0	
11.03.2025	64.79	42.51	22.28	95.05	90.23	0.00	93.24	89.46	3.78	6.00	6.00	2.073	24.0	0.0	
12.03.2025	62.54	42.49	20.05	101.05	95.87	0.00	99.24	95.05	4.19	6.00	6.00	1.988	24.0	0.0	
13.03.2025	63.98	42.17	21.81	90.80	85.58	0.00	89.11	84.86	4.25	6.00	6.00	1.939	24.0	0.0	
14.03.2025	63.89	42.11	21.78	91.84	86.96	0.00	90.13	86.24	3.89	6.00	6.00	1.958	24.0	0.0	
15.03.2025	63.08	39.51	23.57	67.01	63.56	0.00	65.79	63.10	2.69	6.00	6.00	1.549	24.0	0.0	
16.03.2025	63.61	42.21	21.40	91.64	87.03	0.00	89.96	86.30	3.66	6.00	6.00	1.925	24.0	0.0	
17.03.2025	63.80	41.88	21.92	83.08	78.62	0.00	81.54	77.94	3.60	6.00	6.00	1.784	24.0	0.0	
18.03.2025	64.11	42.89	21.22	94.49	89.52	0.00	92.72	88.73	3.99	6.00	6.00	1.964	24.0	0.0	
19.03.2025	64.44	44.07	20.37	109.11	102.78	0.00	107.05	101.84	5.21	6.00	6.00	2.176	24.0	0.0	
20.03.2025	64.46	43.58	20.88	101.19	95.02	0.00	99.27	94.17	5.10	6.00	6.00	2.071	24.0	0.0	
21.03.2025	64.45	44.07	20.38	105.67	99.08	0.00	103.69	98.17	5.52	6.00	6.00	2.111	24.0	0.0	
22.03.2025	63.90	42.20	21.70	92.50	87.33	0.00	90.79	86.59	4.20	6.00	6.00	1.970	24.0	0.0	*
23.03.2025	64.30	43.45	20.85	102.51	97.77	0.00	100.58	96.88	3.70	6.00	6.00	2.087	24.0	0.0	*
24.03.2025	63.16	41.72	21.44	91.61	85.67	0.00	89.92	84.95	4.97	6.00	6.00	1.923	24.0	0.0	*
25.03.2025	62.84	41.55	21.29	85.85	79.60	0.00	84.29	78.94	5.35	6.00	6.00	1.793	24.0	0.0	*
26.03.2025	62.37	41.08	21.29	84.73	78.71	0.00	83.24	78.09	5.15	6.00	6.00	1.769	24.0	0.0	*
27.03.2025	62.59	41.09	21.50	84.48	79.40	0.00	83.00	78.74	4.26	6.00	6.00	1.779	24.0	0.0	*
28.03.2025	62.18	40.74	21.44	77.78	73.28	0.00	76.41	72.69	3.72	6.00	6.00	1.631	24.0	0.0	*
29.03.2025	62.56	39.61	22.95	68.66	65.09	0.00	67.45	64.59	2.86	6.00	6.00	1.544	24.0	0.0	*
30.03.2025	62.03	40.65	21.38	76.90	72.93	0.00	75.54	72.36	3.18	6.00	6.00	1.610	24.0	0.0	*
31.03.2025	61.78	40.15	21.63	69.02	65.47	0.00	67.79	64.98	2.81	6.00	6.00	1.463	24.0	0.0	*
Средние:	64.09	42.39	21.70	---	---	---	---	---	---	6.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2855.63	2706.49	0.00	2802.02	2683.18	118.84	---	---	60.569	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	43541.32	45346.23	0.00	42623.07	44878.24	-2255.17	920.840	13095.0	3.0
31.03.2025	46396.95	48052.72	0.00	45425.09	47561.42	-2136.33	981.409	13839.0	3.0
Итого:	2855.63	2706.49	0.00	2802.02	2683.18	118.84	60.569	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	62.70	45.79	16.91	30.55	20.87	29.98	20.63	9.35	5.00	5.00	0.890	0.383	24.0	0.0	
02.03.2025	62.47	45.71	16.76	32.45	20.74	31.86	20.50	11.36	5.00	5.00	0.993	0.467	24.0	0.0	
03.03.2025	62.29	45.68	16.61	29.69	20.68	29.17	20.44	8.73	5.00	5.00	0.840	0.353	24.0	0.0	
04.03.2025	62.44	45.56	16.88	29.52	20.51	29.00	20.27	8.73	5.00	5.00	0.843	0.360	24.0	0.0	
05.03.2025	63.43	46.15	17.28	30.61	20.59	30.04	20.35	9.69	5.00	5.00	0.915	0.403	24.0	0.0	
06.03.2025	62.76	45.96	16.80	29.51	20.90	28.97	20.66	8.31	5.00	5.00	0.829	0.344	24.0	0.0	
07.03.2025	62.50	45.81	16.69	29.93	20.73	29.39	20.49	8.90	5.00	5.00	0.854	0.367	24.0	0.0	
08.03.2025	62.69	45.48	17.21	29.58	20.34	29.05	20.10	8.95	5.00	5.00	0.862	0.366	24.0	0.0	
09.03.2025	63.32	45.95	17.37	30.45	20.23	29.88	19.99	9.89	5.00	5.00	0.925	0.408	24.0	0.0	
10.03.2025	62.25	45.33	16.92	29.77	20.22	29.25	19.98	9.27	5.00	5.00	0.867	0.378	24.0	0.0	
11.03.2025	61.93	45.07	16.86	28.48	20.24	27.96	20.00	7.96	5.00	5.00	0.790	0.323	24.0	0.0	
12.03.2025	60.62	44.44	16.18	29.46	20.21	28.94	19.97	8.97	5.00	5.00	0.822	0.357	24.0	0.0	
13.03.2025	61.48	45.03	16.45	29.07	20.20	28.57	19.96	8.61	5.00	5.00	0.816	0.351	24.0	0.0	
14.03.2025	61.41	45.00	16.41	28.24	20.21	27.76	19.97	7.79	5.00	5.00	0.766	0.314	24.0	0.0	
15.03.2025	60.75	44.90	15.85	30.83	20.05	30.30	19.81	10.49	5.00	5.00	0.898	0.417	24.0	0.0	
16.03.2025	61.14	45.10	16.04	32.17	20.03	31.62	19.79	11.83	5.00	5.00	0.980	0.481	24.0	0.0	
17.03.2025	59.24	44.10	15.14	29.58	20.14	29.14	19.90	9.24	5.00	5.00	0.803	0.368	24.0	0.0	
18.03.2025	61.29	45.12	16.17	29.08	20.11	28.59	19.87	8.72	5.00	5.00	0.813	0.355	24.0	0.0	
19.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	61.93	45.34	16.59	---	---	---	---	---	5.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	538.97	367.00	529.47	362.68	166.79	---	---	15.506	6.795	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	14077.92	9502.43	13827.66	9381.17	4446.49	401.208	185.079	13095.0	3.0
18.03.2025	14616.89	9869.43	14357.13	9743.85	4613.28	416.714	191.874	13527.0	3.0
Итого:	538.97	367.00	529.47	362.68	166.79	15.506	6.795	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____