Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 23 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123847
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	65.68	46.21	19.47	107.51	104.02	0.00	105.40	102.98	2.42	5.50	4.00	2.052	24.0	0.0	
02.03.2025	65.02	45.60	19.42	103.42	100.08	0.00	101.41	99.11	2.30	5.50	4.00	1.972	24.0	0.0	
03.03.2025	65.31	45.93	19.38	104.31	101.03	0.00	102.30	100.03	2.27	5.50	4.00	1.982	24.0	0.0	
04.03.2025	65.59	47.11	18.48	116.54	113.05	0.00	114.28	111.87	2.41	5.50	4.00	2.113	24.0	0.0	
05.03.2025	66.75	48.66	18.09	126.18	122.38	0.00	123.63	120.99	2.64	5.50	4.00	2.238	24.0	0.0	
06.03.2025	65.99	46.80	19.19	108.88	105.54	0.00	106.72	104.45	2.27	5.50	4.00	2.050	24.0	0.0	
07.03.2025	65.41	46.11	19.30	103.51	100.28	0.00	101.52	99.27	2.25	5.50	4.00	1.959	24.0	0.0	
08.03.2025	65.82	46.85	18.97	110.56	107.09	0.00	108.36	105.96	2.40	5.50	4.00	2.054	24.0	0.0	
09.03.2025	66.87	48.94	17.93	130.44	126.47	0.00	127.80	125.02	2.78	5.50	4.00	2.293	24.0	0.0	
10.03.2025	65.20	45.58	19.62	100.01	96.76	0.00	98.06	95.80	2.26	5.50	4.00	1.923	24.0	0.0	
11.03.2025	64.94	45.47	19.47	100.42	97.16	0.00	98.50	96.23	2.27	5.50	4.00	1.918	24.0	0.0	
12.03.2025	62.18	44.31	17.87	103.25	99.75	0.00	101.42	98.83	2.59	5.50	4.00	1.810	24.0	0.0	
13.03.2025	64.12	44.40	19.72	92.10	88.75	0.00	90.37	87.91	2.46	5.50	4.00	1.781	24.0	0.0	
14.03.2025	64.08	43.69	20.39	83.63	80.50	0.00	82.07	79.75	2.32	5.50	4.00	1.672	24.0	0.0	
15.03.2025	62.80	40.46	22.34	63.63	61.01	0.00	62.49	60.53	1.96	5.50	4.00	1.395	24.0	0.0	
16.03.2025	63.62	42.93	20.69	79.37	76.17	0.00	77.92	75.51	2.41	5.50	4.00	1.614	24.0	0.0	
17.03.2025	63.95	43.04	20.91	78.03	74.93	0.00	76.56	74.26	2.30	5.50	4.00	1.603	24.0	0.0	
18.03.2025	64.14	44.46	19.68	92.37	88.86	0.00	90.64	88.02	2.62	5.50	4.00	1.783	24.0	0.0	
19.03.2025	64.51	44.61	19.90	92.78	89.25	0.00	91.02	88.40	2.62	5.50	4.00	1.809	24.0	0.0	
20.03.2025	64.51	45.06	19.45	99.68	94.98	0.00	97.82	94.08	3.74	5.50	4.00	1.899	24.0	0.0	
21.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	64.82	45.31	19.51	---	---	---	---	---	---	5.50	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1996.62	1928.06	0.00	1958.29	1909.00	49.29	---	---	37.920	480.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	39718.13	39405.40	0.00	38867.30	38948.85	-81.55	757.186	11599.0	3.0
20.03.2025	41714.75	41333.46	0.00	40825.59	40857.85	-32.26	795.106	12079.0	3.0
Итого:	1996.62	1928.06	0.00	1958.29	1909.00	49.29	37.920	480.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____