Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 24 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39045
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2025	71.96	57.84	14.12	244.26	254.61	0.00	238.62	250.66	0.00	-4.92	3.38	24.00	
02.03.2025	72.51	58.46	14.04	246.85	257.44	0.00	241.07	253.36	0.00	-4.97	3.39	24.00	
03.03.2025	72.03	57.85	14.17	244.99	255.74	0.00	239.32	251.77	0.00	-5.07	3.40	24.00	
04.03.2025	71.77	58.57	13.20	245.95	257.14	0.00	240.30	253.05	0.00	-5.17	3.18	24.00	
05.03.2025	71.82	57.97	13.86	250.84	262.37	0.00	245.07	258.28	0.00	-5.25	3.40	24.00	
06.03.2025	73.19	58.60	14.60	253.39	264.03	0.00	247.35	259.83	0.00	-4.92	3.62	24.00	
07.03.2025	72.40	58.71	13.70	256.48	268.00	0.00	250.49	263.73	0.00	-5.15	3.44	24.00	
08.03.2025	72.02	58.78	13.24	255.93	267.10	0.00	250.01	262.83	0.00	-5.00	3.32	24.00	
09.03.2025	72.50	58.80	13.69	255.58	265.48	0.00	249.59	261.24	0.00	-4.56	3.43	24.00	
10.03.2025	73.20	58.28	14.92	259.09	268.32	0.00	252.91	264.09	0.00	-4.33	3.78	24.00	
11.03.2025	72.08	59.30	12.78	253.57	263.05	0.00	247.70	258.77	0.00	-4.37	3.17	24.00	
12.03.2025	71.99	59.29	12.70	247.45	257.02	0.00	241.73	252.84	0.00	-4.49	3.08	24.00	
13.03.2025	70.39	57.84	12.55	243.44	252.21	0.00	238.02	248.27	0.00	-4.22	2.99	24.00	
14.03.2025	71.95	59.63	12.32	238.61	245.25	0.00	233.10	241.21	0.00	-3.42	2.88	24.00	
15.03.2025	72.13	60.33	11.80	239.39	246.99	0.00	233.84	242.84	0.00	-3.78	2.77	24.00	
16.03.2025	71.83	60.60	11.24	243.76	251.54	0.00	238.14	247.27	0.00	-3.76	2.68	24.00	
17.03.2025	70.92	58.79	12.13	247.33	255.88	0.00	241.76	251.79	0.00	-4.06	2.94	24.00	
18.03.2025	70.82	59.59	11.22	243.84	253.64	0.00	238.37	249.48	0.00	-4.55	2.68	24.00	
19.03.2025	70.95	58.64	12.31	249.92	259.27	0.00	244.30	255.14	0.00	-4.34	3.02	24.00	
20.03.2025	71.16	58.80	12.36	250.38	259.36	0.00	244.71	255.21	0.00	-4.20	3.03	24.00	
21.03.2025	70.97	58.19	12.79	251.54	258.06	0.00	245.87	254.01	0.00	-3.26	3.15	24.00	
22.03.2025	70.99	58.46	12.53	253.40	260.18	0.00	247.69	256.06	0.00	-3.32	3.11	24.00	
23.03.2025	70.97	58.84	12.13	256.78	261.08	0.00	251.00	256.89	0.00	-2.32	3.05	24.00	
24.03.2025	71.45	58.78	12.67	266.66	264.77	0.00	260.58	260.54	0.00	0.02	3.31	24.00	
25.03.2025	70.97	60.24	10.73	270.41	266.79	0.00	264.32	262.32	0.00	0.76	2.85	24.00	
26.03.2025	71.24	60.49	10.75	261.87	259.46	0.00	255.93	255.08	0.00	0.33	2.76	24.00	
27.03.2025	70.74	59.72	11.02	256.24	256.44	0.00	250.50	252.21	0.00	-0.68	2.77	24.00	
28.03.2025	70.97	60.15	10.82	250.96	252.84	0.00	245.30	248.62	0.00	-1.34	2.66	24.00	
29.03.2025	70.64	60.40	10.24	248.71	251.71	0.00	243.15	247.47	0.00	-1.76	2.50	24.00	
30.03.2025	70.69	60.28	10.41	253.57	257.39	0.00	247.89	253.08	0.00	-2.07	2.59	24.00	
31.03.2025	70.62	60.42	10.20	247.51	252.26	0.00	241.99	248.02	0.00	-2.46	2.48	24.00	
Средние:	71.54	59.12	12.43	---	---	---	---	---	---	-3.44	---	---	
Итого:	---	---	---	7788.73	8005.41	0.00	7610.61	7875.96	0.00	---	94.80	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	424371.48	428509.66	31.10	413639.39	420613.92	0.00	5021.21	47732.05
31.03.2025	432160.21	436515.07	31.10	421249.99	428489.89	0.00	5116.01	48476.05
Итого:	7788.73	8005.41	0.00	7610.61	7875.96	0.00	94.80	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____