Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137630
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	68.06	53.25	14.81	246.68	245.63	0.43	241.55	242.41	-0.36	-0.86	7.00	6.00	3.578	24.0	0.0	
02.03.2025	67.37	53.01	14.36	247.79	246.80	0.40	242.74	243.58	-0.35	-0.84	7.00	6.00	3.486	24.0	0.0	
03.03.2025	67.55	53.22	14.33	247.40	246.39	0.41	242.34	243.15	-0.33	-0.81	7.00	6.00	3.475	24.0	0.0	
04.03.2025	67.60	52.93	14.67	241.43	240.42	0.42	236.46	237.30	-0.35	-0.84	7.00	6.00	3.471	24.0	0.0	
05.03.2025	68.68	53.37	15.31	238.44	237.34	0.46	233.40	234.21	-0.35	-0.81	7.00	6.00	3.576	24.0	0.0	
06.03.2025	68.14	53.92	14.22	254.45	253.46	0.39	249.13	250.03	-0.36	-0.90	7.00	6.00	3.545	24.0	0.0	
07.03.2025	67.85	53.74	14.11	254.10	253.10	0.39	248.81	249.68	-0.35	-0.87	7.00	6.00	3.513	24.0	0.0	
08.03.2025	68.11	53.46	14.65	245.70	244.67	0.42	240.56	241.40	-0.35	-0.84	7.00	6.00	3.528	24.0	0.0	
09.03.2025	68.70	53.65	15.05	242.17	241.06	0.46	237.04	237.82	-0.33	-0.78	7.00	6.00	3.571	24.0	0.0	
10.03.2025	67.67	53.83	13.84	258.18	257.23	0.37	252.85	253.77	-0.36	-0.92	7.00	6.00	3.501	24.0	0.0	
11.03.2025	67.38	53.50	13.88	255.75	254.77	0.38	250.51	251.40	-0.35	-0.89	7.00	6.00	3.477	24.0	0.0	
12.03.2025	66.12	52.74	13.38	249.70	248.79	0.37	244.73	245.54	-0.33	-0.81	7.00	6.00	3.277	24.0	0.0	
13.03.2025	66.74	53.59	13.15	261.07	260.16	0.35	255.79	256.69	-0.35	-0.90	7.00	6.00	3.368	24.0	0.0	
14.03.2025	66.86	53.99	12.87	267.52	266.63	0.33	262.12	263.01	-0.34	-0.89	7.00	6.00	3.376	24.0	0.0	
15.03.2025	67.00	53.66	13.34	249.92	248.99	0.37	244.85	245.66	-0.33	-0.81	7.00	6.00	3.270	24.0	0.0	
16.03.2025	66.35	52.56	13.79	236.28	235.35	0.39	231.59	232.33	-0.32	-0.74	7.00	6.00	3.193	24.0	0.0	
17.03.2025	66.25	52.72	13.53	240.79	239.91	0.37	236.02	236.81	-0.33	-0.79	7.00	6.00	3.195	24.0	0.0	
18.03.2025	66.60	52.23	14.37	228.57	227.64	0.41	224.01	224.76	-0.33	-0.75	7.00	6.00	3.221	24.0	0.0	
19.03.2025	66.84	52.16	14.68	226.79	225.81	0.43	222.22	222.94	-0.32	-0.72	7.00	6.00	3.266	24.0	0.0	
20.03.2025	66.74	51.72	15.02	221.55	220.31	0.56	217.11	217.56	-0.21	-0.45	7.00	6.00	3.262	24.0	0.0	
21.03.2025	66.54	51.63	14.91	225.19	223.97	0.54	220.69	221.17	-0.22	-0.48	7.00	6.00	3.293	24.0	0.0	
22.03.2025	66.47	51.87	14.60	231.41	230.19	0.53	226.80	227.31	-0.22	-0.51	7.00	6.00	3.313	24.0	0.0	
23.03.2025	66.44	52.02	14.42	233.93	232.69	0.53	229.29	229.74	-0.20	-0.45	7.00	6.00	3.305	24.0	0.0	
24.03.2025	66.07	52.95	13.12	256.06	254.98	0.42	251.01	251.67	-0.26	-0.66	7.00	6.00	3.296	24.0	0.0	
25.03.2025	66.00	52.83	13.17	249.96	248.94	0.41	245.04	245.73	-0.28	-0.69	7.00	6.00	3.230	24.0	0.0	
26.03.2025	65.63	52.58	13.05	248.22	247.26	0.39	243.37	244.06	-0.28	-0.69	7.00	6.00	3.177	24.0	0.0	
27.03.2025	65.71	52.82	12.89	249.53	248.70	0.33	244.64	245.47	-0.34	-0.83	7.00	6.00	3.155	24.0	0.0	
28.03.2025	65.55	52.99	12.56	252.63	251.89	0.29	247.75	248.60	-0.34	-0.85	7.00	6.00	3.111	24.0	0.0	
29.03.2025	65.63	52.94	12.69	250.12	249.42	0.28	245.27	246.16	-0.36	-0.89	7.00	6.00	3.114	24.0	0.0	
30.03.2025	65.20	52.84	12.36	253.08	252.43	0.26	248.19	249.15	-0.39	-0.96	7.00	6.00	3.073	24.0	0.0	
31.03.2025	65.59	53.28	12.31	256.99	256.30	0.27	251.99	252.92	-0.37	-0.93	7.00	6.00	3.102	24.0	0.0	
Средние:	66.82	52.97	13.85	---	---	0.40	---	---	-0.32	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7621.40	7591.23	---	7467.87	7492.03	---	-24.16	---	---	103.318	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	8640.14	8591.67	8451.62	8477.77	-26.15	138.617	892.0	0.0
31.03.2025	16261.54	16182.90	15919.49	15969.80	-50.31	241.935	1636.0	0.0
Итого:	7621.40	7591.23	7467.87	7492.03	-24.16	103.318	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____