Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	67.84	51.16	16.68	198.56	200.68	-1.06	194.46	198.23	-1.92	-3.77	7.00	6.00	3.244	24.0	0.0	
02.03.2025	67.15	50.99	16.16	199.96	202.22	-1.12	195.89	199.76	-1.96	-3.87	7.00	6.00	3.165	24.0	0.0	
03.03.2025	67.33	51.10	16.23	198.50	200.78	-1.14	194.44	198.32	-1.98	-3.88	7.00	6.00	3.156	24.0	0.0	
04.03.2025	67.38	50.85	16.53	194.07	196.33	-1.16	190.13	193.94	-1.98	-3.81	7.00	6.00	3.142	24.0	0.0	
05.03.2025	68.46	51.14	17.32	190.74	192.83	-1.09	186.71	190.47	-1.99	-3.76	7.00	6.00	3.235	24.0	0.0	
06.03.2025	67.91	51.85	16.06	204.15	206.54	-1.16	199.91	203.95	-2.00	-4.04	7.00	6.00	3.212	24.0	0.0	
07.03.2025	67.63	51.65	15.98	203.87	206.25	-1.16	199.69	203.68	-1.98	-3.99	7.00	6.00	3.190	24.0	0.0	
08.03.2025	67.89	51.31	16.58	196.42	198.53	-1.07	192.37	196.10	-1.92	-3.73	7.00	6.00	3.188	24.0	0.0	
09.03.2025	68.47	51.39	17.08	193.85	195.86	-1.03	189.78	193.44	-1.91	-3.66	7.00	6.00	3.240	24.0	0.0	
10.03.2025	67.45	51.76	15.69	207.84	210.19	-1.12	203.59	207.54	-1.92	-3.95	7.00	6.00	3.197	24.0	0.0	
11.03.2025	67.16	51.45	15.71	206.51	208.84	-1.12	202.31	206.25	-1.93	-3.94	7.00	6.00	3.176	24.0	0.0	
12.03.2025	65.87	50.88	14.99	205.35	207.60	-1.09	201.33	205.08	-1.85	-3.75	7.00	6.00	3.016	24.0	0.0	
13.03.2025	66.51	51.77	14.74	213.25	215.56	-1.08	208.96	212.87	-1.85	-3.91	7.00	6.00	3.083	24.0	0.0	
14.03.2025	66.63	52.11	14.52	219.10	221.51	-1.09	214.70	218.72	-1.86	-4.02	7.00	6.00	3.119	24.0	0.0	
15.03.2025	66.79	52.98	13.81	231.56	234.02	-1.06	226.88	230.94	-1.77	-4.06	7.00	6.00	3.135	24.0	0.0	
16.03.2025	66.15	52.03	14.12	219.70	221.90	-1.00	215.35	219.11	-1.73	-3.76	7.00	6.00	3.043	24.0	0.0	
17.03.2025	66.05	52.31	13.74	223.80	226.32	-1.12	219.38	223.45	-1.84	-4.07	7.00	6.00	3.017	24.0	0.0	
18.03.2025	66.40	51.85	14.55	212.79	215.04	-1.05	208.54	212.34	-1.81	-3.80	7.00	6.00	3.036	24.0	0.0	
19.03.2025	66.64	51.81	14.83	210.99	213.15	-1.02	206.75	210.47	-1.78	-3.72	7.00	6.00	3.068	24.0	0.0	
20.03.2025	66.54	51.44	15.10	208.55	208.62	-0.03	204.40	206.04	-0.80	-1.64	7.00	6.00	3.086	24.0	0.0	
21.03.2025	66.35	51.33	15.02	211.68	211.86	-0.08	207.49	209.26	-0.85	-1.77	7.00	6.00	3.121	24.0	0.0	
22.03.2025	66.29	51.62	14.67	217.04	216.26	0.36	212.73	213.59	-0.40	-0.86	7.00	6.00	3.121	24.0	0.0	
23.03.2025	66.25	51.65	14.60	221.12	219.45	0.76	216.75	216.72	0.01	0.03	7.00	6.00	3.166	24.0	0.0	
24.03.2025	65.89	52.51	13.38	240.25	238.35	0.79	235.51	235.28	0.10	0.23	7.00	6.00	3.151	24.0	0.0	
25.03.2025	65.82	52.52	13.30	236.08	234.80	0.54	231.47	231.79	-0.14	-0.32	7.00	6.00	3.078	24.0	0.0	
26.03.2025	65.45	52.34	13.11	233.90	234.17	-0.12	229.37	231.18	-0.79	-1.81	7.00	6.00	3.008	24.0	0.0	
27.03.2025	65.53	52.51	13.02	231.81	234.98	-1.36	227.28	231.98	-2.05	-4.70	7.00	6.00	2.963	24.0	0.0	
28.03.2025	65.37	52.64	12.73	233.77	237.79	-1.70	229.25	234.74	-2.37	-5.49	7.00	6.00	2.920	24.0	0.0	
29.03.2025	65.45	52.67	12.78	230.80	234.91	-1.77	226.30	231.83	-2.41	-5.53	7.00	6.00	2.898	24.0	0.0	
30.03.2025	65.02	52.56	12.46	233.56	237.86	-1.82	229.07	234.79	-2.47	-5.72	7.00	6.00	2.857	24.0	0.0	
31.03.2025	65.41	53.02	12.39	237.11	241.46	-1.82	232.52	238.29	-2.45	-5.77	7.00	6.00	2.886	24.0	0.0	
Средние:	66.62	51.85	14.77	---	---	-0.87	---	---	-1.63	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6666.68	6724.66	---	6533.31	6640.15	---	-106.84	---	---	95.917	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	47824.42	45528.87	46804.87	44997.08	1807.79	886.718	10776.0	3277.0
31.03.2025	54491.10	52253.53	53338.18	51637.23	1700.95	982.635	11520.0	3277.0
Итого:	6666.68	6724.66	6533.31	6640.15	-106.84	95.917	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____