Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	68.11	47.13	20.98	139.68	138.32	0.00	0.98	136.76	136.86	-0.07	-0.10	5.50	3.50	2.870	24.0	0.0	
02.03.2025	67.49	46.10	21.39	132.11	130.86	0.00	0.95	129.42	129.57	-0.12	-0.15	5.50	3.50	2.770	24.0	0.0	
03.03.2025	67.66	46.49	21.17	134.46	133.26	0.00	0.90	131.68	131.87	-0.14	-0.19	5.50	3.50	2.790	24.0	0.0	
04.03.2025	67.88	47.23	20.65	141.85	140.66	0.00	0.84	138.87	139.15	-0.20	-0.28	5.50	3.50	2.871	24.0	0.0	
05.03.2025	69.09	47.44	21.65	138.24	137.02	0.00	0.89	135.28	135.57	-0.21	-0.29	5.50	3.50	2.929	24.0	0.0	
06.03.2025	68.37	47.43	20.94	140.62	139.39	0.00	0.88	137.67	137.91	-0.17	-0.24	5.50	3.50	2.884	24.0	0.0	
07.03.2025	67.84	46.69	21.15	132.39	131.22	0.00	0.89	129.64	129.85	-0.16	-0.21	5.50	3.50	2.745	24.0	0.0	
08.03.2025	68.28	48.15	20.13	154.46	153.11	0.00	0.88	151.20	151.45	-0.17	-0.25	5.50	3.50	3.045	24.0	0.0	
09.03.2025	69.27	49.06	20.21	155.45	153.98	0.00	0.95	152.11	152.22	-0.07	-0.11	5.50	3.50	3.077	24.0	0.0	
10.03.2025	67.62	45.76	21.86	127.73	126.50	0.00	0.97	125.08	125.22	-0.11	-0.14	5.50	3.50	2.734	24.0	0.0	
11.03.2025	67.38	45.71	21.67	120.40	119.22	0.00	0.98	117.93	118.03	-0.08	-0.10	5.50	3.50	2.556	24.0	0.0	
12.03.2025	64.92	42.62	22.30	107.57	106.44	0.00	1.06	105.51	105.52	-0.01	-0.01	5.50	3.50	2.351	24.0	0.0	
13.03.2025	66.73	43.81	22.92	103.17	101.97	0.00	1.17	101.09	101.03	0.06	0.06	5.50	3.50	2.318	24.0	0.0	
14.03.2025	66.68	43.09	23.59	98.13	97.00	0.00	1.16	96.17	96.14	0.03	0.03	5.50	3.50	2.271	24.0	0.0	
15.03.2025	66.10	40.99	25.11	83.99	82.94	0.00	1.26	82.33	82.26	0.09	0.07	5.50	3.50	2.067	24.0	0.0	
16.03.2025	66.12	43.98	22.14	108.88	107.52	0.00	1.26	106.70	106.53	0.16	0.17	5.50	3.50	2.362	24.0	0.0	
17.03.2025	66.56	43.53	23.03	100.14	98.95	0.00	1.20	98.12	98.03	0.09	0.09	5.50	3.50	2.260	24.0	0.0	
18.03.2025	66.72	45.08	21.64	115.45	114.07	0.00	1.20	113.16	112.97	0.17	0.19	5.50	3.50	2.449	24.0	0.0	
19.03.2025	67.06	44.76	22.30	112.38	110.98	0.00	1.25	110.09	109.91	0.16	0.18	5.50	3.50	2.458	24.0	0.0	*
20.03.2025	66.93	46.06	20.87	131.08	128.43	0.00	2.04	128.42	127.14	1.00	1.28	5.50	3.50	2.682	24.0	0.0	
21.03.2025	67.08	47.09	19.99	143.18	140.37	0.00	1.98	140.26	138.90	0.97	1.36	5.50	3.50	2.807	24.0	0.0	
22.03.2025	66.52	45.06	21.46	124.94	121.81	0.00	2.54	122.42	120.62	1.48	1.80	5.50	3.50	2.627	24.0	0.0	
23.03.2025	66.93	45.83	21.10	128.93	124.34	0.00	3.62	126.29	123.09	2.57	3.20	5.50	3.50	2.668	24.0	0.0	
24.03.2025	65.92	42.68	23.24	100.07	96.04	0.00	4.11	98.09	95.20	2.99	2.89	5.50	3.50	2.280	24.0	0.0	
25.03.2025	65.89	42.22	23.67	89.45	85.79	0.00	4.18	87.67	85.02	3.07	2.65	5.50	3.50	2.075	24.0	0.0	*
26.03.2025	65.56	40.68	24.88	79.42	76.54	0.00	3.69	77.86	75.96	2.47	1.90	5.50	3.50	1.937	24.0	0.0	
27.03.2025	65.47	41.97	23.50	85.42	83.92	0.00	1.77	83.76	83.20	0.67	0.56	5.50	3.50	1.968	24.0	0.0	*
28.03.2025	65.31	41.49	23.82	78.84	78.03	0.00	1.03	77.31	77.39	-0.10	-0.08	5.50	3.50	1.842	24.0	0.0	
29.03.2025	65.41	42.44	22.97	85.88	85.18	0.00	0.82	84.21	84.47	-0.31	-0.26	5.50	3.50	1.938	24.0	0.0	
30.03.2025	65.19	41.79	23.40	78.36	77.77	0.00	0.76	76.82	77.12	-0.39	-0.30	5.50	3.50	1.797	24.0	0.0	*
31.03.2025	64.77	40.50	24.27	70.14	69.63	0.00	0.73	68.82	69.06	-0.35	-0.24	5.50	3.50	1.670	24.0	0.0	*
Средние:	66.80	44.61	22.19	---	---	---	1.51	---	---	0.43	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3542.81	3491.26	0.00	---	3470.74	3457.26	---	13.48	---	---	76.098	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	48777.97	49702.61	0.00	47669.89	49145.97	-1476.08	1078.523	12028.0	8.0
31.03.2025	52320.78	53193.87	0.00	51140.63	52603.23	-1462.60	1154.621	12772.0	8.0
Итого:	3542.81	3491.26	0.00	3470.74	3457.26	13.48	76.098	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____