Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 30/3 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20138125
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	73.05	47.36	25.69	101.71	101.23	99.30	100.17	-0.88	-0.88	6.22	4.20	2.555	24.0	0.0	0.00	
02.03.2025	73.51	46.20	27.31	90.84	90.32	88.66	89.42	-0.85	-0.76	6.22	4.09	2.426	24.0	0.0	0.00	
03.03.2025	72.99	44.42	28.57	77.84	77.36	75.99	76.66	-0.87	-0.67	6.23	4.09	2.174	24.0	0.0	0.00	
04.03.2025	72.83	44.40	28.43	79.24	78.79	77.37	78.08	-0.92	-0.71	6.23	4.08	2.203	24.0	0.0	0.00	
05.03.2025	72.87	45.83	27.04	90.50	90.06	88.37	89.18	-0.91	-0.81	6.22	4.08	2.394	24.0	0.0	0.00	
06.03.2025	74.24	47.81	26.43	102.32	101.73	99.82	100.65	-0.83	-0.83	6.15	4.05	2.644	24.0	0.0	0.00	
07.03.2025	73.49	47.77	25.72	102.38	101.86	99.93	100.78	-0.86	-0.86	6.20	3.93	2.575	24.0	0.0	0.00	
08.03.2025	73.05	47.13	25.92	97.53	97.04	95.22	96.05	-0.86	-0.83	6.21	3.92	2.473	24.0	0.0	0.00	
09.03.2025	73.44	46.52	26.92	92.54	91.98	90.32	91.06	-0.81	-0.74	6.22	4.03	2.436	24.0	0.0	0.00	
10.03.2025	74.35	47.70	26.65	99.22	98.59	96.79	97.55	-0.78	-0.76	6.20	4.04	2.585	24.0	0.0	0.00	
11.03.2025	73.12	45.63	27.49	86.60	86.07	84.55	85.24	-0.82	-0.69	6.23	3.96	2.328	24.0	0.0	0.00	
12.03.2025	72.90	44.69	28.21	77.69	77.17	75.86	76.46	-0.79	-0.60	6.23	4.04	2.143	24.0	0.0	0.00	
13.03.2025	70.17	41.03	29.14	61.73	61.45	60.36	60.97	-1.01	-0.61	6.26	4.14	1.761	24.0	0.0	0.00	
14.03.2025	72.86	40.28	32.58	52.34	52.06	51.10	51.68	-1.11	-0.57	6.28	4.24	1.667	24.0	0.0	0.00	
15.03.2025	72.94	40.37	32.57	52.95	52.69	51.69	52.30	-1.17	-0.61	6.28	4.13	1.686	24.0	0.0	0.00	
16.03.2025	73.05	40.40	32.64	51.53	51.31	50.31	50.94	-1.24	-0.63	6.28	3.98	1.645	24.0	0.0	0.00	
17.03.2025	72.42	40.69	31.73	54.18	53.99	52.92	53.58	-1.25	-0.67	6.27	4.02	1.681	24.0	0.0	0.00	
18.03.2025	72.20	40.83	31.36	54.25	54.08	52.99	53.67	-1.28	-0.68	6.27	4.01	1.664	24.0	0.0	0.00	
19.03.2025	72.34	43.31	29.04	69.98	69.84	68.35	69.24	-1.30	-0.89	6.26	4.05	1.988	24.0	0.0	0.00	
20.03.2025	72.48	45.50	26.98	84.87	84.73	82.89	83.92	-1.24	-1.03	6.26	4.04	2.240	24.0	0.0	0.00	
21.03.2025	72.31	44.58	27.73	79.54	79.17	77.69	78.44	-0.95	-0.74	6.25	4.08	2.158	24.0	0.0	0.00	
22.03.2025	72.24	44.96	27.28	82.06	81.64	80.16	80.88	-0.90	-0.72	6.25	4.06	2.190	24.0	0.0	0.00	
23.03.2025	72.21	45.32	26.89	87.31	86.67	85.28	85.85	-0.67	-0.57	6.23	3.97	2.297	24.0	0.0	0.00	
24.03.2025	72.64	45.10	27.54	80.49	79.64	78.60	78.89	-0.37	-0.29	6.21	3.94	2.168	24.0	0.0	0.00	
25.03.2025	72.10	41.20	30.89	57.69	57.11	56.35	56.67	-0.56	-0.32	6.22	3.76	1.744	24.0	0.0	0.00	
26.03.2025	72.29	41.22	31.06	56.97	56.49	55.64	56.06	-0.74	-0.41	6.27	3.94	1.731	24.0	0.0	0.00	
27.03.2025	71.87	40.55	31.32	54.06	53.53	52.81	53.13	-0.60	-0.32	6.28	3.99	1.656	24.0	0.0	0.00	
28.03.2025	72.03	40.45	31.58	52.50	52.10	51.28	51.71	-0.84	-0.43	6.28	3.99	1.622	24.0	0.0	0.00	
29.03.2025	71.83	40.55	31.28	52.16	51.94	50.95	51.56	-1.17	-0.60	6.29	3.97	1.596	24.0	0.0	0.00	
30.03.2025	71.88	40.90	30.98	53.87	53.81	52.63	53.40	-1.45	-0.77	6.29	3.97	1.633	24.0	0.0	0.00	
31.03.2025	71.74	40.74	31.00	52.19	52.21	50.99	51.82	-1.61	-0.83	6.29	3.96	1.583	24.0	0.0	0.00	
Средние:	72.63	43.66	28.97	---	---	---	---	-0.96	---	6.24	4.02	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	2289.03	2276.65	2235.17	2256.00	---	-20.83	---	---	63.647	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	66111.26	65521.22	64359.31	64659.52	-300.21	1598.632	0.000	0.000	25214.0	1.0
31.03.2025	68400.29	67797.87	66594.48	66915.52	-321.04	1662.278	0.000	0.000	25958.0	1.0
Итого:	2289.03	2276.65	2235.17	2256.00	-20.83	63.647	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____