Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	68.93	47.19	21.74	71.65	71.64	0.00	70.14	70.92	-0.78	7.00	5.50	1.522	24.0	0.0	
02.03.2025	69.50	46.67	22.83	65.80	65.76	0.00	64.37	65.08	-0.71	7.00	5.50	1.470	24.0	0.0	
03.03.2025	68.38	46.82	21.56	69.93	69.92	0.00	68.48	69.20	-0.72	7.00	5.50	1.479	24.0	0.0	
04.03.2025	68.86	47.76	21.10	76.97	76.95	0.00	75.30	76.14	-0.84	7.00	5.50	1.589	24.0	0.0	
05.03.2025	70.63	48.71	21.92	74.94	74.91	0.00	73.25	74.09	-0.84	7.00	5.50	1.605	24.0	0.0	
06.03.2025	69.84	46.68	23.16	64.11	64.07	0.00	62.71	63.41	-0.70	7.00	5.50	1.452	24.0	0.0	
07.03.2025	69.74	46.49	23.25	63.78	63.73	0.00	62.41	63.06	-0.65	7.00	5.50	1.452	24.0	0.0	
08.03.2025	70.08	46.63	23.45	64.36	64.30	0.00	62.94	63.65	-0.71	7.00	5.50	1.476	24.0	0.0	
09.03.2025	71.26	48.91	22.35	75.69	75.63	0.00	73.98	74.78	-0.80	7.00	5.50	1.655	24.0	0.0	
10.03.2025	70.41	45.76	24.65	58.41	58.33	0.00	57.11	57.78	-0.67	7.00	5.50	1.408	24.0	0.0	
11.03.2025	69.93	45.86	24.07	61.05	60.97	0.00	59.70	60.38	-0.68	7.00	5.50	1.437	24.0	0.0	
12.03.2025	63.76	44.05	19.71	67.95	67.98	0.00	66.69	67.32	-0.63	7.00	5.50	1.314	24.0	0.0	
13.03.2025	64.33	43.82	20.51	63.32	63.25	0.00	62.13	62.68	-0.55	7.00	5.50	1.273	24.0	0.0	
14.03.2025	64.66	43.88	20.78	61.97	61.88	0.00	60.79	61.33	-0.54	7.00	5.50	1.262	24.0	0.0	
15.03.2025	64.97	43.17	21.80	55.66	55.57	0.00	54.60	55.10	-0.50	7.00	5.50	1.190	24.0	0.0	
16.03.2025	65.47	43.03	22.44	54.18	54.10	0.00	50.37	50.84	-0.47	7.00	5.50	1.129	23.0	1.0	*
17.03.2025	67.13	43.19	23.94	48.68	48.60	0.00	47.67	48.17	-0.50	7.00	5.50	1.139	24.0	0.0	
18.03.2025	63.52	43.36	20.16	59.37	59.35	0.00	58.27	58.80	-0.53	7.00	5.50	1.173	24.0	0.0	
19.03.2025	61.77	43.73	18.04	67.08	67.12	0.00	65.91	66.50	-0.59	7.00	5.50	1.191	24.0	0.0	
20.03.2025	62.63	44.60	18.03	72.34	72.43	0.00	71.04	71.75	-0.71	7.00	5.50	1.282	24.0	0.0	
21.03.2025	63.98	44.75	19.23	66.17	66.19	0.00	64.93	65.58	-0.65	7.00	5.50	1.250	24.0	0.0	
22.03.2025	64.17	43.42	20.75	58.57	58.55	0.00	57.47	58.05	-0.58	7.00	5.50	1.194	24.0	0.0	
23.03.2025	64.42	44.50	19.92	64.72	64.76	0.00	63.52	64.19	-0.67	7.00	5.50	1.265	24.0	0.0	
24.03.2025	64.66	43.04	21.62	55.51	55.45	0.00	47.34	47.76	-0.42	7.00	5.50	1.025	21.0	3.0	*
25.03.2025	64.63	6.60	58.03	49.29	49.25	0.00	22.17	22.56	-0.39	7.00	5.50	1.285	11.0	13.0	*
26.03.2025	64.37	5.74	58.63	55.98	56.03	0.00	40.11	40.90	-0.79	7.00	5.50	2.349	17.0	7.0	*
27.03.2025	64.28	3.17	61.11	48.04	48.01	0.00	30.36	30.92	-0.56	7.00	5.50	1.855	16.0	8.0	*
28.03.2025	64.37	5.87	58.50	43.67	43.64	0.00	28.34	28.84	-0.50	7.00	5.50	1.657	14.0	10.0	*
29.03.2025	64.35	3.73	60.62	44.32	44.29	0.00	21.79	22.20	-0.41	7.00	5.50	1.320	11.0	13.0	*
30.03.2025	64.05	3.68	60.37	42.03	42.03	0.00	13.34	13.59	-0.25	7.00	5.50	0.805	7.0	17.0	*
31.03.2025	64.67	14.84	49.83	37.66	37.65	0.00	36.39	37.02	-0.63	7.00	5.50	1.813	23.0	1.0	*
Средние:	66.25	36.44	29.81	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1863.20	1862.34	0.00	1693.62	1712.59	-18.97	---	---	43.316	671.0	73.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	11425.58	11414.99	0.00	10707.77	10844.91	-137.14	314.123	3615.0	116.0
31.03.2025	13288.78	13277.33	0.00	12401.39	12557.50	-156.11	357.439	4286.0	189.0
Итого:	1863.20	1862.34	0.00	1693.62	1712.59	-18.97	43.316	671.0	73.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____