Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00143494
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.03.2025 | 68.92 | 56.01 | 12.91 | 108.92 | 108.27 | 0.60 | 106.60 | 106.68 | -0.08 | -0.08 | 6.00 | 4.00 | 1.379 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2025 | 69.51 | 55.67 | 13.84 | 99.51 | 98.90 | 0.61 | 97.37 | 97.47 | -0.10 | -0.10 | 6.00 | 4.00 | 1.349 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2025 | 68.37 | 53.43 | 14.94 | 86.15 | 85.62 | 0.62 | 84.31 | 84.45 | -0.17 | -0.14 | 6.00 | 4.00 | 1.264 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2025 | 68.74 | 53.34 | 15.40 | 85.50 | 84.92 | 0.68 | 83.68 | 83.80 | -0.14 | -0.12 | 6.00 | 4.00 | 1.291 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2025 | 70.41 | 55.77 | 14.64 | 96.83 | 96.22 | 0.63 | 94.69 | 94.84 | -0.16 | -0.15 | 6.00 | 4.00 | 1.391 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2025 | 69.85 | 56.94 | 12.91 | 108.91 | 108.32 | 0.54 | 106.54 | 106.68 | -0.13 | -0.14 | 6.00 | 4.00 | 1.378 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2025 | 69.68 | 57.49 | 12.19 | 116.10 | 115.50 | 0.52 | 113.54 | 113.72 | -0.16 | -0.18 | 6.00 | 4.00 | 1.389 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2025 | 70.06 | 57.48 | 12.58 | 114.19 | 113.57 | 0.54 | 111.68 | 111.80 | -0.11 | -0.12 | 6.00 | 4.00 | 1.411 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2025 | 71.27 | 58.06 | 13.21 | 111.12 | 110.48 | 0.58 | 108.58 | 108.74 | -0.15 | -0.16 | 6.00 | 4.00 | 1.438 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2025 | 70.52 | 58.21 | 12.31 | 117.12 | 116.49 | 0.54 | 114.51 | 114.65 | -0.12 | -0.14 | 6.00 | 4.00 | 1.413 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2025 | 70.01 | 57.59 | 12.42 | 114.49 | 113.80 | 0.60 | 111.97 | 112.01 | -0.04 | -0.04 | 6.00 | 4.00 | 1.395 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2025 | 67.57 | 54.01 | 13.56 | 86.38 | 85.84 | 0.63 | 84.57 | 84.64 | -0.08 | -0.07 | 6.00 | 4.00 | 1.148 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2025 | 64.23 | 47.27 | 16.96 | 61.40 | 60.93 | 0.77 | 60.24 | 60.25 | -0.02 | -0.01 | 6.00 | 4.00 | 1.022 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2025 | 64.63 | 47.95 | 16.68 | 64.67 | 64.13 | 0.84 | 63.43 | 63.41 | 0.03 | 0.02 | 6.00 | 4.00 | 1.061 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2025 | 65.11 | 49.08 | 16.03 | 68.08 | 67.50 | 0.86 | 66.78 | 66.72 | 0.09 | 0.06 | 6.00 | 4.00 | 1.072 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2025 | 65.57 | 48.87 | 16.70 | 66.08 | 65.45 | 0.96 | 64.80 | 64.70 | 0.15 | 0.10 | 6.00 | 4.00 | 1.086 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2025 | 67.20 | 50.50 | 16.70 | 68.19 | 67.52 | 0.99 | 66.78 | 66.71 | 0.10 | 0.07 | 6.00 | 4.00 | 1.119 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2025 | 63.75 | 47.92 | 15.83 | 65.07 | 64.48 | 0.91 | 63.87 | 63.79 | 0.13 | 0.08 | 6.00 | 4.00 | 1.011 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2025 | 61.67 | 46.30 | 15.37 | 63.85 | 63.32 | 0.83 | 62.74 | 62.67 | 0.11 | 0.07 | 6.00 | 4.00 | 0.968 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2025 | 62.59 | 46.46 | 16.13 | 62.79 | 62.18 | 0.98 | 61.69 | 61.59 | 0.16 | 0.10 | 6.00 | 4.00 | 0.997 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2025 | 63.91 | 48.57 | 15.34 | 71.37 | 70.61 | 1.07 | 70.03 | 69.83 | 0.29 | 0.20 | 6.00 | 4.00 | 1.075 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.03.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 67.31 | 52.71 | 14.60 | --- | --- | 0.73 | --- | --- | -0.02 | --- | 6.00 | 4.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1836.72 | 1824.05 | --- | 1798.40 | 1799.15 | --- | -0.75 | --- | --- | 25.657 | 504.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 28.02.2025 | 32289.47 | 31973.19 | 31556.63 | 31505.94 | 50.69 | 504.020 | 12599.0 | 14.0 |
| 21.03.2025 | 34126.19 | 33797.24 | 33355.03 | 33305.09 | 49.94 | 529.677 | 13103.0 | 14.0 |
| Итого: | 1836.72 | 1824.05 | 1798.40 | 1799.15 | -0.75 | 25.657 | 504.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____