Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	71.60	48.60	23.00	120.10	124.84	117.35	123.46	-5.08	-6.11	6.12	4.51	2.704	24.0	0.0	0.00	
02.03.2025	71.13	48.10	23.02	117.42	122.08	114.77	120.77	-5.10	-6.00	6.12	4.51	2.647	24.0	0.0	0.00	
03.03.2025	71.02	48.25	22.76	114.83	119.44	112.24	118.15	-5.13	-5.91	6.12	4.51	2.559	24.0	0.0	0.00	
04.03.2025	70.94	48.20	22.74	116.85	121.56	114.22	120.25	-5.14	-6.03	6.12	4.51	2.602	24.0	0.0	0.00	
05.03.2025	72.13	48.51	23.62	114.60	119.05	111.95	117.75	-5.05	-5.80	6.12	4.51	2.649	24.0	0.0	0.00	
06.03.2025	71.54	48.44	23.10	115.17	119.69	112.53	118.39	-5.07	-5.85	6.12	4.51	2.604	24.0	0.0	0.00	
07.03.2025	71.16	48.70	22.46	115.24	119.74	112.63	118.41	-5.01	-5.78	6.12	4.51	2.534	24.0	0.0	0.00	
08.03.2025	71.44	48.69	22.76	113.85	118.11	111.25	116.81	-4.87	-5.56	6.12	4.51	2.536	24.0	0.0	0.00	
09.03.2025	72.34	49.01	23.34	121.22	125.64	118.38	124.24	-4.83	-5.86	6.12	4.51	2.768	24.0	0.0	0.00	
10.03.2025	71.23	48.01	23.22	110.06	114.08	107.55	112.86	-4.81	-5.30	6.12	4.51	2.501	24.0	0.0	0.00	
11.03.2025	71.03	48.11	22.92	108.37	112.32	105.92	111.12	-4.79	-5.20	6.12	4.51	2.431	24.0	0.0	0.00	
12.03.2025	67.90	45.05	22.85	90.07	93.05	88.18	92.17	-4.42	-3.98	6.12	4.51	2.021	24.0	0.0	0.00	*
13.03.2025	70.93	46.51	24.41	91.80	94.22	89.73	93.27	-3.87	-3.54	6.12	4.51	2.194	24.0	0.0	0.00	
14.03.2025	70.88	46.68	24.21	89.71	92.15	87.69	91.22	-3.95	-3.53	6.12	4.51	2.126	24.0	0.0	0.00	
15.03.2025	70.63	46.25	24.38	81.69	83.91	79.86	83.08	-3.95	-3.21	6.12	4.51	1.950	24.0	0.0	0.00	
16.03.2025	70.26	46.79	23.48	98.15	100.84	95.98	99.82	-3.92	-3.84	6.12	4.51	2.257	24.0	0.0	0.00	
17.03.2025	70.15	46.53	23.62	93.94	96.58	91.87	95.61	-4.00	-3.75	6.12	4.51	2.173	24.0	0.0	0.00	
18.03.2025	70.26	47.72	22.55	107.01	109.95	104.63	108.79	-3.89	-4.15	6.12	4.51	2.363	24.0	0.0	0.00	
19.03.2025	70.31	48.33	21.98	110.74	113.04	108.28	111.81	-3.21	-3.53	6.12	4.51	2.384	24.0	0.0	0.00	
20.03.2025	70.30	48.14	22.16	119.91	120.35	117.26	119.05	-1.52	-1.80	6.12	4.51	2.602	24.0	0.0	0.00	
21.03.2025	70.15	48.24	21.91	116.49	117.62	113.92	116.35	-2.11	-2.43	6.12	4.51	2.500	24.0	0.0	0.00	
22.03.2025	70.07	47.72	22.35	110.96	111.22	108.52	110.04	-1.39	-1.52	6.12	4.51	2.430	24.0	0.0	0.00	
23.03.2025	70.63	47.90	22.73	114.84	116.02	112.27	114.79	-2.21	-2.51	6.12	4.51	2.556	24.0	0.0	0.00	
24.03.2025	70.04	46.77	23.27	93.48	94.58	91.42	93.61	-2.37	-2.19	6.12	4.51	2.131	24.0	0.0	0.00	
25.03.2025	70.14	46.68	23.46	91.62	92.77	89.60	91.83	-2.47	-2.24	6.12	4.51	2.105	24.0	0.0	0.00	
26.03.2025	69.88	46.77	23.11	89.00	90.89	87.05	89.97	-3.31	-2.93	6.12	4.51	2.015	24.0	0.0	0.00	
27.03.2025	69.93	46.74	23.19	84.53	86.90	82.67	86.02	-3.96	-3.34	6.12	4.51	1.920	24.0	0.0	0.00	
28.03.2025	69.67	46.82	22.85	80.43	83.08	78.67	82.23	-4.42	-3.55	6.12	4.51	1.801	24.0	0.0	0.00	
29.03.2025	69.82	47.06	22.76	89.36	92.54	87.41	91.59	-4.67	-4.18	6.12	4.51	1.993	24.0	0.0	0.00	
30.03.2025	69.59	47.05	22.55	85.81	89.03	83.95	88.12	-4.85	-4.17	6.12	4.51	1.896	24.0	0.0	0.00	
31.03.2025	69.69	46.36	23.33	74.88	77.74	73.25	76.96	-4.94	-3.71	6.12	4.51	1.711	24.0	0.0	0.00	
Средние:	70.54	47.51	23.03	---	---	---	---	-4.01	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3182.12	3273.03	3111.00	3238.53	---	-127.53	---	---	71.659	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	43303.65	44144.04	42277.26	43642.45	-1365.19	992.678	0.000	0.000	11961.0	318.0
31.03.2025	46485.77	47417.07	45388.26	46880.98	-1492.72	1064.338	0.000	0.000	12705.0	318.0
Итого:	3182.12	3273.03	3111.00	3238.53	-127.53	71.659	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____