Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	55.59	47.27	8.32	685.53	696.04	-1.52	675.54	688.57	-1.91	-13.03	0.90	0.50	5.613	24.0	0.0	
02.03.2025	53.84	45.93	7.91	685.25	696.01	-1.56	675.85	688.95	-1.92	-13.10	0.90	0.50	5.346	24.0	0.0	
03.03.2025	55.63	47.25	8.38	685.32	695.80	-1.52	675.33	688.35	-1.91	-13.02	0.90	0.50	5.652	24.0	0.0	
04.03.2025	58.05	48.93	9.12	685.54	695.78	-1.48	674.74	687.81	-1.92	-13.07	0.90	0.50	6.148	24.0	0.0	
05.03.2025	59.87	50.18	9.69	685.82	695.65	-1.42	674.38	687.29	-1.90	-12.91	0.90	0.50	6.533	24.0	0.0	
06.03.2025	58.91	49.64	9.27	686.14	696.07	-1.44	675.01	687.86	-1.89	-12.85	0.90	0.50	6.249	24.0	0.0	
07.03.2025	58.59	49.45	9.14	685.87	695.89	-1.45	674.87	687.76	-1.89	-12.89	0.90	0.50	6.165	24.0	0.0	
08.03.2025	59.64	50.10	9.54	686.03	695.92	-1.43	674.66	687.57	-1.90	-12.91	0.90	0.50	6.432	24.0	0.0	
09.03.2025	60.43	50.63	9.80	686.08	695.86	-1.42	674.42	687.34	-1.90	-12.92	0.90	0.50	6.606	24.0	0.0	
10.03.2025	57.10	48.44	8.66	685.38	695.66	-1.49	674.91	687.86	-1.90	-12.95	0.90	0.50	5.841	24.0	0.0	
11.03.2025	55.40	47.19	8.21	685.09	695.60	-1.52	675.18	688.17	-1.91	-12.99	0.90	0.50	5.538	24.0	0.0	
12.03.2025	51.31	44.32	6.99	684.37	695.56	-1.62	675.82	688.95	-1.92	-13.13	0.90	0.50	4.718	24.0	0.0	
13.03.2025	50.26	43.53	6.73	684.63	695.95	-1.64	676.37	689.58	-1.93	-13.21	0.90	0.50	4.546	24.0	0.0	
14.03.2025	48.06	41.93	6.13	684.26	695.89	-1.69	676.69	689.95	-1.94	-13.26	0.90	0.50	4.143	24.0	0.0	
15.03.2025	46.45	40.82	5.63	683.98	695.72	-1.70	676.92	690.11	-1.93	-13.19	0.90	0.50	3.806	24.0	0.0	
16.03.2025	51.35	44.27	7.08	684.94	696.05	-1.61	676.37	689.45	-1.92	-13.08	0.90	0.50	4.783	24.0	0.0	
17.03.2025	50.77	43.99	6.78	684.85	696.03	-1.62	676.43	689.52	-1.92	-13.09	0.90	0.50	4.586	24.0	0.0	
18.03.2025	55.03	46.91	8.12	685.35	695.92	-1.53	675.55	688.56	-1.91	-13.01	0.90	0.50	5.481	24.0	0.0	
19.03.2025	57.55	48.80	8.75	686.05	696.21	-1.47	675.37	688.30	-1.90	-12.93	0.90	0.50	5.907	24.0	0.0	
20.03.2025	54.74	46.79	7.95	685.31	695.94	-1.54	675.65	688.61	-1.90	-12.96	0.90	0.50	5.366	24.0	0.0	
21.03.2025	55.12	47.00	8.12	685.43	695.98	-1.53	675.59	688.60	-1.91	-13.01	0.90	0.50	5.486	24.0	0.0	
22.03.2025	54.23	46.38	7.85	685.15	695.81	-1.54	675.61	688.58	-1.90	-12.97	0.90	0.50	5.301	24.0	0.0	
23.03.2025	52.33	45.01	7.32	684.85	695.85	-1.59	675.92	689.06	-1.93	-13.14	0.90	0.50	4.938	24.0	0.0	
24.03.2025	49.22	42.84	6.38	684.34	695.66	-1.64	676.43	689.49	-1.91	-13.06	0.90	0.50	4.311	24.0	0.0	
25.03.2025	48.34	42.26	6.08	684.14	695.64	-1.67	676.50	689.65	-1.93	-13.15	0.90	0.50	4.109	24.0	0.0	
26.03.2025	46.89	41.21	5.68	683.89	695.56	-1.69	676.69	689.84	-1.92	-13.15	0.90	0.50	3.842	24.0	0.0	
27.03.2025	46.52	40.97	5.55	683.95	695.57	-1.68	676.82	689.93	-1.92	-13.11	0.90	0.50	3.755	24.0	0.0	
28.03.2025	45.36	40.15	5.21	683.73	695.59	-1.72	677.00	690.17	-1.93	-13.17	0.90	0.50	3.526	24.0	0.0	
29.03.2025	46.75	41.08	5.67	683.83	695.46	-1.69	676.65	689.80	-1.92	-13.15	0.90	0.50	3.834	24.0	0.0	
30.03.2025	46.73	41.14	5.59	683.89	695.55	-1.69	676.72	689.86	-1.92	-13.14	0.90	0.50	3.776	24.0	0.0	
31.03.2025	43.37	38.80	4.57	683.33	695.40	-1.75	677.12	690.29	-1.93	-13.17	0.90	0.50	3.090	24.0	0.0	
Средние:	52.69	45.26	7.43	---	---	-1.58	---	---	-1.91	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	21232.32	21569.62	---	20951.11	21355.83	---	-404.72	---	---	155.427	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	88097.89	89521.33	86817.22	88568.97	-1751.75	722.352	3081.0	674.0
31.03.2025	109330.21	111090.95	107768.33	109924.80	-2156.47	877.779	3825.0	674.0
Итого:	21232.32	21569.62	20951.11	21355.83	-404.72	155.427	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	49.57	14.91	14.73	0.60	0.657	24.0	0.0	*
02.03.2025	50.13	16.70	16.49	0.60	0.744	24.0	0.0	*
03.03.2025	51.06	14.23	14.03	0.60	0.645	24.0	0.0	*
04.03.2025	53.05	13.92	13.72	0.60	0.659	24.0	0.0	*
05.03.2025	53.64	12.85	12.67	0.60	0.615	24.0	0.0	*
06.03.2025	53.04	12.79	12.63	0.60	0.605	24.0	0.0	*
07.03.2025	52.67	13.51	13.31	0.60	0.635	24.0	0.0	*
08.03.2025	52.50	12.44	12.27	0.60	0.583	24.0	0.0	*
09.03.2025	54.57	15.91	15.71	0.60	0.778	24.0	0.0	*
10.03.2025	51.62	13.59	13.41	0.60	0.625	24.0	0.0	*
11.03.2025	49.85	13.43	13.26	0.60	0.594	24.0	0.0	*
12.03.2025	46.89	14.15	13.98	0.60	0.586	24.0	0.0	*
13.03.2025	50.15	13.17	13.00	0.60	0.586	24.0	0.0	*
14.03.2025	55.39	12.26	12.08	0.60	0.609	24.0	0.0	*
15.03.2025	55.68	13.07	12.89	0.60	0.653	24.0	0.0	*
16.03.2025	56.40	15.42	15.23	0.60	0.784	24.0	0.0	*
17.03.2025	55.21	12.35	12.16	0.60	0.610	24.0	0.0	*
18.03.2025	55.44	12.62	12.43	0.60	0.626	24.0	0.0	*
19.03.2025	55.43	12.60	12.40	0.60	0.625	24.0	0.0	*
20.03.2025	55.18	12.71	12.51	0.60	0.626	24.0	0.0	*
21.03.2025	55.39	12.34	12.16	0.60	0.614	24.0	0.0	*
22.03.2025	55.22	13.56	13.37	0.60	0.674	24.0	0.0	*
23.03.2025	56.67	15.05	14.83	0.60	0.768	24.0	0.0	*
24.03.2025	56.06	12.94	12.72	0.60	0.648	24.0	0.0	*
25.03.2025	55.79	12.74	12.56	0.60	0.638	24.0	0.0	*
26.03.2025	56.28	13.89	13.70	0.60	0.702	24.0	0.0	*
27.03.2025	56.18	12.88	12.69	0.60	0.648	24.0	0.0	*
28.03.2025	56.46	14.12	13.91	0.60	0.714	24.0	0.0	*
29.03.2025	55.74	13.17	12.98	0.60	0.657	24.0	0.0	*
30.03.2025	56.82	15.68	15.47	0.60	0.801	24.0	0.0	*
31.03.2025	56.93	12.79	12.59	0.60	0.655	24.0	0.0	*
Средние:	54.03	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	421.79	415.89	---	20.364	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	1671.95	1647.07	83.783	3081.0	674.0
31.03.2025	2093.74	2062.96	104.147	3825.0	674.0
Итого:	421.79	415.89	20.364	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____