Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 19 (ЖСК № 62)
Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 1544430
Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 218184	ТСПА-К SN 66879г
Обратка:	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 218183	ТСПА-К SN 66879х

Схема измерений: Подача+Р

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Q	Тр	Тнар
	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.03.2025	82.51	40.95	41.56	77.37	76.18	75.09	75.59	-0.66	0.65	0.46	3.12	24.00	24.00
02.03.2025	81.45	40.28	41.17	77.08	75.91	74.86	75.35	-0.66	0.64	0.46	3.09	24.00	24.00
03.03.2025	82.97	40.27	42.70	72.91	71.71	70.75	71.17	-0.60	0.65	0.45	3.02	24.00	24.00
04.03.2025	85.05	41.11	43.94	73.60	72.29	71.31	71.73	-0.58	0.65	0.46	3.14	24.00	24.00
05.03.2025	86.74	41.23	45.51	74.39	72.97	72.00	72.41	-0.57	0.64	0.49	3.28	24.00	24.00
06.03.2025	84.50	40.70	43.80	73.00	71.73	70.76	71.19	-0.60	0.64	0.47	3.10	24.00	24.00
07.03.2025	84.35	40.12	44.23	69.70	68.47	67.57	67.96	-0.58	0.65	0.46	2.99	24.00	24.00
08.03.2025	86.59	41.34	45.25	73.78	72.40	71.41	71.83	-0.59	0.65	0.47	3.24	24.00	24.00
09.03.2025	87.16	41.68	45.48	77.06	75.60	74.56	74.99	-0.58	0.64	0.47	3.40	24.00	24.00
10.03.2025	80.93	40.28	40.65	75.67	74.57	73.52	74.01	-0.67	0.64	0.43	2.99	24.00	24.00
11.03.2025	78.76	40.15	38.61	78.51	77.50	76.37	76.93	-0.73	0.65	0.42	2.95	24.00	24.00
12.03.2025	71.65	40.61	31.04	88.10	87.51	86.08	86.85	-0.89	0.62	0.45	2.67	24.00	24.00
13.03.2025	70.70	40.08	30.62	85.85	85.29	83.93	84.67	-0.88	0.62	0.46	2.57	24.00	24.00
14.03.2025	70.96	40.06	30.90	81.15	80.59	79.32	80.00	-0.85	0.64	0.46	2.45	24.00	24.00
15.03.2025	70.72	38.81	31.91	70.29	69.74	68.72	69.26	-0.79	0.61	0.45	2.19	24.00	24.00
16.03.2025	73.28	39.87	33.41	81.90	81.19	79.95	80.60	-0.82	0.59	0.46	2.67	24.00	24.00
17.03.2025	71.79	40.06	31.73	83.06	82.45	81.14	81.85	-0.86	0.60	0.46	2.58	24.00	24.00
18.03.2025	78.58	40.36	38.22	77.03	76.09	74.95	75.52	-0.76	0.60	0.44	2.87	24.00	24.00
19.03.2025	81.21	40.50	40.71	73.67	72.61	71.56	72.06	-0.71	0.59	0.43	2.92	24.00	24.00
20.03.2025	76.95	41.23	35.72	82.45	81.60	80.30	80.97	-0.83	0.58	0.44	2.87	24.00	24.00
21.03.2025	77.89	40.68	37.21	77.36	76.48	75.30	75.90	-0.78	0.58	0.44	2.80	24.00	24.00
22.03.2025	76.65	40.10	36.55	76.93	76.10	74.94	75.54	-0.79	0.58	0.44	2.74	24.00	24.00
23.03.2025	74.88	39.87	35.01	82.52	81.74	80.47	81.15	-0.84	0.58	0.43	2.82	24.00	24.00
24.03.2025	70.87	39.38	31.49	78.23	77.69	76.47	77.14	-0.88	0.58	0.43	2.41	24.00	24.00
25.03.2025	69.19	39.65	29.54	78.45	78.01	76.76	77.45	-0.90	0.62	0.45	2.27	24.00	24.00
26.03.2025	68.02	40.14	27.88	83.14	82.78	81.40	82.17	-0.94	0.61	0.44	2.27	24.00	24.00
27.03.2025	68.95	39.28	29.67	73.31	72.88	71.74	72.37	-0.87	0.61	0.43	2.13	24.00	24.00
28.03.2025	68.95	39.15	29.80	71.16	70.73	69.64	70.24	-0.86	0.62	0.42	2.08	24.00	24.00
29.03.2025	68.87	39.98	28.89	77.39	76.98	75.74	76.42	-0.90	0.61	0.43	2.19	24.00	24.00
30.03.2025	68.91	39.80	29.11	75.34	74.93	73.73	74.39	-0.88	0.61	0.42	2.15	24.00	24.00
31.03.2025	68.73	39.18	29.55	61.61	61.21	60.30	60.78	-0.79	0.64	0.39	1.78	24.00	24.00
Средние:	76.41	40.22	36.19	---	---	---	---	-0.76	0.62	0.45	---	---	---
Итого:	---	---	---	2382.04	2355.90	2320.65	2338.50	---	---	---	83.78	744.00	744.00

Дата	V1	V2	M1	M2	Q	Тр	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	281993.62	278155.15	273486.01	275704.46	10734.46	121810.11	121807.57
31.03.2025	284375.66	280511.05	275806.66	278042.96	10818.24	122554.11	122551.57
Итого:	2382.04	2355.90	2320.65	2338.50	83.78	744.00	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____