Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2025	71.83	59.88	11.94	280.90	276.47	0.00	274.44	271.89	0.00	0.93	3.29	24.00	
02.03.2025	72.42	59.85	12.57	328.21	322.75	0.00	320.54	317.42	0.00	0.98	4.04	24.00	
03.03.2025	71.96	59.54	12.42	329.42	323.88	0.00	321.81	318.58	0.00	1.01	4.01	24.00	
04.03.2025	71.66	59.66	11.99	327.58	322.10	0.00	320.07	316.82	0.00	1.02	3.85	24.00	
05.03.2025	71.72	59.84	11.87	277.11	272.58	0.00	270.74	268.08	0.00	0.99	3.22	24.00	
06.03.2025	73.07	61.46	11.61	267.71	263.62	0.00	261.35	259.04	0.00	0.89	3.04	24.00	
07.03.2025	72.23	61.53	10.70	270.90	266.78	0.00	264.60	262.14	0.00	0.93	2.84	24.00	
08.03.2025	71.84	61.10	10.75	272.18	268.01	0.00	265.91	263.40	0.00	0.95	2.87	24.00	
09.03.2025	72.36	60.72	11.64	270.54	266.41	0.00	264.23	261.89	0.00	0.89	3.08	24.00	
10.03.2025	73.10	61.02	12.08	271.99	267.68	0.00	265.52	263.09	0.00	0.92	3.21	24.00	
11.03.2025	71.93	61.51	10.42	265.59	261.75	0.00	259.46	257.20	0.00	0.87	2.71	24.00	
12.03.2025	71.82	61.16	10.67	262.88	259.14	0.00	256.83	254.68	0.00	0.84	2.75	24.00	
13.03.2025	69.76	58.72	11.04	222.55	219.46	0.00	217.68	215.93	0.00	0.80	2.41	24.00	*
14.03.2025	71.84	61.42	10.42	244.39	240.98	0.00	238.76	236.80	0.00	0.82	2.50	24.00	
15.03.2025	72.00	62.11	9.89	250.04	246.92	0.00	244.25	242.55	0.00	0.70	2.42	24.00	
16.03.2025	72.20	60.86	11.34	209.75	206.84	0.00	204.87	203.29	0.00	0.78	2.33	24.00	
17.03.2025	71.20	60.91	10.30	254.11	250.45	0.00	248.35	246.18	0.00	0.88	2.56	24.00	
18.03.2025	71.03	61.44	9.59	254.85	251.62	0.00	249.10	247.25	0.00	0.74	2.40	24.00	
19.03.2025	71.07	60.86	10.21	259.64	256.38	0.00	253.78	252.01	0.00	0.70	2.60	24.00	
20.03.2025	71.20	60.77	10.43	267.45	265.43	0.00	261.39	260.92	0.00	0.18	2.73	24.00	
21.03.2025	70.99	60.16	10.83	262.35	261.32	0.00	256.43	256.96	0.00	-0.20	2.79	24.00	
22.03.2025	71.03	60.47	10.56	268.57	267.92	0.00	262.51	263.41	0.00	-0.34	2.78	24.00	
23.03.2025	70.97	60.73	10.25	266.73	265.80	0.00	260.72	261.29	0.00	-0.22	2.68	24.00	
24.03.2025	71.46	61.03	10.42	269.54	267.09	0.00	263.39	262.51	0.00	0.33	2.75	24.00	
25.03.2025	70.92	62.00	8.92	267.69	266.13	0.00	261.67	261.44	0.00	0.09	2.34	24.00	
26.03.2025	71.21	62.18	9.03	269.25	267.76	0.00	263.14	263.01	0.00	0.05	2.38	24.00	
27.03.2025	70.71	61.74	8.96	257.87	256.28	0.00	252.09	251.79	0.00	0.12	2.27	24.00	
28.03.2025	70.97	62.25	8.72	253.34	251.76	0.00	247.63	247.29	0.00	0.14	2.17	24.00	
29.03.2025	70.69	62.37	8.32	253.45	251.78	0.00	247.78	247.28	0.00	0.20	2.07	24.00	
30.03.2025	70.75	61.80	8.94	257.59	255.62	0.00	251.82	251.13	0.00	0.27	2.26	24.00	
31.03.2025	70.65	62.20	8.44	252.77	250.75	0.00	247.12	246.29	0.00	0.33	2.09	24.00	
Средние:	71.50	61.01	10.49	---	---	---	---	---	---	0.57	---	---	
Итого:	---	---	---	8266.95	8171.46	0.00	8077.98	8031.56	0.00	---	85.43	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	858837.88	810183.28	9.30	837760.77	797534.92	0.00	14119.12	133888.58
31.03.2025	867104.83	818354.74	9.30	845838.75	805566.49	0.00	14204.55	134632.58
Итого:	8266.95	8171.46	0.00	8077.98	8031.56	0.00	85.43	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____