Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.03.2025	54.53	47.27	7.26	0.99	28.70	0.99	28.46	-27.47	0.033	24.0	0.0	*
02.03.2025	55.72	47.32	8.40	0.95	28.28	0.95	28.04	-27.09	0.029	24.0	0.0	*
03.03.2025	56.32	48.50	7.82	1.08	29.56	1.08	29.31	-28.23	0.036	24.0	0.0	*
04.03.2025	55.50	47.51	7.99	0.88	29.78	0.88	29.54	-28.66	0.029	24.0	0.0	*
05.03.2025	55.59	47.41	8.18	0.86	28.20	0.86	27.96	-27.10	0.030	24.0	0.0	*
06.03.2025	55.08	47.46	7.62	0.90	29.11	0.90	28.87	-27.97	0.031	24.0	0.0	*
07.03.2025	55.64	47.94	7.70	0.92	29.08	0.92	28.84	-27.92	0.030	24.0	0.0	*
08.03.2025	56.38	48.28	8.10	0.93	28.74	0.93	28.50	-27.57	0.031	24.0	0.0	*
09.03.2025	55.11	47.10	8.01	0.92	28.59	0.92	28.35	-27.43	0.032	24.0	0.0	*
10.03.2025	55.40	47.73	7.67	0.93	28.57	0.93	28.33	-27.40	0.031	24.0	0.0	*
11.03.2025	54.37	47.21	7.16	0.84	28.69	0.84	28.45	-27.61	0.027	24.0	0.0	*
12.03.2025	53.66	46.28	7.38	0.91	28.61	0.91	28.37	-27.46	0.029	24.0	0.0	*
13.03.2025	53.66	46.45	7.21	0.88	28.66	0.88	28.41	-27.53	0.028	24.0	0.0	*
14.03.2025	54.24	46.45	7.79	1.15	27.83	1.15	27.59	-26.44	0.038	24.0	0.0	*
15.03.2025	53.96	46.18	7.78	1.28	27.59	1.28	27.35	-26.07	0.040	24.0	0.0	*
16.03.2025	55.04	47.01	8.03	1.04	27.09	1.04	26.85	-25.81	0.036	24.0	0.0	*
17.03.2025	54.28	46.57	7.71	0.85	27.97	0.85	27.73	-26.88	0.027	24.0	0.0	*
18.03.2025	57.80	48.42	9.38	0.83	26.89	0.83	26.66	-25.83	0.028	24.0	0.0	*
19.03.2025	56.00	48.28	7.72	0.80	28.17	0.80	27.93	-27.13	0.026	24.0	0.0	*
20.03.2025	54.37	46.78	7.59	0.84	27.99	0.84	27.75	-26.91	0.029	24.0	0.0	*
21.03.2025	55.47	47.51	7.96	0.75	28.19	0.75	27.95	-27.20	0.025	24.0	0.0	*
22.03.2025	55.42	47.32	8.10	1.48	27.93	1.47	27.69	-26.22	0.050	24.0	0.0	*
23.03.2025	54.30	46.77	7.53	1.12	27.64	1.12	27.40	-26.28	0.037	24.0	0.0	*
24.03.2025	53.02	45.58	7.44	0.89	27.97	0.89	27.73	-26.84	0.028	24.0	0.0	*
25.03.2025	51.95	45.07	6.88	1.06	28.05	1.06	27.81	-26.75	0.030	24.0	0.0	*
26.03.2025	51.60	44.84	6.76	1.03	27.87	1.03	27.63	-26.60	0.027	24.0	0.0	*
27.03.2025	52.61	45.53	7.08	0.99	28.06	0.99	27.82	-26.83	0.030	24.0	0.0	*
28.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	54.70	46.99	7.71	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	26.10	763.81	26.09	757.32	-731.23	0.847	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
28.02.2025	2.85	671.24	2.84	665.62	-662.78	0.092	564.0	0.0
27.03.2025	28.95	1435.05	28.93	1422.94	-1394.01	0.939	1212.0	0.0
Итого:	26.10	763.81	26.09	757.32	-731.23	0.847	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2025	56.85	44.67	12.17	398.75	398.75	392.85	395.14	-0.58	6.94	6.56	4.782	24.0	0.0	
02.03.2025	55.90	44.23	11.68	398.75	398.75	393.03	395.19	-0.55	6.83	6.45	4.590	24.0	0.0	
03.03.2025	55.63	44.08	11.54	398.90	398.90	393.23	395.39	-0.55	7.01	6.63	4.540	24.0	0.0	
04.03.2025	55.93	44.29	11.64	399.03	399.03	393.29	395.48	-0.56	6.81	6.43	4.578	24.0	0.0	
05.03.2025	57.00	44.94	12.06	398.98	398.98	393.04	395.32	-0.58	6.80	6.43	4.740	24.0	0.0	
06.03.2025	58.81	46.00	12.82	398.52	398.52	392.21	394.69	-0.63	6.85	6.49	5.028	24.0	0.0	
07.03.2025	57.23	45.25	11.98	399.06	399.06	393.06	395.36	-0.58	6.80	6.42	4.709	24.0	0.0	
08.03.2025	57.33	45.32	12.02	398.44	398.44	392.43	394.70	-0.58	6.60	6.22	4.717	24.0	0.0	
09.03.2025	58.30	45.79	12.52	396.81	396.81	390.64	393.00	-0.60	6.54	6.17	4.890	24.0	0.0	
10.03.2025	58.50	45.83	12.67	396.45	396.45	390.24	392.63	-0.61	6.38	6.02	4.946	24.0	0.0	
11.03.2025	55.98	44.55	11.42	396.87	396.87	391.17	393.29	-0.54	6.43	6.06	4.468	24.0	0.0	
12.03.2025	53.76	43.11	10.65	397.19	397.19	391.91	393.85	-0.49	6.70	6.32	4.175	24.0	0.0	
13.03.2025	50.85	41.26	9.59	397.60	397.60	392.88	394.57	-0.43	6.88	6.49	3.768	24.0	0.0	
14.03.2025	51.00	41.48	9.52	397.86	397.86	393.09	394.76	-0.42	6.67	6.29	3.743	24.0	0.0	
15.03.2025	49.02	40.29	8.73	397.75	397.75	393.35	394.84	-0.38	6.82	6.43	3.434	24.0	0.0	
16.03.2025	45.03	37.71	7.32	397.77	397.77	394.08	395.30	-0.31	6.74	6.34	2.884	24.0	0.0	
17.03.2025	45.35	37.87	7.49	397.82	397.82	394.10	395.35	-0.32	6.59	6.19	2.950	24.0	0.0	
18.03.2025	45.55	38.00	7.55	397.57	397.57	393.82	395.05	-0.31	6.72	6.33	2.972	24.0	0.0	
19.03.2025	47.79	39.29	8.50	395.63	395.63	391.46	392.91	-0.37	6.56	6.17	3.326	24.0	0.0	
20.03.2025	54.23	43.34	10.89	395.60	395.60	390.25	392.25	-0.51	6.46	6.09	4.250	24.0	0.0	
21.03.2025	50.35	41.09	9.27	395.85	395.85	391.22	392.85	-0.42	6.70	6.32	3.625	24.0	0.0	
22.03.2025	49.66	40.40	9.27	395.90	395.90	391.41	393.03	-0.41	6.78	6.40	3.626	24.0	0.0	
23.03.2025	49.44	40.41	9.03	397.26	397.26	392.80	394.36	-0.40	6.76	6.37	3.546	24.0	0.0	
24.03.2025	48.36	39.73	8.63	396.47	396.47	392.21	393.70	-0.38	6.79	6.40	3.384	24.0	0.0	
25.03.2025	44.14	37.02	7.12	395.83	395.83	392.33	393.48	-0.29	6.87	6.48	2.794	24.0	0.0	
26.03.2025	45.75	38.01	7.74	395.86	395.86	392.07	393.36	-0.33	6.76	6.37	3.036	24.0	0.0	
27.03.2025	48.99	40.21	8.79	395.64	395.64	391.28	392.78	-0.38	6.57	6.19	3.439	24.0	0.0	
28.03.2025	49.94	40.95	8.99	395.77	395.77	391.25	392.79	-0.39	6.57	6.19	3.518	24.0	0.0	
29.03.2025	50.84	41.68	9.16	395.40	395.40	390.72	392.33	-0.41	6.61	6.23	3.579	24.0	0.0	
30.03.2025	50.49	41.53	8.96	395.64	395.64	390.99	392.58	-0.40	6.61	6.22	3.504	24.0	0.0	
31.03.2025	50.61	41.68	8.93	395.85	395.85	391.18	392.77	-0.40	6.60	6.21	3.492	24.0	0.0	
Средние:	51.89	41.93	9.96	---	---	---	---	-0.46	6.70	6.32	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12310.82	12310.82	12157.59	12213.10	---	---	---	121.031	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	256251.84	282752.88	251760.22	279511.53	0.00	3112.383	0.000	0.000	29534.0	71.0
31.03.2025	268562.66	295063.69	263917.81	291724.63	0.00	3233.413	0.000	0.000	30278.0	71.0
Итого:	12310.82	12310.82	12157.59	12213.10	0.00	121.031	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации