Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 138134	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 138159	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	59.27	47.00	12.27	421.37	418.26	414.57	413.98	0.14	4.88	3.76	5.093	24.0	0.0	0.00	
02.03.2025	57.77	46.14	11.63	421.14	418.34	414.67	414.21	0.11	5.12	4.00	4.830	24.0	0.0	0.00	
03.03.2025	57.20	45.83	11.36	421.07	418.33	414.73	414.28	0.11	5.63	4.51	4.721	24.0	0.0	0.00	
04.03.2025	57.76	46.26	11.51	421.15	418.30	414.67	414.15	0.13	5.60	4.48	4.779	24.0	0.0	0.00	
05.03.2025	59.08	47.03	12.04	421.26	418.29	414.50	414.01	0.12	5.57	4.46	4.999	24.0	0.0	0.00	
06.03.2025	60.85	48.10	12.75	421.30	418.25	414.17	413.76	0.10	5.57	4.45	5.289	24.0	0.0	0.00	
07.03.2025	59.19	47.19	11.99	421.36	418.43	414.58	414.13	0.11	5.57	4.46	4.980	24.0	0.0	0.00	
08.03.2025	59.04	47.15	11.90	421.30	418.41	414.57	414.11	0.11	5.56	4.44	4.939	24.0	0.0	0.00	
09.03.2025	60.27	47.86	12.41	421.43	418.46	414.41	414.00	0.10	5.56	4.44	5.151	24.0	0.0	0.00	
10.03.2025	60.92	48.16	12.75	421.55	418.43	414.40	413.93	0.11	5.55	4.43	5.293	24.0	0.0	0.00	
11.03.2025	57.11	45.94	11.17	421.08	418.41	414.75	414.33	0.10	5.56	4.44	4.642	24.0	0.0	0.00	
12.03.2025	55.27	44.74	10.52	420.86	418.43	414.94	414.57	0.09	5.57	4.45	4.374	24.0	0.0	0.00	
13.03.2025	50.26	41.61	8.65	420.15	418.35	415.24	415.03	0.05	5.62	4.50	3.600	24.0	0.0	0.00	
14.03.2025	49.98	41.38	8.59	420.21	418.40	415.36	415.16	0.05	5.60	4.48	3.575	24.0	0.0	0.00	
15.03.2025	48.01	40.24	7.77	420.01	418.38	415.54	415.33	0.05	5.45	4.32	3.236	24.0	0.0	0.00	
16.03.2025	46.40	39.30	7.10	419.77	418.28	415.62	415.38	0.06	5.44	4.31	2.960	24.0	0.0	0.00	
17.03.2025	51.61	42.55	9.06	420.46	418.40	415.26	414.92	0.08	5.44	4.31	3.770	24.0	0.0	0.00	
18.03.2025	50.76	42.17	8.59	420.47	418.45	415.47	415.06	0.10	5.30	4.18	3.577	24.0	0.0	0.00	
19.03.2025	55.36	45.00	10.36	420.98	418.42	415.02	414.51	0.12	4.75	3.63	4.306	24.0	0.0	0.00	
20.03.2025	57.42	46.30	11.12	421.26	418.51	414.89	414.35	0.13	4.97	3.85	4.620	24.0	0.0	0.00	
21.03.2025	54.40	44.40	10.01	420.62	418.19	414.86	414.40	0.11	4.86	3.74	4.159	24.0	0.0	0.00	
22.03.2025	55.12	44.71	10.41	420.66	418.23	414.75	414.37	0.09	4.86	3.74	4.325	24.0	0.0	0.00	
23.03.2025	54.13	44.20	9.93	420.53	418.17	414.84	414.40	0.11	4.86	3.74	4.128	24.0	0.0	0.00	
24.03.2025	51.90	42.76	9.14	420.18	418.12	414.93	414.61	0.08	4.87	3.74	3.799	24.0	0.0	0.00	
25.03.2025	48.94	40.87	8.07	419.90	418.08	415.27	414.89	0.09	4.88	3.75	3.358	24.0	0.0	0.00	
26.03.2025	47.01	39.75	7.26	419.69	418.02	415.39	415.04	0.08	4.90	3.78	3.023	24.0	0.0	0.00	
27.03.2025	45.46	38.73	6.73	419.45	417.91	415.46	415.09	0.09	4.91	3.79	2.802	24.0	0.0	0.00	
28.03.2025	46.40	39.33	7.07	419.66	417.98	415.49	415.06	0.10	4.90	3.77	2.943	24.0	0.0	0.00	
29.03.2025	45.44	38.81	6.63	419.57	418.01	415.59	415.19	0.10	4.90	3.78	2.764	24.0	0.0	0.00	
30.03.2025	46.20	39.25	6.95	419.66	417.99	415.53	415.09	0.11	4.95	3.82	2.893	24.0	0.0	0.00	
31.03.2025	46.54	39.57	6.97	419.71	418.03	415.54	415.06	0.11	4.95	3.82	2.903	24.0	0.0	0.00	
Средние:	53.39	43.62	9.77	---	---	---	---	0.10	5.23	4.11	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13037.80	12966.24	12864.98	12852.38	---	---	---	125.832	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	589253.55	593847.98	579109.69	586914.24	0.00	6649.867	0.000	0.000	52700.0	1773.0
31.03.2025	602291.35	606814.21	591974.67	599766.63	0.00	6775.699	0.000	0.000	53444.0	1773.0
Итого:	13037.80	12966.24	12864.98	12852.38	0.00	125.832	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	59.80	48.92	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.03.2025	59.94	48.88	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.67	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.03.2025	59.97	48.96	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.03.2025	59.90	48.88	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	6.67	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.03.2025	59.88	48.81	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.03.2025	59.82	48.68	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.03.2025	59.83	48.71	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.03.2025	59.85	48.78	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.03.2025	59.88	48.81	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.03.2025	59.88	48.68	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.62	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.03.2025	59.85	48.71	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.03.2025	59.90	48.73	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.03.2025	59.95	48.80	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.03.2025	60.01	48.84	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.03.2025	59.81	48.22	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.03.2025	59.43	46.81	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.03.2025	59.66	46.81	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.03.2025	59.37	46.91	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.03.2025	59.84	47.09	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.03.2025	59.83	47.12	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.03.2025	59.90	47.06	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.03.2025	59.84	46.95	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.03.2025	59.83	47.01	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.03.2025	59.83	46.69	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.03.2025	59.92	47.20	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.03.2025	59.92	47.58	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.03.2025	59.67	47.53	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.03.2025	60.04	47.80	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.03.2025	60.20	48.12	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.03.2025	60.01	47.99	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.03.2025	60.00	47.88	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	59.86	48.00	11.86	---	---	---	---	---	6.87	6.60	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	52313.0	2160.0
31.03.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	53057.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____