Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.15	50.88	15.27	611.48	606.23	0.86	599.35	598.86	0.08	0.49	6.00	5.00	9.154	24.0	0.0	
02.03.2025	65.44	50.60	14.84	613.50	608.51	0.82	601.59	601.19	0.07	0.40	6.00	5.00	8.931	24.0	0.0	
03.03.2025	65.61	50.75	14.86	613.30	608.55	0.78	601.32	601.17	0.02	0.15	6.00	5.00	8.934	24.0	0.0	
04.03.2025	65.67	50.47	15.20	602.43	597.60	0.80	590.65	590.45	0.03	0.20	6.00	5.00	8.980	24.0	0.0	
05.03.2025	66.77	50.77	16.00	591.18	586.48	0.80	579.23	579.38	-0.03	-0.15	6.00	5.00	9.266	24.0	0.0	
06.03.2025	66.17	51.39	14.78	632.88	627.88	0.79	620.33	620.09	0.04	0.24	6.00	5.00	9.169	24.0	0.0	
07.03.2025	65.84	51.30	14.54	638.22	633.59	0.73	625.68	625.77	-0.01	-0.09	6.00	5.00	9.103	24.0	0.0	
08.03.2025	66.14	50.99	15.15	615.02	610.06	0.81	602.80	602.61	0.03	0.19	6.00	5.00	9.130	24.0	0.0	
09.03.2025	66.88	51.15	15.73	603.48	598.44	0.84	591.25	591.09	0.03	0.16	6.00	5.00	9.301	24.0	0.0	
10.03.2025	65.72	51.29	14.43	638.64	633.79	0.76	626.16	625.99	0.03	0.17	6.00	5.00	9.039	24.0	0.0	
11.03.2025	65.46	50.90	14.56	626.49	621.69	0.77	614.31	614.14	0.03	0.17	6.00	5.00	8.948	24.0	0.0	
12.03.2025	62.87	48.58	14.29	541.11	537.06	0.75	531.30	531.05	0.05	0.25	6.00	5.00	7.586	24.0	0.0	
13.03.2025	65.00	50.67	14.33	614.69	608.81	0.96	602.88	601.47	0.23	1.41	6.00	5.00	8.645	24.0	0.0	
14.03.2025	65.20	51.03	14.17	633.20	627.28	0.94	620.95	619.61	0.22	1.34	6.00	5.00	8.798	24.0	0.0	
15.03.2025	65.23	51.95	13.28	672.71	666.59	0.91	659.70	658.14	0.24	1.56	6.00	5.00	8.761	24.0	0.0	
16.03.2025	64.54	51.03	13.51	650.80	645.03	0.89	638.48	637.12	0.21	1.36	6.00	5.00	8.634	24.0	0.0	
17.03.2025	64.60	51.35	13.25	656.20	650.20	0.92	643.73	642.16	0.24	1.57	6.00	5.00	8.538	24.0	0.0	
18.03.2025	64.61	50.96	13.65	642.70	636.89	0.91	630.48	629.13	0.21	1.35	6.00	5.00	8.607	24.0	0.0	
19.03.2025	64.58	50.96	13.62	649.35	643.62	0.89	637.04	635.78	0.20	1.26	6.00	5.00	8.674	24.0	0.0	
20.03.2025	64.68	50.56	14.12	625.98	620.15	0.94	614.10	612.74	0.22	1.36	6.00	5.00	8.676	24.0	0.0	
21.03.2025	64.91	50.66	14.25	625.93	620.36	0.89	613.97	612.89	0.18	1.08	6.00	5.00	8.746	24.0	0.0	
22.03.2025	64.67	50.84	13.83	645.58	639.84	0.89	633.32	632.08	0.20	1.24	6.00	5.00	8.764	24.0	0.0	
23.03.2025	64.95	50.83	14.12	635.03	629.42	0.89	622.90	621.79	0.18	1.11	6.00	5.00	8.793	24.0	0.0	
24.03.2025	64.32	51.56	12.76	695.02	688.72	0.91	681.93	680.13	0.26	1.80	6.00	5.00	8.707	24.0	0.0	
25.03.2025	64.15	52.12	12.03	740.99	734.71	0.85	727.13	725.38	0.24	1.75	6.00	5.00	8.753	24.0	0.0	
26.03.2025	64.25	52.77	11.48	783.27	777.11	0.79	768.57	767.00	0.20	1.57	6.00	5.00	8.829	24.0	0.0	
27.03.2025	63.53	49.92	13.61	432.96	428.76	0.97	424.99	423.68	0.31	1.31	6.00	5.00	5.794	24.0	0.0	
28.03.2025	61.30	36.76	24.54	150.50	148.34	1.45	147.94	147.43	0.35	0.51	6.00	5.00	3.626	24.0	0.0	
29.03.2025	63.08	39.58	23.50	188.69	185.69	1.60	185.26	184.30	0.52	0.96	6.00	5.00	4.349	24.0	0.0	
30.03.2025	62.39	38.79	23.60	171.23	168.72	1.48	168.17	167.51	0.39	0.66	6.00	5.00	3.966	24.0	0.0	
31.03.2025	61.97	36.53	25.44	148.24	145.55	1.83	145.61	144.62	0.68	0.99	6.00	5.00	3.699	24.0	0.0	
Средние:	64.73	49.29	15.44	---	---	0.95	---	---	0.18	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	17690.80	17535.67	---	17351.12	17324.75	---	26.37	---	---	250.900	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	161403.24	161654.38	157938.49	159619.38	-1680.89	3099.818	14691.0	1327.0
31.03.2025	179094.04	179190.05	175289.61	176944.13	-1654.52	3350.718	15435.0	1327.0
Итого:	17690.80	17535.67	17351.12	17324.75	26.37	250.900	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____