Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	72.43	43.10	29.33	78.97	67.15	0.00	16.18	77.10	66.53	14.72	10.57	6.50	4.50	2.263	24.0	0.0	*
02.03.2025	71.94	42.24	29.70	73.52	62.32	0.00	16.49	71.82	61.78	15.03	10.04	6.50	4.50	2.132	24.0	0.0	*
03.03.2025	71.82	42.55	29.27	76.67	65.06	0.00	16.38	74.89	64.50	14.91	10.39	6.50	4.50	2.193	24.0	0.0	*
04.03.2025	71.91	43.93	27.98	83.24	70.85	0.00	16.08	81.30	70.20	14.65	11.10	6.50	4.50	2.276	24.0	0.0	*
05.03.2025	73.14	45.14	28.00	86.26	73.74	0.00	15.65	84.23	73.05	14.22	11.18	6.50	4.50	2.360	24.0	0.0	*
06.03.2025	72.40	43.47	28.93	78.02	66.55	0.00	15.87	76.21	65.96	14.42	10.25	6.50	4.50	2.205	24.0	0.0	*
07.03.2025	71.98	42.98	29.00	74.66	63.65	0.00	15.92	72.93	63.09	14.47	9.84	6.50	4.50	2.115	24.0	0.0	*
08.03.2025	72.36	44.15	28.21	83.19	71.01	0.00	15.80	81.23	70.37	14.33	10.86	6.50	4.50	2.292	24.0	0.0	*
09.03.2025	73.32	45.53	27.79	87.74	75.26	0.00	15.31	85.66	74.54	13.88	11.12	6.50	4.50	2.383	24.0	0.0	*
10.03.2025	72.11	42.08	30.03	70.82	60.63	0.00	15.50	69.19	60.12	14.03	9.07	6.50	4.50	2.080	24.0	0.0	*
11.03.2025	71.88	42.53	29.35	70.90	60.76	0.00	15.40	69.29	60.23	13.99	9.06	6.50	4.50	2.035	24.0	0.0	*
12.03.2025	69.32	40.44	28.88	65.92	55.91	0.00	16.43	64.49	55.47	15.04	9.02	6.50	4.50	1.864	24.0	0.0	*
13.03.2025	71.85	40.55	31.30	60.89	51.76	0.00	16.21	59.51	51.35	14.72	8.16	6.50	4.50	1.865	24.0	0.0	*
14.03.2025	71.88	40.01	31.87	59.01	49.98	0.00	16.57	57.67	49.61	15.03	8.06	6.50	4.50	1.839	24.0	0.0	*
15.03.2025	71.45	39.11	32.34	50.86	42.78	0.00	17.26	49.70	42.49	15.64	7.21	6.50	4.50	1.610	24.0	0.0	*
16.03.2025	70.62	40.56	30.06	60.47	50.55	0.00	17.87	59.14	50.17	16.41	8.97	6.50	4.50	1.776	24.0	0.0	*
17.03.2025	70.67	40.14	30.53	61.13	51.21	0.00	17.66	59.79	50.82	16.22	8.97	6.50	4.50	1.828	24.0	0.0	*
18.03.2025	70.83	41.91	28.92	71.61	60.12	0.00	17.44	69.99	59.62	16.00	10.37	6.50	4.50	2.024	24.0	0.0	*
19.03.2025	71.08	42.86	28.22	73.66	62.00	0.00	17.19	72.00	61.45	15.81	10.55	6.50	4.50	2.033	24.0	0.0	*
20.03.2025	70.92	42.02	28.90	77.10	63.85	0.00	18.80	75.37	63.33	17.36	12.04	6.50	4.50	2.179	24.0	0.0	*
21.03.2025	70.81	42.88	27.93	80.22	66.02	0.00	19.42	78.41	65.43	18.05	12.98	6.50	4.50	2.190	24.0	0.0	*
22.03.2025	70.66	41.36	29.30	70.70	57.47	0.00	20.64	69.14	57.01	19.23	12.13	6.50	4.50	2.025	24.0	0.0	*
23.03.2025	71.38	41.94	29.44	74.58	59.73	0.00	22.11	72.89	59.24	20.66	13.65	6.50	4.50	2.146	24.0	0.0	*
24.03.2025	70.83	40.04	30.79	60.51	47.32	0.00	24.46	59.16	46.98	22.95	12.18	6.50	4.50	1.824	24.0	0.0	*
25.03.2025	71.03	40.10	30.93	63.36	49.02	0.00	25.52	61.93	48.65	24.02	13.28	6.50	4.50	1.916	24.0	0.0	*
26.03.2025	70.51	39.75	30.76	56.35	44.08	0.00	24.43	55.10	43.76	22.94	11.34	6.50	4.50	1.694	24.0	0.0	*
27.03.2025	70.73	39.95	30.78	59.08	47.39	0.00	21.96	57.77	47.03	20.50	10.74	6.50	4.50	1.780	24.0	0.0	*
28.03.2025	70.37	39.39	30.98	52.51	42.91	0.00	20.12	51.36	42.60	18.65	8.76	6.50	4.50	1.591	24.0	0.0	*
29.03.2025	70.35	39.54	30.81	51.77	43.08	0.00	18.32	50.64	42.78	16.83	7.86	6.50	4.50	1.560	24.0	0.0	*
30.03.2025	70.08	39.62	30.46	49.95	42.10	0.00	17.06	48.85	41.79	15.58	7.06	6.50	4.50	1.489	24.0	0.0	*
31.03.2025	70.37	38.36	32.01	47.63	40.42	0.00	16.38	46.58	40.14	14.85	6.44	6.50	4.50	1.490	24.0	0.0	*
Средние:	71.32	41.56	29.77	---	---	---	18.08	---	---	16.62	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2111.30	1764.68	0.00	---	2063.34	1750.09	---	313.25	---	---	61.057	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	11129.02	10603.53	0.00	10861.98	10501.40	360.58	307.318	3590.0	0.0
31.03.2025	13240.32	12368.21	0.00	12925.32	12251.49	673.83	368.375	4334.0	0.0
Итого:	2111.30	1764.68	0.00	2063.34	1750.09	313.25	61.057	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	72.43	43.10	29.33	78.97	67.15	0.00	16.18	77.10	66.53	14.72	10.57	6.50	4.50	2.263	24.0	0.0	*
02.03.2025	71.94	42.24	29.70	73.52	62.32	0.00	16.49	71.82	61.78	15.03	10.04	6.50	4.50	2.132	24.0	0.0	*
03.03.2025	71.82	42.55	29.27	76.67	65.06	0.00	16.38	74.89	64.50	14.91	10.39	6.50	4.50	2.193	24.0	0.0	*
04.03.2025	71.91	43.93	27.98	83.24	70.85	0.00	16.08	81.30	70.20	14.65	11.10	6.50	4.50	2.276	24.0	0.0	*
05.03.2025	73.14	45.14	28.00	86.26	73.74	0.00	15.65	84.23	73.05	14.22	11.18	6.50	4.50	2.360	24.0	0.0	*
06.03.2025	72.40	43.47	28.93	78.02	66.55	0.00	15.87	76.21	65.96	14.42	10.25	6.50	4.50	2.205	24.0	0.0	*
07.03.2025	71.98	42.98	29.00	74.66	63.65	0.00	15.92	72.93	63.09	14.47	9.84	6.50	4.50	2.115	24.0	0.0	*
08.03.2025	72.36	44.15	28.21	83.19	71.01	0.00	15.80	81.23	70.37	14.33	10.86	6.50	4.50	2.292	24.0	0.0	*
09.03.2025	73.32	45.53	27.79	87.74	75.26	0.00	15.31	85.66	74.54	13.88	11.12	6.50	4.50	2.383	24.0	0.0	*
10.03.2025	72.11	42.08	30.03	70.82	60.63	0.00	15.50	69.19	60.12	14.03	9.07	6.50	4.50	2.080	24.0	0.0	*
11.03.2025	71.88	42.53	29.35	70.90	60.76	0.00	15.40	69.29	60.23	13.99	9.06	6.50	4.50	2.035	24.0	0.0	*
12.03.2025	69.32	40.44	28.88	65.92	55.91	0.00	16.43	64.49	55.47	15.04	9.02	6.50	4.50	1.864	24.0	0.0	*
13.03.2025	71.85	40.55	31.30	60.89	51.76	0.00	16.21	59.51	51.35	14.72	8.16	6.50	4.50	1.865	24.0	0.0	*
14.03.2025	71.88	40.01	31.87	59.01	49.98	0.00	16.57	57.67	49.61	15.03	8.06	6.50	4.50	1.839	24.0	0.0	*
15.03.2025	71.45	39.11	32.34	50.86	42.78	0.00	17.26	49.70	42.49	15.64	7.21	6.50	4.50	1.610	24.0	0.0	*
16.03.2025	70.62	40.56	30.06	60.47	50.55	0.00	17.87	59.14	50.17	16.41	8.97	6.50	4.50	1.776	24.0	0.0	*
17.03.2025	70.67	40.14	30.53	61.13	51.21	0.00	17.66	59.79	50.82	16.22	8.97	6.50	4.50	1.828	24.0	0.0	*
18.03.2025	70.83	41.91	28.92	71.61	60.12	0.00	17.44	69.99	59.62	16.00	10.37	6.50	4.50	2.024	24.0	0.0	*
19.03.2025	71.08	42.86	28.22	73.66	62.00	0.00	17.19	72.00	61.45	15.81	10.55	6.50	4.50	2.033	24.0	0.0	*
20.03.2025	70.92	42.02	28.90	77.10	63.85	0.00	18.80	75.37	63.33	17.36	12.04	6.50	4.50	2.179	24.0	0.0	*
21.03.2025	70.81	42.88	27.93	80.22	66.02	0.00	19.42	78.41	65.43	18.05	12.98	6.50	4.50	2.190	24.0	0.0	*
22.03.2025	70.66	41.36	29.30	70.70	57.47	0.00	20.64	69.14	57.01	19.23	12.13	6.50	4.50	2.025	24.0	0.0	*
23.03.2025	71.38	41.94	29.44	74.58	59.73	0.00	22.11	72.89	59.24	20.66	13.65	6.50	4.50	2.146	24.0	0.0	*
24.03.2025	70.83	40.04	30.79	60.51	47.32	0.00	24.46	59.16	46.98	22.95	12.18	6.50	4.50	1.824	24.0	0.0	*
25.03.2025	71.03	40.10	30.93	63.36	49.02	0.00	25.52	61.93	48.65	24.02	13.28	6.50	4.50	1.916	24.0	0.0	*
26.03.2025	70.51	39.75	30.76	56.35	44.08	0.00	24.43	55.10	43.76	22.94	11.34	6.50	4.50	1.694	24.0	0.0	*
27.03.2025	70.73	39.95	30.78	59.08	47.39	0.00	21.96	57.77	47.03	20.50	10.74	6.50	4.50	1.780	24.0	0.0	*
28.03.2025	70.37	39.39	30.98	52.51	42.91	0.00	20.12	51.36	42.60	18.65	8.76	6.50	4.50	1.591	24.0	0.0	*
29.03.2025	70.35	39.54	30.81	51.77	43.08	0.00	18.32	50.64	42.78	16.83	7.86	6.50	4.50	1.560	24.0	0.0	*
30.03.2025	70.08	39.62	30.46	49.95	42.10	0.00	17.06	48.85	41.79	15.58	7.06	6.50	4.50	1.489	24.0	0.0	*
31.03.2025	70.37	38.36	32.01	47.63	40.42	0.00	16.38	46.58	40.14	14.85	6.44	6.50	4.50	1.490	24.0	0.0	*
Средние:	71.32	41.56	29.77	---	---	---	18.08	---	---	16.62	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2111.30	1764.68	0.00	---	2063.34	1750.09	---	313.25	---	---	61.057	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	11129.02	10603.53	0.00	10861.98	10501.40	360.58	307.318	3590.0	0.0
31.03.2025	13240.32	12368.21	0.00	12925.32	12251.49	673.83	368.375	4334.0	0.0
Итого:	2111.30	1764.68	0.00	2063.34	1750.09	313.25	61.057	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____