Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132817
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	72.09	47.60	24.49	176.60	171.30	3.05	172.52	169.47	1.78	3.05	6.00	5.00	4.227	24.0	0.0	
02.03.2025	71.60	47.67	23.93	178.15	172.85	3.02	174.07	170.98	1.79	3.09	6.00	5.00	4.167	24.0	0.0	
03.03.2025	71.50	47.62	23.88	177.13	171.88	3.01	173.10	170.03	1.79	3.07	6.00	5.00	4.133	24.0	0.0	
04.03.2025	71.53	47.19	24.34	173.27	168.11	3.02	169.31	166.35	1.76	2.96	6.00	5.00	4.120	24.0	0.0	
05.03.2025	72.67	47.43	25.24	171.19	165.97	3.10	167.15	164.20	1.78	2.95	6.00	5.00	4.220	24.0	0.0	
06.03.2025	72.01	48.40	23.61	183.19	177.77	3.00	178.97	175.79	1.79	3.18	6.00	5.00	4.226	24.0	0.0	
07.03.2025	71.62	48.28	23.34	184.01	178.57	3.00	179.78	176.61	1.78	3.17	6.00	5.00	4.194	24.0	0.0	
08.03.2025	71.99	47.84	24.15	177.30	171.98	3.05	173.19	170.13	1.78	3.06	6.00	5.00	4.182	24.0	0.0	
09.03.2025	72.89	47.61	25.28	172.93	167.62	3.12	168.85	165.81	1.82	3.04	6.00	5.00	4.270	24.0	0.0	
10.03.2025	71.66	48.36	23.30	184.75	179.28	3.01	180.51	177.31	1.79	3.20	6.00	5.00	4.205	24.0	0.0	
11.03.2025	71.54	48.01	23.53	180.92	175.55	3.01	176.78	173.62	1.80	3.16	6.00	5.00	4.160	24.0	0.0	
12.03.2025	70.19	47.55	22.64	179.58	174.35	2.96	175.61	172.47	1.80	3.14	6.00	5.00	3.970	24.0	0.0	
13.03.2025	71.36	48.17	23.19	179.21	173.87	3.02	175.14	171.96	1.83	3.18	6.00	5.00	4.062	24.0	0.0	
14.03.2025	71.32	48.53	22.79	184.62	179.15	3.01	180.42	177.15	1.83	3.27	6.00	5.00	4.113	24.0	0.0	
15.03.2025	71.16	49.50	21.66	193.57	187.92	2.96	189.19	185.76	1.83	3.43	6.00	5.00	4.098	24.0	0.0	
16.03.2025	70.27	48.58	21.69	188.42	182.93	2.96	184.24	180.89	1.83	3.35	6.00	5.00	3.993	24.0	0.0	
17.03.2025	70.18	48.87	21.31	190.08	184.55	2.95	185.87	182.47	1.85	3.40	6.00	5.00	3.961	24.0	0.0	
18.03.2025	70.44	48.33	22.11	184.44	178.99	3.00	180.35	177.00	1.87	3.35	6.00	5.00	3.985	24.0	0.0	
19.03.2025	70.57	48.23	22.34	183.59	178.16	3.00	179.49	176.16	1.87	3.33	6.00	5.00	4.006	24.0	0.0	
20.03.2025	70.52	47.88	22.64	180.56	175.13	3.05	176.53	173.24	1.88	3.29	6.00	5.00	3.997	24.0	0.0	
21.03.2025	70.41	47.80	22.61	181.26	175.75	3.09	177.23	173.87	1.91	3.36	6.00	5.00	4.010	24.0	0.0	
22.03.2025	70.41	48.21	22.20	186.95	181.32	3.06	182.82	179.35	1.92	3.47	6.00	5.00	4.057	24.0	0.0	
23.03.2025	70.87	48.40	22.47	186.98	181.27	3.10	182.76	179.24	1.94	3.52	6.00	5.00	4.105	24.0	0.0	
24.03.2025	70.42	49.31	21.11	199.03	192.96	3.10	194.60	190.76	1.99	3.84	6.00	5.00	4.107	24.0	0.0	
25.03.2025	70.47	49.14	21.33	193.76	187.71	3.17	189.44	185.58	2.06	3.86	6.00	5.00	4.039	24.0	0.0	
26.03.2025	70.12	48.94	21.18	192.60	186.60	3.16	188.38	184.47	2.10	3.91	6.00	5.00	3.990	24.0	0.0	
27.03.2025	70.24	49.18	21.06	193.17	187.32	3.07	188.90	185.18	1.99	3.72	6.00	5.00	3.977	24.0	0.0	
28.03.2025	69.91	49.39	20.52	196.60	190.83	2.98	192.26	188.62	1.91	3.64	6.00	5.00	3.945	24.0	0.0	
29.03.2025	69.81	49.43	20.38	198.12	192.38	2.94	193.80	190.16	1.90	3.64	6.00	5.00	3.948	24.0	0.0	
30.03.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.03.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	71.03	48.33	22.70	---	---	3.03	---	---	1.86	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5351.98	5192.07	---	5231.26	5134.63	---	96.63	---	---	118.467	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	23180.10	22410.95	22639.22	22182.82	456.40	584.525	3732.0	526.0
29.03.2025	28532.08	27603.02	27870.48	27317.45	553.03	702.992	4428.0	526.0
Итого:	5351.98	5192.07	5231.26	5134.63	96.63	118.467	696.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____