Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л B SN 1906533	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-400Л B SN 1908887	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2025	57.35	50.45	6.90	402.26	401.22	396.13	396.42	-0.07	396.13	0.68	0.58	2.738	24.0	24.0	0.0	
02.03.2025	56.65	49.88	6.77	402.11	401.15	396.13	396.45	-0.08	396.13	0.66	0.57	2.686	24.0	24.0	0.0	
03.03.2025	57.97	50.90	7.07	402.39	401.37	396.14	396.48	-0.09	396.14	0.68	0.58	2.801	24.0	24.0	0.0	
04.03.2025	58.50	51.30	7.20	402.48	401.41	396.12	396.45	-0.08	396.12	0.66	0.56	2.854	24.0	24.0	0.0	
05.03.2025	59.72	52.16	7.56	402.58	401.43	395.96	396.30	-0.09	395.96	0.64	0.55	2.995	24.0	24.0	0.0	
06.03.2025	59.26	51.92	7.34	402.70	401.59	396.18	396.51	-0.08	396.18	0.67	0.57	2.911	24.0	24.0	0.0	
07.03.2025	59.11	51.87	7.24	402.41	401.29	395.93	396.23	-0.08	395.93	0.67	0.57	2.871	24.0	24.0	0.0	
08.03.2025	59.59	52.19	7.40	402.28	401.15	395.71	396.03	-0.08	395.70	0.67	0.57	2.931	24.0	24.0	0.0	
09.03.2025	60.34	52.71	7.63	402.57	401.36	395.84	396.13	-0.08	395.84	0.67	0.57	3.024	24.0	24.0	0.0	
10.03.2025	57.27	50.48	6.79	404.21	403.16	398.07	398.33	-0.07	398.07	0.68	0.58	2.705	24.0	24.0	0.0	
11.03.2025	55.40	49.12	6.28	413.06	412.17	407.17	407.48	-0.08	407.17	0.68	0.58	2.562	24.0	24.0	0.0	
12.03.2025	50.58	45.40	5.18	412.21	411.59	407.27	407.58	-0.08	407.27	0.68	0.57	2.117	24.0	24.0	0.0	
13.03.2025	49.09	44.20	4.89	412.08	411.54	407.41	407.73	-0.08	407.41	0.67	0.57	1.995	24.0	24.0	0.0	
14.03.2025	48.56	43.75	4.81	411.95	411.43	407.38	407.70	-0.08	407.38	0.68	0.58	1.966	24.0	24.0	0.0	
15.03.2025	46.37	42.08	4.29	411.51	411.10	407.35	407.65	-0.07	407.35	0.68	0.58	1.751	24.0	24.0	0.0	
16.03.2025	48.43	43.68	4.75	411.97	411.48	407.43	407.75	-0.08	407.43	0.68	0.57	1.940	24.0	24.0	0.0	
17.03.2025	48.94	44.11	4.83	411.94	411.41	407.30	407.61	-0.08	407.30	0.69	0.58	1.969	24.0	24.0	0.0	
18.03.2025	54.42	48.33	6.09	412.69	411.85	406.98	407.29	-0.08	406.98	0.68	0.57	2.479	24.0	24.0	0.0	
19.03.2025	57.80	51.04	6.76	413.51	412.44	407.12	407.39	-0.07	407.12	0.67	0.57	2.755	24.0	24.0	0.0	
20.03.2025	53.75	47.92	5.83	412.65	411.83	407.09	407.36	-0.07	407.09	0.68	0.58	2.378	24.0	24.0	0.0	
21.03.2025	54.50	48.37	6.13	412.78	411.89	407.08	407.35	-0.07	407.08	0.68	0.58	2.497	24.0	24.0	0.0	
22.03.2025	54.26	48.23	6.03	412.67	411.80	407.01	407.28	-0.07	407.01	0.68	0.57	2.460	24.0	24.0	0.0	
23.03.2025	52.36	46.75	5.61	412.32	411.54	407.03	407.28	-0.06	407.03	0.68	0.57	2.290	24.0	24.0	0.0	
24.03.2025	48.94	44.10	4.84	411.69	411.17	407.06	407.38	-0.08	407.06	0.68	0.58	1.974	24.0	24.0	0.0	
25.03.2025	48.47	43.80	4.67	411.59	411.09	407.05	407.35	-0.08	407.05	0.68	0.58	1.908	24.0	24.0	0.0	
26.03.2025	47.14	42.76	4.38	411.24	410.82	406.93	407.26	-0.08	406.93	0.68	0.58	1.788	24.0	24.0	0.0	
27.03.2025	46.50	42.25	4.25	411.31	410.91	407.12	407.43	-0.08	407.12	0.68	0.57	1.735	24.0	24.0	0.0	
28.03.2025	45.59	41.60	3.99	410.93	410.59	406.90	407.23	-0.08	406.90	0.68	0.58	1.632	24.0	24.0	0.0	
29.03.2025	46.92	42.62	4.30	411.12	410.73	406.86	407.19	-0.08	406.86	0.68	0.58	1.755	24.0	24.0	0.0	
30.03.2025	46.89	42.65	4.24	411.20	410.84	406.95	407.29	-0.09	406.95	0.68	0.58	1.728	24.0	24.0	0.0	
31.03.2025	43.49	40.03	3.46	410.85	410.60	407.18	407.47	-0.07	407.18	0.68	0.57	1.413	24.0	24.0	0.0	
Средние:	52.71	46.99	5.73	---	---	---	---	-0.08	---	0.68	0.57	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12677.22	12653.96	12511.87	12521.39	---	12511.87	---	---	71.608	744.0	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
28.02.2025	384556.43	381802.52	378878.77	377648.05	376880.46	3098.506	48776.2
31.03.2025	397233.65	394456.48	391390.64	390169.45	389392.33	3170.115	49520.2
Итого:	12677.22	12653.96	12511.87	12521.39	12511.87	71.608	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л B SN 1906533	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-400Л B SN 1908887	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2025	64.56	59.05	5.51	70.50	62.96	69.16	61.94	7.22	0.53	0.42	0.771	24.0	24.0	0.0	
02.03.2025	65.04	59.47	5.57	71.73	62.34	70.35	61.32	9.03	0.53	0.42	0.884	24.0	24.0	0.0	
03.03.2025	64.90	59.27	5.63	69.38	63.21	68.05	62.18	5.87	0.54	0.43	0.702	24.0	24.0	0.0	
04.03.2025	64.70	59.08	5.62	69.33	62.99	68.00	61.97	6.04	0.53	0.43	0.709	24.0	24.0	0.0	
05.03.2025	64.93	59.29	5.64	69.20	62.97	67.87	61.94	5.93	0.53	0.42	0.705	24.0	24.0	0.0	
06.03.2025	64.77	59.22	5.55	69.37	63.63	68.04	62.60	5.44	0.54	0.43	0.673	24.0	24.0	0.0	*
07.03.2025	64.78	59.24	5.54	70.04	62.91	68.70	61.89	6.81	0.54	0.43	0.751	24.0	24.0	0.0	
08.03.2025	64.80	59.24	5.56	69.35	62.83	68.02	61.80	6.22	0.54	0.43	0.717	24.0	24.0	0.0	
09.03.2025	64.81	59.17	5.64	69.44	62.57	68.11	61.56	6.55	0.53	0.42	0.740	24.0	24.0	0.0	
10.03.2025	64.64	59.08	5.56	69.58	62.59	68.25	61.58	6.67	0.54	0.43	0.741	24.0	24.0	0.0	
11.03.2025	64.24	58.68	5.56	68.77	62.59	67.47	61.59	5.89	0.54	0.43	0.691	24.0	24.0	0.0	
12.03.2025	62.75	57.42	5.33	68.73	62.51	67.49	61.55	5.94	0.54	0.43	0.669	24.0	24.0	0.0	
13.03.2025	62.25	57.02	5.23	69.08	62.34	67.85	61.39	6.45	0.54	0.42	0.689	24.0	24.0	0.0	
14.03.2025	64.62	59.00	5.62	68.99	62.52	67.67	61.51	6.16	0.54	0.43	0.713	24.0	24.0	0.0	
15.03.2025	62.87	57.53	5.34	69.13	62.32	67.88	61.36	6.52	0.53	0.42	0.707	24.0	24.0	0.0	
16.03.2025	64.15	58.66	5.49	71.35	61.58	70.01	60.59	9.42	0.53	0.42	0.882	24.0	24.0	0.0	
17.03.2025	63.89	58.41	5.48	68.76	62.66	67.47	61.66	5.77	0.53	0.42	0.679	24.0	23.8	0.2	*
18.03.2025	65.56	60.09	5.47	72.80	66.56	71.38	65.45	5.88	0.54	0.42	0.712	24.0	23.9	0.1	*
19.03.2025	64.47	59.00	5.47	69.49	63.83	68.17	62.80	5.37	0.55	0.43	0.664	24.0	24.0	0.0	
20.03.2025	64.34	58.85	5.49	69.70	62.81	68.38	61.80	6.58	0.55	0.44	0.730	24.0	24.0	0.0	
21.03.2025	65.44	59.73	5.71	69.11	62.92	67.76	61.88	5.88	0.54	0.43	0.708	24.0	24.0	0.0	
22.03.2025	64.80	59.17	5.63	68.86	62.68	67.54	61.67	5.88	0.54	0.43	0.700	24.0	24.0	0.0	
23.03.2025	64.39	58.79	5.60	70.38	62.01	69.04	61.02	8.03	0.54	0.42	0.816	24.0	24.0	0.0	
24.03.2025	64.23	58.65	5.58	68.12	62.40	66.84	61.40	5.44	0.55	0.43	0.663	24.0	24.0	0.0	
25.03.2025	63.44	58.03	5.41	68.43	62.21	67.17	61.24	5.93	0.54	0.43	0.676	24.0	24.0	0.0	
26.03.2025	62.16	56.91	5.25	68.43	62.01	67.21	61.07	6.11	0.54	0.43	0.669	24.0	23.8	0.2	*
27.03.2025	63.06	57.67	5.39	68.52	61.90	67.27	60.94	6.33	0.54	0.43	0.696	24.0	24.0	0.0	
28.03.2025	62.50	57.25	5.25	68.96	61.68	67.73	60.74	6.99	0.55	0.43	0.717	24.0	24.0	0.0	
29.03.2025	58.90	54.13	4.77	68.91	61.37	67.81	60.53	7.28	0.54	0.42	0.676	24.0	24.0	0.0	
30.03.2025	58.57	53.87	4.70	70.71	60.86	69.59	60.03	9.56	0.53	0.42	0.791	24.0	24.0	0.0	
31.03.2025	61.76	56.65	5.11	68.68	61.64	67.47	60.71	6.76	0.54	0.43	0.692	24.0	24.0	0.0	
Средние:	63.75	58.31	5.44	---	---	---	---	---	0.54	0.43	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2153.78	1940.38	2113.74	1909.67	203.93	---	---	22.332	744.0	743.4	0.6	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
28.02.2025	113064.94	99612.32	111083.86	98154.21	12901.54	1294.059	48776.2
31.03.2025	115218.72	101552.70	113197.60	100063.88	13105.47	1316.391	49520.2
Итого:	2153.78	1940.38	2113.74	1909.67	203.93	22.332	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации