Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.29	46.06	11.23	280.32	279.68	0.23	276.08	276.88	-0.29	-0.80	7.00	7.00	3.095	24.0	0.0	
02.03.2025	56.58	45.61	10.97	280.22	279.63	0.21	276.07	276.90	-0.30	-0.83	7.00	7.00	3.022	24.0	0.0	
03.03.2025	57.89	46.62	11.27	279.54	278.74	0.29	275.24	275.87	-0.23	-0.63	7.00	7.00	3.098	24.0	0.0	
04.03.2025	58.42	47.08	11.34	279.23	278.38	0.30	274.84	275.50	-0.24	-0.66	7.00	7.00	3.113	24.0	0.0	
05.03.2025	59.64	47.69	11.95	279.90	278.90	0.36	275.34	275.92	-0.21	-0.58	7.00	7.00	3.287	24.0	0.0	
06.03.2025	59.18	47.39	11.79	280.57	279.83	0.26	276.03	276.88	-0.31	-0.85	7.00	7.00	3.250	24.0	0.0	
07.03.2025	59.03	47.38	11.65	280.58	279.88	0.25	276.09	276.93	-0.30	-0.84	7.00	7.00	3.210	24.0	0.0	
08.03.2025	59.51	47.57	11.94	280.66	279.93	0.26	276.08	276.98	-0.33	-0.90	7.00	7.00	3.288	24.0	0.0	
09.03.2025	60.27	48.07	12.20	280.72	279.96	0.27	276.08	276.93	-0.31	-0.85	7.00	7.00	3.363	24.0	0.0	
10.03.2025	57.20	46.25	10.95	281.98	281.40	0.21	277.76	278.59	-0.30	-0.83	7.00	7.00	3.034	24.0	0.0	
11.03.2025	55.34	45.24	10.10	290.05	289.62	0.15	285.90	286.84	-0.33	-0.94	7.00	7.00	2.884	24.0	0.0	
12.03.2025	50.53	42.15	8.38	289.45	289.32	0.04	286.01	286.85	-0.29	-0.84	7.00	7.00	2.396	24.0	0.0	
13.03.2025	49.04	41.18	7.86	289.37	289.31	0.02	286.15	287.05	-0.31	-0.90	7.00	7.00	2.247	24.0	0.0	
14.03.2025	48.51	40.78	7.73	289.31	289.29	0.01	286.12	287.06	-0.33	-0.94	7.00	7.00	2.207	24.0	0.0	
15.03.2025	46.32	39.39	6.93	289.02	289.11	-0.03	286.15	287.03	-0.31	-0.88	7.00	7.00	1.979	24.0	0.0	
16.03.2025	48.37	40.68	7.69	289.33	289.33	0.00	286.18	287.11	-0.32	-0.93	7.00	7.00	2.195	24.0	0.0	
17.03.2025	48.87	41.07	7.80	289.30	289.29	0.00	286.08	287.01	-0.32	-0.93	7.00	7.00	2.229	24.0	0.0	
18.03.2025	54.34	44.50	9.84	289.81	289.48	0.11	285.84	286.79	-0.33	-0.95	7.00	7.00	2.807	24.0	0.0	
19.03.2025	57.72	46.81	10.91	290.37	289.85	0.18	285.93	286.88	-0.33	-0.95	7.00	7.00	3.113	24.0	0.0	
20.03.2025	53.69	44.33	9.36	289.72	289.48	0.08	285.86	286.83	-0.34	-0.97	7.00	7.00	2.670	24.0	0.0	
21.03.2025	54.42	44.56	9.86	289.84	289.53	0.11	285.87	286.84	-0.34	-0.97	7.00	7.00	2.816	24.0	0.0	
22.03.2025	54.19	44.43	9.76	289.71	289.45	0.09	285.73	286.79	-0.37	-1.06	7.00	7.00	2.783	24.0	0.0	
23.03.2025	52.31	43.21	9.10	289.48	289.31	0.06	285.80	286.79	-0.35	-0.99	7.00	7.00	2.597	24.0	0.0	
24.03.2025	48.88	40.99	7.89	289.00	289.03	-0.01	285.77	286.76	-0.35	-0.99	7.00	7.00	2.249	24.0	0.0	
25.03.2025	48.41	40.82	7.59	288.90	288.97	-0.02	285.73	286.70	-0.34	-0.97	7.00	7.00	2.164	24.0	0.0	
26.03.2025	47.09	40.00	7.09	288.72	288.88	-0.06	285.73	286.74	-0.35	-1.01	7.00	7.00	2.021	24.0	0.0	
27.03.2025	46.45	39.59	6.86	288.67	288.84	-0.06	285.76	286.71	-0.33	-0.95	7.00	7.00	1.957	24.0	0.0	
28.03.2025	45.54	39.05	6.49	288.54	288.79	-0.09	285.72	286.68	-0.34	-0.96	7.00	7.00	1.851	24.0	0.0	
29.03.2025	46.86	39.85	7.01	288.67	288.84	-0.06	285.72	286.69	-0.34	-0.97	7.00	7.00	2.000	24.0	0.0	
30.03.2025	46.84	39.97	6.87	288.72	288.92	-0.07	285.75	286.80	-0.37	-1.05	7.00	7.00	1.957	24.0	0.0	
31.03.2025	43.45	37.77	5.68	288.61	288.97	-0.12	286.08	287.05	-0.34	-0.97	7.00	7.00	1.620	24.0	0.0	
Средние:	52.65	43.42	9.23	---	---	0.10	---	---	-0.32	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8878.31	8869.94	---	8763.49	8791.38	---	-27.89	---	---	80.502	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	97965.83	97730.81	96622.13	96888.23	-266.10	1052.057	13460.0	832.0
31.03.2025	106844.14	106600.75	105385.62	105679.61	-293.99	1132.559	14204.0	832.0
Итого:	8878.31	8869.94	8763.49	8791.38	-27.89	80.502	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	61.36	53.48	43.24	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
02.03.2025	61.85	53.92	42.99	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
03.03.2025	61.70	52.78	43.39	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
04.03.2025	61.53	52.28	43.34	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
05.03.2025	61.73	52.13	43.38	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
06.03.2025	61.46	50.46	39.82	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
07.03.2025	61.87	54.04	45.08	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
08.03.2025	61.85	53.94	44.86	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
09.03.2025	61.86	53.23	44.58	7.00	7.00	14748.36	14748.36	0.0	24.0	*
10.03.2025	61.68	52.54	44.69	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.03.2025	61.32	53.38	44.60	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.03.2025	59.95	52.40	44.35	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.03.2025	59.48	52.33	44.02	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.03.2025	61.67	52.27	44.09	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.03.2025	60.02	52.32	43.91	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.03.2025	61.23	53.71	43.55	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.03.2025	60.93	51.70	43.03	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.03.2025	62.52	53.39	44.84	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
19.03.2025	61.48	50.38	41.91	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
20.03.2025	61.34	49.34	41.28	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
21.03.2025	62.30	50.04	41.29	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
22.03.2025	61.70	49.93	41.24	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
23.03.2025	61.27	50.75	40.99	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.03.2025	61.17	49.48	41.15	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.03.2025	60.50	49.56	41.09	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.03.2025	59.35	50.00	40.52	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.03.2025	60.19	49.21	40.78	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
28.03.2025	59.71	48.75	40.81	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
29.03.2025	56.37	51.11	40.50	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
30.03.2025	56.04	50.41	40.44	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
31.03.2025	58.98	49.09	40.80	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	60.79	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	1598.35	1320.53	---	---	932735.29	932735.28	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	25550.08	21367.54	0.00	0.00	0.00	-644245.094	-644245.094	0.0	14292.0
31.03.2025	27148.43	22688.07	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15036.0
Итого:	1598.35	1320.53	0.00	0.00	0.00	644245.094	644245.094	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____