Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	56.21	42.67	13.54	195.32	192.96	1.22	192.41	191.28	0.59	1.13	0.90	0.50	2.601	24.0	0.0	
02.03.2025	55.33	42.25	13.08	195.28	192.97	1.19	192.46	191.29	0.61	1.17	0.90	0.50	2.514	24.0	0.0	
03.03.2025	56.08	42.67	13.41	195.57	193.19	1.22	192.69	191.51	0.61	1.18	0.90	0.50	2.582	24.0	0.0	
04.03.2025	57.29	43.28	14.01	195.81	193.43	1.22	192.77	191.74	0.54	1.03	0.90	0.50	2.698	24.0	0.0	
05.03.2025	58.94	44.18	14.76	195.94	193.40	1.30	192.75	191.55	0.62	1.20	0.90	0.50	2.843	24.0	0.0	
06.03.2025	57.41	43.49	13.92	196.02	193.47	1.31	193.03	191.72	0.68	1.31	0.90	0.50	2.684	24.0	0.0	
07.03.2025	57.12	43.41	13.71	195.95	193.46	1.28	192.95	191.71	0.64	1.24	0.90	0.50	2.641	24.0	0.0	
08.03.2025	58.50	44.05	14.45	195.94	193.40	1.30	192.83	191.56	0.66	1.27	0.90	0.50	2.783	24.0	0.0	
09.03.2025	59.19	44.40	14.79	195.94	193.33	1.34	192.72	191.44	0.67	1.28	0.90	0.50	2.846	24.0	0.0	
10.03.2025	55.65	42.67	12.98	195.86	193.46	1.23	192.97	191.75	0.63	1.22	0.90	0.50	2.503	24.0	0.0	
11.03.2025	53.91	41.59	12.32	195.87	193.52	1.21	193.18	191.88	0.68	1.30	0.90	0.50	2.377	24.0	0.0	
12.03.2025	50.05	39.43	10.62	195.78	193.63	1.10	193.46	192.15	0.68	1.31	0.90	0.50	2.049	24.0	0.0	
13.03.2025	49.06	38.94	10.12	195.43	193.37	1.06	193.19	191.93	0.65	1.26	0.90	0.50	1.950	24.0	0.0	
14.03.2025	47.06	37.94	9.12	193.92	191.67	1.17	191.87	190.30	0.82	1.57	0.90	0.50	1.749	24.0	0.0	
15.03.2025	45.48	36.98	8.50	194.23	191.68	1.32	192.30	190.40	0.99	1.90	0.90	0.50	1.633	24.0	0.0	
16.03.2025	50.05	39.43	10.62	195.77	193.77	1.03	193.45	192.32	0.59	1.13	0.90	0.50	2.050	24.0	0.0	
17.03.2025	49.68	39.54	10.14	195.30	193.34	1.01	193.00	191.90	0.57	1.10	0.90	0.50	1.953	24.0	0.0	
18.03.2025	53.55	41.56	11.99	194.66	192.45	1.14	192.02	190.82	0.63	1.20	0.90	0.50	2.299	24.0	0.0	
19.03.2025	55.68	42.74	12.94	195.72	193.52	1.13	192.89	191.84	0.55	1.05	0.90	0.50	2.495	24.0	0.0	
20.03.2025	53.21	41.38	11.83	195.70	193.60	1.08	193.06	191.94	0.58	1.12	0.90	0.50	2.280	24.0	0.0	
21.03.2025	53.55	41.54	12.01	195.72	193.60	1.09	193.04	191.93	0.58	1.11	0.90	0.50	2.314	24.0	0.0	
22.03.2025	52.74	41.08	11.66	195.66	193.58	1.07	193.07	191.95	0.58	1.12	0.90	0.50	2.247	24.0	0.0	
23.03.2025	50.90	40.05	10.85	195.66	193.66	1.03	193.23	192.14	0.57	1.09	0.90	0.50	2.094	24.0	0.0	
24.03.2025	48.11	38.55	9.56	195.65	193.78	0.96	193.48	192.34	0.59	1.14	0.90	0.50	1.846	24.0	0.0	
25.03.2025	47.33	38.11	9.22	195.65	193.78	0.96	193.55	192.39	0.60	1.16	0.90	0.50	1.779	24.0	0.0	
26.03.2025	46.21	37.49	8.72	195.57	193.78	0.92	193.56	192.43	0.59	1.13	0.90	0.50	1.685	24.0	0.0	
27.03.2025	45.58	37.16	8.42	195.59	193.86	0.89	193.67	192.57	0.57	1.10	0.90	0.50	1.630	24.0	0.0	
28.03.2025	44.59	36.62	7.97	195.57	193.86	0.88	193.69	192.66	0.53	1.03	0.90	0.50	1.543	24.0	0.0	
29.03.2025	45.80	37.21	8.59	195.59	193.87	0.88	193.61	192.60	0.52	1.01	0.90	0.50	1.660	24.0	0.0	
30.03.2025	45.85	37.33	8.52	195.57	193.87	0.87	193.55	192.54	0.52	1.01	0.90	0.50	1.647	24.0	0.0	
31.03.2025	42.82	35.75	7.07	195.55	193.95	0.82	193.85	192.75	0.57	1.10	0.90	0.50	1.368	24.0	0.0	
Средние:	51.71	40.44	11.27	---	---	1.10	---	---	0.62	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6061.79	5995.21	---	5984.30	5947.33	---	36.97	---	---	67.343	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	135085.35	137720.64	133211.47	136536.64	-3325.17	1544.429	22181.0	34.0
31.03.2025	141147.14	143715.85	139195.77	142483.97	-3288.20	1611.772	22925.0	34.0
Итого:	6061.79	5995.21	5984.30	5947.33	36.97	67.343	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	54.27	44.03	10.24	22.42	11.77	22.11	11.71	10.40	0.60	7.00	0.631	0.408	24.0	0.0	
02.03.2025	55.26	43.63	11.63	23.13	11.10	22.79	11.10	11.69	0.60	7.00	0.714	0.458	24.0	0.0	
03.03.2025	55.41	43.87	11.54	20.03	10.32	19.73	10.26	9.47	0.60	7.00	0.595	0.370	24.0	0.0	
04.03.2025	54.66	42.86	11.80	18.57	9.71	18.31	9.66	8.65	0.60	7.00	0.540	0.319	24.0	0.0	
05.03.2025	54.49	41.47	13.02	17.84	8.92	17.58	8.92	8.66	0.60	7.00	0.543	0.315	24.0	0.0	
06.03.2025	53.96	40.77	13.19	18.25	8.22	17.98	8.22	9.76	0.60	7.00	0.584	0.335	24.0	0.0	
07.03.2025	54.44	41.65	12.79	17.48	8.62	17.25	8.62	8.63	0.60	7.00	0.537	0.310	24.0	0.0	
08.03.2025	54.97	45.66	9.31	17.98	10.77	17.41	10.64	6.77	0.60	7.00	0.437	0.278	21.0	3.0	*
09.03.2025	54.26	45.38	8.88	25.82	13.87	25.44	13.67	11.77	0.60	7.00	0.698	0.485	24.0	0.0	
10.03.2025	54.58	46.09	8.49	24.63	16.17	24.28	15.93	8.35	0.60	7.00	0.549	0.346	24.0	0.0	
11.03.2025	54.69	46.57	8.12	27.53	16.59	27.14	16.35	10.79	0.60	7.00	0.666	0.455	24.0	0.0	
12.03.2025	53.89	45.50	8.39	26.28	16.64	25.91	16.40	9.51	0.60	7.00	0.600	0.392	24.0	0.0	
13.03.2025	53.98	45.59	8.39	26.45	16.62	26.08	16.38	9.70	0.60	7.00	0.608	0.402	24.0	0.0	
14.03.2025	54.41	45.76	8.65	26.03	16.52	25.64	16.28	9.36	0.60	7.00	0.600	0.392	24.0	0.0	
15.03.2025	53.81	45.24	8.57	26.72	16.58	26.35	16.34	10.01	0.60	7.00	0.628	0.415	24.0	0.0	
16.03.2025	55.25	46.46	8.79	29.74	16.38	29.30	16.14	13.16	0.60	7.00	0.801	0.565	24.0	0.0	
17.03.2025	54.70	46.07	8.63	25.85	16.50	25.50	16.26	9.24	0.60	7.00	0.598	0.390	24.0	0.0	
18.03.2025	58.24	48.20	10.04	25.52	15.98	25.11	15.75	9.36	0.60	7.00	0.654	0.420	24.0	0.0	
19.03.2025	56.52	47.61	8.91	25.60	16.58	25.19	16.34	8.85	0.60	7.00	0.597	0.385	24.0	0.0	
20.03.2025	54.84	46.32	8.52	25.84	16.53	25.46	16.29	9.17	0.60	7.00	0.595	0.387	24.0	0.0	
21.03.2025	56.12	47.11	9.01	25.50	16.54	25.13	16.30	8.83	0.60	7.00	0.596	0.379	24.0	0.0	
22.03.2025	55.67	46.69	8.98	26.90	16.58	26.51	16.34	10.17	0.60	7.00	0.660	0.436	24.0	0.0	
23.03.2025	54.96	46.34	8.62	28.52	16.42	28.11	16.18	11.93	0.60	7.00	0.731	0.504	24.0	0.0	
24.03.2025	53.39	45.06	8.33	26.09	16.48	25.74	16.24	9.50	0.60	7.00	0.592	0.391	24.0	0.0	
25.03.2025	52.43	44.54	7.89	26.10	16.46	25.78	16.22	9.56	0.60	7.00	0.579	0.387	24.0	0.0	
26.03.2025	52.11	44.40	7.71	27.75	16.36	27.40	16.12	11.28	0.60	7.00	0.653	0.451	24.0	0.0	
27.03.2025	52.91	44.90	8.01	26.16	16.43	25.81	16.19	9.62	0.60	7.00	0.585	0.392	24.0	0.0	
28.03.2025	53.00	44.83	8.17	24.72	16.55	24.42	16.31	8.11	0.60	7.00	0.519	0.327	24.0	0.0	
29.03.2025	52.95	44.89	8.06	27.18	16.57	26.81	16.33	10.48	0.60	7.00	0.631	0.426	24.0	0.0	
30.03.2025	53.23	45.04	8.19	28.85	16.41	28.47	16.17	12.30	0.60	7.00	0.722	0.509	24.0	0.0	
31.03.2025	53.71	45.63	8.08	25.79	16.46	25.42	16.22	9.20	0.60	7.00	0.577	0.383	24.0	0.0	
Средние:	54.42	45.10	9.32	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	765.27	455.65	754.16	449.88	304.28	---	---	19.020	12.412	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	20713.75	12212.24	20338.63	12096.70	8241.93	458.422	314.050	21133.0	1082.0
31.03.2025	21479.02	12667.89	21092.79	12546.58	8546.21	477.442	326.462	21874.0	1085.0
Итого:	765.27	455.65	754.16	449.88	304.28	19.020	12.412	741.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____