Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2025	57.01	46.23	10.78	411.49	408.42	405.32	404.40	0.23	0.91	5.48	5.19	4.372	24.0	0.0	0.00	
02.03.2025	56.96	46.19	10.77	411.48	408.33	405.33	404.32	0.25	1.01	5.54	5.25	4.366	24.0	0.0	0.00	
03.03.2025	57.28	46.41	10.87	411.43	408.28	405.19	404.25	0.23	0.95	5.53	5.24	4.406	24.0	0.0	0.00	
04.03.2025	58.40	47.19	11.21	411.45	408.35	405.00	404.15	0.21	0.85	5.51	5.22	4.542	24.0	0.0	0.00	
05.03.2025	60.35	48.42	11.94	411.60	408.36	404.73	403.95	0.19	0.78	5.55	5.26	4.833	24.0	0.0	0.00	
06.03.2025	58.56	47.42	11.14	411.24	408.12	404.75	403.91	0.21	0.84	5.51	5.22	4.508	24.0	0.0	0.00	
07.03.2025	58.68	47.55	11.14	411.23	408.21	404.72	403.95	0.19	0.77	5.49	5.20	4.509	24.0	0.0	0.00	
08.03.2025	59.62	48.10	11.51	411.31	408.17	404.62	403.81	0.20	0.81	5.48	5.19	4.660	24.0	0.0	0.00	
09.03.2025	60.21	48.37	11.84	411.46	408.05	404.65	403.64	0.25	1.01	5.52	5.23	4.791	24.0	0.0	0.00	
10.03.2025	56.76	46.41	10.36	411.02	407.95	404.92	403.90	0.25	1.01	5.51	5.22	4.194	24.0	0.0	0.00	
11.03.2025	54.74	44.98	9.76	410.81	407.75	405.10	403.97	0.28	1.14	5.46	5.17	3.955	24.0	0.0	0.00	
12.03.2025	51.33	42.67	8.66	410.61	407.84	405.60	404.44	0.29	1.16	5.47	5.17	3.512	24.0	0.0	0.00	
13.03.2025	50.05	41.82	8.23	410.38	407.77	405.61	404.52	0.27	1.09	5.46	5.16	3.337	24.0	0.0	0.00	
14.03.2025	48.29	40.66	7.63	409.80	407.22	405.42	404.18	0.30	1.23	5.40	5.11	3.095	24.0	0.0	0.00	
15.03.2025	46.75	39.69	7.06	409.62	407.11	405.51	404.22	0.32	1.29	5.40	5.11	2.863	24.0	0.0	0.00	
16.03.2025	50.94	42.45	8.49	410.25	407.53	405.33	404.18	0.28	1.14	5.54	5.24	3.442	24.0	0.0	0.00	
17.03.2025	51.23	42.81	8.42	410.20	407.51	405.25	404.12	0.28	1.12	5.53	5.24	3.413	24.0	0.0	0.00	
18.03.2025	54.91	45.17	9.74	410.34	407.54	404.61	403.72	0.22	0.89	5.47	5.18	3.941	24.0	0.0	0.00	
19.03.2025	57.03	46.65	10.38	410.61	407.61	404.45	403.53	0.23	0.91	5.47	5.17	4.198	24.0	0.0	0.00	
20.03.2025	54.26	44.87	9.39	410.43	407.72	404.85	403.96	0.22	0.90	5.42	5.13	3.803	24.0	0.0	0.00	
21.03.2025	55.26	45.41	9.85	410.49	407.66	404.70	403.79	0.22	0.90	5.43	5.14	3.986	24.0	0.0	0.00	
22.03.2025	52.96	43.27	9.69	265.73	262.38	261.83	259.65	0.84	2.18	5.04	4.89	2.537	20.0	4.0	0.00	*
23.03.2025	52.00	43.15	8.85	410.61	402.82	405.48	399.40	1.51	6.08	5.25	4.95	3.590	24.0	0.0	0.00	
24.03.2025	49.48	41.54	7.94	410.13	402.02	405.48	398.89	1.64	6.59	5.32	5.03	3.221	24.0	0.0	0.00	
25.03.2025	48.37	40.88	7.49	409.75	401.80	405.32	398.80	1.62	6.52	5.38	5.09	3.035	24.0	0.0	0.00	
26.03.2025	47.28	40.13	7.15	408.83	401.12	404.64	398.22	1.60	6.42	5.37	5.08	2.891	24.0	0.0	0.00	
27.03.2025	45.67	38.59	7.07	408.25	400.28	320.46	315.20	1.66	5.26	5.29	5.01	2.266	19.0	5.0	0.00	*
28.03.2025	45.60	39.11	6.49	407.65	400.30	403.75	397.57	1.54	6.18	5.18	4.89	2.621	24.0	0.0	0.00	
29.03.2025	46.69	39.80	6.88	407.74	400.35	403.63	397.49	1.53	6.14	5.27	4.99	2.778	24.0	0.0	0.00	
30.03.2025	46.85	40.03	6.83	407.72	400.82	403.63	397.94	1.42	5.69	5.21	4.92	2.755	24.0	0.0	0.00	
31.03.2025	43.94	38.17	5.77	406.38	399.78	402.79	397.20	1.40	5.59	5.18	4.89	2.324	24.0	0.0	0.00	
Средние:	52.82	43.68	9.14	---	---	---	---	0.64	---	5.41	5.12	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12570.03	12437.13	12322.66	12245.29	---	77.37	---	---	112.743	735.0	9.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2025	257141.70	254046.14	251049.75	249279.40	1770.35	2573.831	0.000	0.000	21836.0	204.0
31.03.2025	269711.73	266483.27	263372.41	261524.69	1847.72	2686.574	0.000	0.000	22571.0	213.0
Итого:	12570.03	12437.13	12322.66	12245.29	77.37	112.743	0.000	0.000	735.0	9.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____