Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.00	47.71	9.29	464.33	462.50	0.39	457.39	457.54	-0.03	-0.15	6.50	5.00	4.257	24.0	0.0	
02.03.2025	57.05	47.77	9.28	464.20	462.36	0.40	457.24	457.38	-0.03	-0.14	6.50	5.00	4.246	24.0	0.0	
03.03.2025	57.44	48.10	9.34	464.17	462.32	0.40	457.13	457.28	-0.03	-0.15	6.50	5.00	4.277	24.0	0.0	
04.03.2025	58.50	48.85	9.65	464.33	462.37	0.42	457.03	457.16	-0.03	-0.13	6.50	5.00	4.417	24.0	0.0	
05.03.2025	60.44	50.20	10.24	464.62	462.47	0.46	456.83	456.97	-0.03	-0.14	6.50	5.00	4.680	24.0	0.0	
06.03.2025	58.66	49.06	9.60	464.13	462.16	0.43	456.81	456.91	-0.02	-0.10	6.50	5.00	4.395	24.0	0.0	
07.03.2025	58.62	49.05	9.57	464.18	462.20	0.43	456.82	456.99	-0.04	-0.17	6.50	5.00	4.380	24.0	0.0	
08.03.2025	59.77	49.79	9.98	464.30	462.19	0.46	456.71	456.79	-0.02	-0.08	6.50	5.00	4.563	24.0	0.0	
09.03.2025	60.30	50.12	10.18	464.34	462.15	0.47	456.61	456.72	-0.02	-0.11	6.50	5.00	4.657	24.0	0.0	
10.03.2025	56.68	47.75	8.93	463.49	461.67	0.39	456.62	456.72	-0.02	-0.10	6.50	5.00	4.089	24.0	0.0	
11.03.2025	54.66	46.29	8.37	463.18	461.54	0.35	456.79	456.87	-0.02	-0.08	6.50	5.00	3.826	24.0	0.0	
12.03.2025	51.31	43.94	7.37	462.58	461.25	0.29	456.89	457.05	-0.04	-0.16	6.50	5.00	3.374	24.0	0.0	
13.03.2025	50.04	43.04	7.00	462.30	461.07	0.27	456.91	457.02	-0.02	-0.11	6.50	5.00	3.207	24.0	0.0	
14.03.2025	48.25	41.78	6.47	461.77	460.66	0.24	456.72	456.82	-0.02	-0.10	6.50	5.00	2.962	24.0	0.0	
15.03.2025	46.67	40.71	5.96	461.18	460.19	0.21	456.45	456.59	-0.03	-0.14	6.50	5.00	2.729	24.0	0.0	
16.03.2025	51.10	43.79	7.31	462.12	460.77	0.29	456.49	456.56	-0.02	-0.07	6.50	5.00	3.346	24.0	0.0	
17.03.2025	51.31	44.10	7.21	462.14	460.79	0.29	456.45	456.55	-0.02	-0.10	6.50	5.00	3.301	24.0	0.0	
18.03.2025	55.13	46.72	8.41	462.83	461.15	0.36	456.30	456.41	-0.02	-0.11	6.50	5.00	3.845	24.0	0.0	
19.03.2025	57.11	48.14	8.97	463.16	461.30	0.40	456.19	456.26	-0.02	-0.07	6.50	5.00	4.100	24.0	0.0	
20.03.2025	54.18	46.14	8.04	462.69	461.11	0.34	456.38	456.48	-0.02	-0.10	6.50	5.00	3.673	24.0	0.0	
21.03.2025	55.36	46.86	8.50	462.91	461.19	0.37	456.34	456.42	-0.02	-0.08	6.50	5.00	3.885	24.0	0.0	
22.03.2025	52.02	44.77	7.25	307.93	298.25	3.19	304.02	295.44	2.86	8.58	6.50	5.00	2.413	24.0	0.0	*
23.03.2025	51.92	44.37	7.55	461.35	459.85	0.33	455.56	455.56	0.00	0.00	6.50	5.00	3.444	24.0	0.0	
24.03.2025	49.50	42.71	6.79	460.38	458.97	0.31	455.12	455.02	0.02	0.10	6.50	5.00	3.098	24.0	0.0	
25.03.2025	48.36	41.97	6.39	459.72	458.41	0.29	454.71	454.59	0.03	0.12	6.50	5.00	2.916	24.0	0.0	
26.03.2025	47.31	41.23	6.08	458.72	457.44	0.28	453.93	453.76	0.04	0.17	6.50	5.00	2.767	24.0	0.0	
27.03.2025	42.14	37.35	4.79	457.72	456.71	0.22	453.77	453.63	0.03	0.14	6.50	5.00	2.179	24.0	0.0	
28.03.2025	45.59	39.98	5.61	457.53	456.30	0.27	453.08	452.85	0.05	0.23	6.50	5.00	2.549	24.0	0.0	
29.03.2025	46.78	40.84	5.94	457.67	456.33	0.29	452.98	452.71	0.06	0.27	6.50	5.00	2.699	24.0	0.0	
30.03.2025	46.82	40.99	5.83	457.77	456.46	0.29	453.05	452.85	0.04	0.20	6.50	5.00	2.649	24.0	0.0	
31.03.2025	43.76	38.88	4.88	456.25	455.12	0.25	452.15	451.89	0.06	0.26	6.50	5.00	2.218	24.0	0.0	
Средние:	52.70	44.94	7.77	---	---	0.43	---	---	0.09	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14163.99	14107.25	---	13979.47	13971.79	---	7.68	---	---	109.141	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	72946.87	45994.23	49444.44	45478.83	3965.61	479.246	2603.0	1153.0
31.03.2025	87110.86	60101.48	63423.91	59450.62	3973.29	588.387	3347.0	1153.0
Итого:	14163.99	14107.25	13979.47	13971.79	7.68	109.141	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
04.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
10.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.03.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
19.03.2025	44.39	45.03	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	7.00	0.000	0.000	1.0	23.0	*
20.03.2025	---	---	---	0.00	0.24	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
21.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
22.03.2025	---	---	---	0.00	0.16	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
23.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.03.2025	---	---	---	0.00	0.08	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
28.03.2025	---	---	---	0.00	0.08	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
29.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
30.03.2025	---	---	---	0.00	0.08	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
31.03.2025	---	---	---	0.00	0.04	---	---	---	6.20	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	44.39	45.03	-0.64	---	---	---	---	---	6.20	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	0.000	1.0	743.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	0.00	772.08	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	2.0	3754.0
31.03.2025	0.00	773.00	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	4497.0
Итого:	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	1.0	743.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____