Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.52	42.29	24.23	87.61	86.57	1.19	85.86	85.82	0.05	0.04	7.00	7.00	2.076	24.0	0.0	
02.03.2025	65.86	41.18	24.68	80.60	79.71	1.11	79.03	79.04	-0.01	-0.01	7.00	7.00	1.949	24.0	0.0	
03.03.2025	66.03	41.39	24.64	80.79	79.89	1.12	79.20	79.24	-0.05	-0.04	7.00	7.00	1.950	24.0	0.0	
04.03.2025	66.05	42.70	23.35	92.78	91.70	1.17	90.96	90.92	0.04	0.04	7.00	7.00	2.123	24.0	0.0	
05.03.2025	67.31	44.35	22.96	102.42	101.25	1.15	100.33	100.32	0.01	0.01	7.00	7.00	2.300	24.0	0.0	
06.03.2025	66.84	41.22	25.62	79.87	78.99	1.11	78.26	78.37	-0.14	-0.11	7.00	7.00	1.999	24.0	0.0	
07.03.2025	66.41	40.51	25.90	72.99	72.21	1.07	71.52	71.66	-0.20	-0.14	7.00	7.00	1.851	24.0	0.0	
08.03.2025	66.73	42.30	24.43	86.53	85.57	1.12	84.79	84.86	-0.08	-0.07	7.00	7.00	2.070	24.0	0.0	
09.03.2025	67.33	43.81	23.52	96.60	95.46	1.19	94.62	94.59	0.03	0.03	7.00	7.00	2.222	24.0	0.0	
10.03.2025	66.37	40.11	26.26	71.08	70.35	1.03	69.68	69.82	-0.20	-0.14	7.00	7.00	1.828	24.0	0.0	
11.03.2025	66.16	39.95	26.21	67.05	66.38	1.00	65.72	65.87	-0.23	-0.15	7.00	7.00	1.718	24.0	0.0	
12.03.2025	63.55	37.99	25.56	61.78	61.28	0.81	60.67	60.89	-0.36	-0.22	7.00	7.00	1.549	24.0	0.0	
13.03.2025	65.58	36.94	28.64	51.15	50.78	0.73	50.17	50.49	-0.64	-0.32	7.00	7.00	1.434	24.0	0.0	
14.03.2025	65.78	39.82	25.96	67.03	66.38	0.97	65.70	65.94	-0.36	-0.24	7.00	7.00	1.702	24.0	0.0	
15.03.2025	65.78	38.52	27.26	56.98	56.51	0.83	55.88	56.10	-0.39	-0.22	7.00	7.00	1.520	24.0	0.0	
16.03.2025	65.33	41.97	23.36	79.12	78.33	1.00	77.60	77.68	-0.10	-0.08	7.00	7.00	1.809	24.0	0.0	
17.03.2025	65.44	40.10	25.34	64.28	63.70	0.91	63.04	63.24	-0.32	-0.20	7.00	7.00	1.595	24.0	0.0	
18.03.2025	65.73	42.70	23.03	84.54	83.65	1.06	82.88	82.95	-0.08	-0.07	7.00	7.00	1.905	24.0	0.0	
19.03.2025	66.01	44.50	21.51	97.20	96.21	1.02	95.29	95.31	-0.02	-0.02	7.00	7.00	2.044	24.0	0.0	
20.03.2025	65.87	44.90	20.97	104.61	103.47	1.10	102.58	102.49	0.09	0.09	7.00	7.00	2.146	24.0	0.0	
21.03.2025	65.87	45.17	20.70	106.17	105.05	1.06	104.09	104.03	0.06	0.06	7.00	7.00	2.149	24.0	0.0	
22.03.2025	65.64	44.06	21.58	97.17	96.15	1.06	95.28	95.28	0.00	0.00	7.00	7.00	2.052	24.0	0.0	
23.03.2025	65.76	44.39	21.37	98.18	97.15	1.05	96.29	96.26	0.03	0.03	7.00	7.00	2.057	24.0	0.0	
24.03.2025	65.72	40.62	25.10	66.41	65.81	0.91	65.14	65.31	-0.26	-0.17	7.00	7.00	1.633	24.0	0.0	
25.03.2025	65.74	39.23	26.51	55.71	55.30	0.74	54.61	54.91	-0.55	-0.30	7.00	7.00	1.447	24.0	0.0	
26.03.2025	64.99	39.60	25.39	60.43	59.94	0.81	59.27	59.51	-0.40	-0.24	7.00	7.00	1.502	24.0	0.0	
27.03.2025	64.94	40.90	24.04	64.43	63.82	0.95	63.21	63.32	-0.17	-0.11	7.00	7.00	1.517	24.0	0.0	
28.03.2025	64.33	39.12	25.21	54.96	54.61	0.64	53.92	54.23	-0.57	-0.31	7.00	7.00	1.356	24.0	0.0	
29.03.2025	64.29	40.53	23.76	61.52	61.08	0.72	60.39	60.61	-0.36	-0.22	7.00	7.00	1.431	24.0	0.0	
30.03.2025	63.63	39.42	24.21	55.66	55.31	0.63	54.65	54.92	-0.49	-0.27	7.00	7.00	1.322	24.0	0.0	
31.03.2025	63.38	37.19	26.19	45.10	44.93	0.38	44.27	44.65	-0.85	-0.38	7.00	7.00	1.157	24.0	0.0	
Средние:	65.64	41.21	24.44	---	---	0.96	---	---	-0.21	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2350.75	2327.54	---	2304.90	2308.63	---	-3.73	---	---	55.413	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	57814.70	57144.12	56520.83	56407.99	112.84	1027.777	12607.0	1685.0
31.03.2025	60165.45	59471.66	58825.73	58716.62	109.11	1083.190	13351.0	1685.0
Итого:	2350.75	2327.54	2304.90	2308.63	-3.73	55.413	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____